

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Numărul procedurii de achiziție 21662704 din 10.08.2026

Nr. d/o	Denumirea Serviciilor	Specificația tehnică solicitată	Specificația tehnică oferată	Termenul de prestare	Standarde de referință
Lot nr.1 Servicii de spălare hidraulică a sistemului de încălzire					
1.	Servicii de spălare hidraulică a sistemului de încălzire	1. Spălarea hidropneumatică a sistemului de încălzire cu apă potabilă (conducele și instalațiile interioare de încălzire centrală: 4850m2 – 870 metri liniari de conducte). 2. Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a instalației de încălzire centrală, executate cu conducte din oțel, corpuri de încălzire, armături, distribuitoare, colectoare de vase de aerisire, având suprafața de încălzire peste 500 mp. (4850m2 – 870 metri liniari de conducte). Cerințe tehnice suplimentare: a) În scopul evitării loviturilor hidraulice, conectarea instituțiilor la agentul termic se va petrece concomitent în prezența antreprenorului și reprezentanții SA Termoelectrica; b) Lichidarea situațiilor de avariere, în procesul de spălare hidropneumatică a sistemului de încălzire; c) După prestarea serviciilor, operatorul economic urmează să	1. Spălarea hidropneumatică a sistemului de încălzire cu apă potabilă (conducele și instalațiile interioare de încălzire centrală: 4850m2 – 470 metri liniari de conducte). 2. Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a instalației de încălzire centrală, executate cu conducte din oțel, corpuri de încălzire, armături, distribuitoare, colectoare de vase de aerisire, având suprafața de încălzire peste 500 mp. (4850m2 – 470 metri liniari de conducte). Cerințe tehnice suplimentare: d) În scopul evitării loviturilor hidraulice, conectarea instituțiilor la agentul termic se va petrece concomitent în prezența antreprenorului și reprezentanții SA Termoelectrica; e) Lichidarea situațiilor de avariere, în procesul de spălare hidropneumatică a sistemului de încălzire;	În termen de Până la 7 zile lucrătoare , calculate din următoarea zi lucrătoare de la data semnării Contractului.	Conform standardelor și normativelor aplicabile. CP A.01.05:2018 „Instalații interioare de încălzire”; NCM G.04.01:2016 „Sisteme de alimentare cu energie termică”; Regulamentul tehnic de exploatare a instalațiilor de utilizare a energiei termice; Instrucțiunile și cerințele tehnice ale SA „Termoelectrica” privind spălarea și încercarea hidraulică a sistemelor de încălzire; Caietul de sarcini și legislația în vigoare a Republicii Moldova

		<i>semneze pașaportul tehnic la S.A. „Termoelectrica”.</i>	<i>După prestarea serviciilor, operatorul economic semnează pașaportul tehnic la S.A. „Termoelectrica”.</i>		
--	--	--	---	--	--

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului _____

