

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: 21074110 din 20.02.2023						
Obiectul achiziției: Achiziționarea serviciilor de testare și verificare a eficienței de funcționare ale sistemelor (instalațiilor) de ventilație situate pe teritoriul obiectivului „TERMOELECTRICA” S.A. CET Sursa 1.						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr.1: Achiziționarea serviciilor de testare și verificare a eficienței de funcționare ale sistemelor (instalațiilor) de ventilație situate pe teritoriul obiectivului „TERMOELECTRICA” S.A. CET Sursa 1 conform Caietului de Sarcini.						
1.1 Inspectarea periodică a sistemelor de ventilație situate pe teritoriul CET Sursa 1 (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3).				Determinarea prin metode instrumentale a parametrilor reali ai sistemelor de ventilație cu scopul asigurării controlului eficienței lor de funcționare, conform Caietului de Sarcini (pct.2).	Inspectarea vizuală a sistemelor (instalațiilor) de ventilație, familiarizarea cu documentația tehnică (de lucru) a instalațiilor de ventilare. Efectuarea testelor aerodinamice ale instalațiilor de ventilare în timpul funcționării lor în rețea (măsurarea presiunii și a fluxului de aer transportat prin ramurile individuale de rețea, intrări de aer și prize de aer).-Calculul rezultatelor încercărilor și înscrierea acestora în grila corespunzătoare a pașaportului instalației de ventilare. Compararea	SM EN 16798-17:2017 Performanța energetică a clădirilor. Ventilarea în clădiri. Partea 17: Ghid pentru inspecția sistemelor de ventilare și sistemelor de condiționare a aerului (Module M4-11, M5-11, M6-11, M7-11) Indicații Metodice MY 4425-87 Санитарно-гигиенический контроль систем

					valorilor obținute cu valorile de referință corespunzătoare. Întocmirea schemelor axonometrice ale sistemelor de ventilare. Evaluarea eficacității efective a sistemelor de ventilație. Oferirea recomandărilor/soluțiilor de îmbunătățire a sistemului și a funcționării acestuia.	вентиляции производственных помещений
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Maliu Victor** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **SRL „Ventelservice”** Adresa: **mun. Chișinău, str. A. Russo, 59/4 ap. 122**