

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <b>ocds-b3wdp1-MD-1773398730215</b> din <b>13.03.2026</b>
Obiectul de achiziției: <b>Servicii de deservire si reparație a condiționerelor și utilajului frigorific pentru anul 2026</b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul nr.4</b> Mentenanța și deservirea tehnică anuală cu o frecvență de minim 4 ori pe an la Centrala de tratare a aerului Damvent Systemair DVCompact 300Instalatie pentru refulare a aerului pentru Angiografie et.3)				Conform caietului de sarcini detaliat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Schimbarea filtrelor de aer;</li> <li>2. Curățarea schimbătoarelor de căldură un.interioară, curățarea colectorului de condens și a tubului de drenaj;</li> <li>3.Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate (verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor la calorifer);</li> <li>4. Verificarea presiunilor agentului frigorific și alimentarea după caz. Înlăturarea fisurilor depistate pe circuit.</li> <li>5. Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios;</li> <li>6.Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz;</li> <li>7.Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea și/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor;</li> </ol>	

				<p>8.Verificarea motoarelor în lucru. Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect.</p> <p>9.Verificarea ventilatoarelor (unitate int.) și înlăturarea problemelor depistate, verificarea tensiunilor de lucru, refacerea după caz;</p> <p>10.Verificarea conexiunilor electrice.Refacerea după caz;</p> <p>11.Verificarea tuturor parametrilor funcționali conform specificației producătorului și înlăturarea defectelor depistate (un.exterioară și interioară).;</p> <p>12.Verificarea debitului de aer la refulare pe toate treptele de viteză inclusiv regim "AUTO" și setarea corectă a acestuia;</p> <p>13.Determinarea gradului de uzură tehnică a echipamentului.</p> <p>14.Curățarea schimbătoarelor de căldură unitate exterioară;</p> <p>15.Verificarea tensiunilor de lucru, conexiunile electrice și refacerea lor, daca este cazul;</p> <p>16.Verificarea conexiunilor electrice și a legăturii la instalația de împământare;</p> <p>17.Verificarea compresorului (inclusiv grad uzura), a ventilatoarelor și schimbarea după caz.</p> <p>18.Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz;</p> <p>19.Verificarea fixării mecanice a elementelor în mișcare și ungerea acestora în caz de necesitate;</p> <p>Controlul setărilor de securitate;</p> <p>20.Intreținerea etanșietății sistemului de curgere a apei;</p> <p>21.Controlul supapelor de cablaj orizontale;</p> <p>22.Reglarea dispozitivelor cu microprocesor;</p> <p>23. Reglarea în complex și demararea centralelor;</p> <p>24.Analiza măsurărilor efectuate, pregătirea foilor de defect (dacă există defectele), îndepartarea defectelor.</p> <p>25.Consultarea reprezentanților Beneficiarului la exploatarea corectă a centralelor;</p> <p>26.Serviciile se prestează pentru fiecare centrală de 4 ori pe an la solicitarea Beneficiarului în termen de 2 zile.</p>	
--	--	--	--	--	--

Semnat: 19.03.2026 Numele, Prenumele: Cotorobai Violeta În calitate de: director

Ofertantul: Proaer Concept SRL Adresa: MD 2059 mun. Chisinau ,str.Constructorilor 84

