



"BETON-LUX COMPANY" S.R.L

C/F 1014600005478

BC MOLDINCONBANK S.A. MOLDMD2X304

IBAN: MD84ML000000000225180436

CERTIFICAT DE CALITATE LA AMESTECURI DE BETOANE	2345
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ	

Испытательная лаборатория Nr.LI-055 действително до 02.03.2022

Denumirea producătorului	"BETON-LUX COMPANY" S.R.L	
Наименование организации изготовителя		
Adresa tel. fax producătorului	or. Vatra, str. Constructorilor, 7, tel: 59-65-68	
Адрес тел. факс производителя		
Întreprinderea consumator	Mihcons Plus SRL	
Наименование организации потребителя		
Adresa de recepție a producției	Chisinau	
Адрес приема продукции		
Clasa betonului	C8/10 XC0 CEM I 42.5N CIO.10 D16S3	
Класс бетона		
Plasticitatea amestecului de beton la uzină cm.	17	
Удобоукладываемость бет. смеси на заводе см.		
Plasticitatea amestecului de beton la obiect cm.	16	
Удобоукладываемость бет. смеси на объекте см.		
Data eliberării producției	06.10.2021	
Дата поставки		
Den. și cantit. adaosului chimic	Master Pozzoloth 95 1,0%	
Наз-ние и кол-во химдоб.		
Densitatea amestecului de beton	P-2285	
Плотность бетонной смеси		
Clasa de rezistență	C8/10 XC0 CEM I 42.5N CIO.10 D16S3	
Класс прочности на сжатие		
Tip de ciment	CEMI42,5	
Тип цемента		
Coeficientul de variație a rezist. Betonului %	1,00%	
Коэффициент вариации прочности бетона %		
Denum. agregatului măscat, fracția lui mm.	Agregate concosate din prundis	8\16
Наименование и фракция крупного заполнителя мм.		
Alți parametri necesari		
Другие показатели		
Volumul partidei stocului	21	m ³
Объем партии M ³		

Data eliberării/дата выдачи/ 6 octombrie 2021

Şef Producere



str. Constructorilor nr. 7, or. Vatra, mun. Chisinau, Rep. Moldova, MD – 2069

Tel : + 373 22 59 65 66 / 22 59 65 69; /+373 78 200021 info@betonlux.md; www.betonlux.md



Cerintele tehnice ale betonului vor fi garantate doar în cazul întreinerii betonului pe perioada rece a anului conform cerintelor din NCM F. 02.03-2005, CP H.04.04:2018