



SA "Apă - Canal Chișinău"
Departamentul investigații de laborator și analiză
MD 2005, or. Chișinău, str. Albișoara 38, www.acc.md
Laboratorul central apă potabilă
MD 2045, OR. CHIȘINĂU, STR. STUDENȚILOR 14, TEL. 022-489-832

RAPORT DE ÎNCERCĂRI nr. 1416 / din 20.03.2026

Produsul supus încercărilor: *Hipoclorit de sodiu (soluție)*
Producător: *KORUMA Klor ALKALI SANAYI ve TICARET A.S. Transport specific № ALO 053 / B 357 UT Ruslon Cuznetov*
Adresa: *Turcia*
Nr. de înregistrare a mostrei: *1416*
Data prelevării și efectuării încercărilor: *20.03.2026, ora 08:40 - 10:40*

Nr. d/o	Denumirea indicelui	Documentul normativ pentru metoda de încercări	Unitatea de măsură	Valori obținute	Valori maxim admisibile
1	Aspect	PS-19:2016	-	Lichid galben-verzui	Lichid galben-verzui
2	Concentrația clorului activ	PS-19:2016	g/l	179,97	≥175
3	Conținutul clorului activ	SM EN 901:2014	%	14,53	min 12 + 18 %
4	Concentrația bazei, recalculat la NaOH	PS-19:2016	g/l	11,35	10 + 20
5	Densitatea specifică, ρ (20°C)	SM EN 901:2014	g/ml	1,239	1,13 + 1,30
6	Concentrația ionilor de hidrogen PH	SM SR ISO 10523:2014	unități de pH	13,60	nu se normează
7	Temperatura la recepționare	-	°C	17,0	-

Notă: Laboratorul central apă potabilă, în baza calculelor statistice privind estimarea incertitudinii de măsurare, pentru nivelul de încredere de 95% prezintă incertitudinea de $\pm 1,48 \text{ g/dm}^3$.

Responsabil de încercări Inginer-chimist



[Signature] Victoria GLOTOVA

[Signature] Tatiana CRACIUN

Verificat / Aprobat Șef laborator

[Signature] Viorica GUZUN

Documentul normativ pentru metoda de încercări, inclusiv pentru prelevarea produsului - SM EN 901:2014, PS-19:2016
Rezultatele încercării se referă numai la mostra analizată. Proba are caracter momentan.
Raportul de încercare se completează în două sau mai multe exemplare, după necesitate.
Laboratorul prezintă declarație de conformitate aplicând regula de decizie, doar la solicitarea clientului.
© Document proprietatea S.A. „Apă-Canal Chișinău” – reproducerea integrală sau parțială este interzisă.