

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: **Informația o găsiți în SIA RSAP**

Denumirea procedurii de achiziție: **Servicii de deservire tehnică a climatizoarelor și a instalațiilor frigorifice, aflate la garanția companiilor care le-au livrat și le-au montat**

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Servicii							
50700000-2	Lotul nr. 2 Deservirea tehnică a climatizoarelor și a chillerelor pentru anul 2019, aflate la garanție până la 31.12.2020	-	-	-	Conform Anexei nr. 2	Lista lucrărilor obligatorii, în timpul deservirii tehnice a climatizoarelor 1. Verificarea vizuală la prezența deteriorărilor mecanice și electrice. 2. Verificarea presiunii circuitului frigorific al climatizorului în regimurile de încălzire și răcire. 3. Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire. 4. Verificarea jaluzelelor și a mecanismului de acționare a lor. 5. Verificarea corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare. 6. Dezasamblarea/asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului. 7. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior. 8. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior. 9. Curățarea grilei de admisie a aerului și a filtrelor de aer. 10. Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior. 11. Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri. 12. Verificarea funcționării sistemului de drenare.	-

					13. Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicele) ventilatoarelor. 14. Verificarea componentelor electrice: releu, aparat de reglare, elemente de urgență. 15. Verificarea tensiunii electrice. 16. Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate). 17. Diagnostica blocurilor electronice. 18. Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate. 19. Consultarea și instruirea personalului privind regulile de bază în exploatarea climatizoarelor și întreținerea lor. Lista lucrărilor obligatorii, care necesită a fi efectuate în timpul deservirii tehnice a chillerelor 1. Dezasamblarea / asamblarea echipamentului. 2. Diagnosticarea termo-fizică a aparatului. 3. Verificarea presiunii în partea de jos și de sus a circuitului frigorific. 4. Verificarea unităților în regim de testare. 5. Examinarea exterioară pentru detectarea deteriorărilor mecanice și electrice. 6. Măsurarea parametrilor: - schimbarea temperaturilor aerului de distribuție și evacuare de pe condensator. - schimbarea temperaturilor apei de distribuție și evacuare de pe vaporizator. - temperatura aburilor și a condensului în circuitul frigorific. - temperatura de supraîncălzire și răcire a circuitului frigorific - curentul de operare a componentelor electrice a aparatului de răcire, care alimentează tensiunea. 7. Examinarea condensatorului de murdărie și coroziune în el, curățarea lui. 8. Verificarea cantității (calității) uleiului - vizual.	
--	--	--	--	--	--	--

						9. Verificarea componentelor electrice: releu, aparat de pornire-protecție, conexiuni cu cleme. 10. Verificarea senzorilor, termostaților, a comutatoarelor de presiune cu controlul indicatorilor temperaturii, presiunii și al parametrilor de reglare. 11. Verificarea întăririi și curățarea roților ventilatoarelor. 12. Verificarea racordării conexiunilor electrice. 13. Verificarea elementelor mecanice de fixare a părților mobile, lubrifierea lor. 14. Controlul parametrilor de siguranță. 15. Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri. 16. Setarea microprocesoarelor.	
--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ciomasu Leonid În calitate de: director comercial

Ofertantul: Lerai Grup SRL Adresa: or. Chisinau, str. Bulgara 18

