

PROCES-VERBAL DE CONTROL
în domeniul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor

nr.10/112 din "25" 05 2022

La solicitarea SRL "Agro-Tiras", administrator Stepan Driga, s. Molovata
Nouă, r. Dubăsari.

(Persona fizică/juridică/ N.P.P. conducătorului/adresa juridică)

nr.5678/22 din 24.05.2022

în baza prevederilor Legii nr.267 din 09 noiembrie 1994 privind apărarea
împotriva incendiilor, HG nr. 1088 din 18.12.2017 cu privire la organizarea și
funcționarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică,

de către: Mihail Alexuta, inspector principal al Direcției supraveghere de stat a măsurilor

(N.P.P. și funcția reprezentantului AST care au efectuat controlul)

contra incendiilor și protecției civile a Agenției pentru Supraveghere Tehnică

(N.P.P. și funcția reprezentantului AST care au efectuat controlul)

în comun cu reprezentantul solicitantului administrator Steapn Driga

(N.P.P./funcția)

la data de 23.05.2022

a fost efectuată evaluarea riscului de incendiu la tabăra de odihnă „Nistru” din s.
Molovata Nouă, r. Dubăsari.

(Denumirea completă/numele persoanei supuse controlului/ denumirea obiectivului/adresa)

Pe parcursul controlului au fost verificate: Căile de acces, sursele de alimentare
cu apă în caz de incendiu, clădirea și instalațiile automate de apărare împotriva
incendiilor.

(Acte, documente, instrucțiuni, ordine, instalațiile inginerești, construcții)

În rezultatul controlului s-a constatat următoarele:

Obiectivul nu este dotat cu instalație automată de semnalizare și avertizare a
incendiilor (NCM E. 03-03:2018, p. 1.2, tab nr. 1);

Mijloacele de prima intervenție în caz de incendiu se exploatează cu termenul expirat
(RT DSE 1.01-2005, p. 19, anexa nr. 2);

(Neconformitățile exigențelor normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor/lipsa de neconformități)

Reprezentantul Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Direcția supraveghere de stat a măsurilor contra incendiilor și protecției civile a Agenției pentru Supraveghere Tehnică

(N.P.P. și funcția reprezentantului AST care au efectuat controlul)
Subdiviziunea

Mihail Alexuța, inspector principal

(numele, prenumele, funcția)



(semnătura, ștampila)



Coordonat (conducătorul subdiviziunii): Sergiu CHIRCU, Șef Direcție

(numele, prenumele, funcția, semnătura)



Reprezentanții solicitantului:

_____ (numele, prenumele, funcția)

Copia procesului-verbal de control am primit:

„___” _____ 20___

_____ (semnatura, ștampila)