

Organism de Certificare Produse
„CONTROLCONSTRUCT”

Organism de Certificare Produse
„CONTROLCONSTRUCT”
MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170
tel. (0231) 9 36 25, fax (0231) 2 91 60
e_mail: controlconstruct@mail.ru

СЕРТИФИКАТ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
НОМЕР: CPF-123-2022

В соответствии с Техническим регламентом о минимальных требованиях к сбыту строительной продукции, утвержденным Постановлением Правительства Республики Молдова № 913 от 25.07.2016, данный сертификат распространяется на строительную продукцию:

*Сухая строительная смесь для финишного шпаклевания
„POLYMER FINISH”, „MP POLIMER” тип A2*

Область применения: сухая шпаклевочная смесь на полимерной основе предназначена для финишного шпаклевания, при подготовке поверхности под высококачественную окраску, оклейку обоями, а также поверхности гипсокартонных листов, оштукатуренных, зашпаклеванных и бетонных поверхностей, пазогребневых плит.

Производитель:

ÎCS “KNAUF-GIPS” SRL

Республика Молдова, мун. Бэлць, ул. Штефан чел Маре, 178

tel: 0231 2-24-39, факс: 0231 2-24-39

Данный сертификат выдан на основании протоколов испытаний № 28,29 от 17.10.2022 выданных ИЛ ÎCS “KNAUF-GIPS” SRL и № 6301-C от 17.10.2022 выданного ИЛ «СМАС» и удостоверяет, что все положения, касающиеся оценки и проверки постоянства рабочих характеристик и характеристик продукта, соответствует требованиям, указанным в

п.п 4.5,4.6,4.7, таблицы 1 и приложения ZA стандарта
SM SR EN 13963:2015

в соответствии с системой 4 применимые характеристики, указанные в этом сертификате, и заводской производственный контроль соответствует всем требованиям, установленным для этих характеристик.

Этот сертификат был первоначально выдан **25 октября 2022** года и действителен до **24 октября 2027** года, пока не будут изменены методы испытаний и/или требования заводского производственного контроля, включенные в гармонизированный стандарт, используемый для оценки заявленных характеристик, или условия производства строительной продукции не претерпевают значительных изменений, если только они не будут приостановлены или отозваны аккредитованным органом по сертификации продукции.

Руководитель ОС



Ливну Кукоряну

Сертификат действителен только при наличии приложения Г и с ежегодным подтверждением

Organism de Certificare Produse
„CONTROLCONSTRUCT”

Organism de Certificare Produse
„CONTROLCONSTRUCT”
MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170
tel. (0231) 9 36 25, fax (0231) 2 91 60
e_mail: controlconstruct@mail.ru

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CPF-123-2022

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru Comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr.913 din 25.07.2016, acest certificat se aplică pentru:

Amestecuri uscate pentru construcții, glet pentru finisare

„POLYMER FINISH”, „MP POLIMER” tip 2A

Utilizare preconizată: : glet pulbere, pe bază de compuși minerali, cu adaos de liant polimeric și agenți de modificare. Se folosește pentru nivelarea finală și pregătirea suprafețelor pentru tapetare și vopsire de înaltă calitate. Se aplica pe suprafețe preventiv tencuite, plăci de gips carton, suprafețe din glet și beton.

Produs de:

ÎCS „KNAUF-GIPS” SRL

Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 178
tel. 0231 2-24-39, fax: 0231 2-24-39


Acest certificat este eliberat pe baza rapoartelor de testare Nr. 28,29 din 17.10.2022 emise de LI ÎCS „KNAUF-GIPS” SRL, Nr.6301-C din 17.10.2022 emise LI „CMAC” și certifică că toate prevederile referitoare la evaluarea și verificarea performanței produsului și a coerenței performanței sunt conforme cu cerințele specificate în

**pp.4.5,4.6,4.7, tabelul 1 și Anexa ZA din standardul
SM SR EN 13963: 2015**

în conformitate cu sistemul 4, caracteristicile aplicabile specificate în acest certificat, iar controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele stabilite pentru aceste caracteristici.

Acest certificat a fost eliberat inițial **la 25 octombrie 2022** și este valabil până la **24 octombrie 2022**, până când metodele de testare și/sau cerințele de control al producției din fabrică incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanței declarate sunt modificate sau condițiile de producție ale produsele pentru construcții nu fac obiectul unor modificări semnificative, cu excepția cazului în care sunt suspendate sau retrase de un organism acreditat de certificare a produselor. Acest certificat poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Conducător OC

 Liviu Cucoreanu

Certificat valabil doar însoțit de anexele nr.1 cu condiția vizării anuale

ANEXA nr. 1

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. CPF-123-2022

Amestecuri uscate pentru construcții, glet pentru finisare „POLYMER FINISH”, „MP POLIMER” tip 2A ,
conform SM SR EN 13963:2015

	Titlul indicilor		„POLYMER FINISH” tipA2		„MP POLIMER” tipA2	
			Cerinte DN	Fapt	Cerinte DN	Fapt
1.	Rest la sita 315μm	%	0	0	0	0
2.	Rest la sita 200μm	%	≤ 0,1%	0,04	≤ 0,1%	0,07
3.	Determinarea aderenței	N/mm ²	≥ 0,25 N/mm ²	0,35(tip B)	≥ 0,25 N/mm ²	0,3(tip B)
4.	Determinarea lipsei fisurilor	Apar/nu apar	Constatarea faptului	nu apar	Constatarea faptului	nu apar
5.	Clasa de reacție la foc	clasa	Clasa A2-s1,d0	A2-s1,d0	Clasa A2-s1,d0	A2-s1,d0



Conducător OC

Cucoreanu L.

(semnătura)



RAPORT DE ÎNCERCĂRI



Nr. 6301-C din 17 octombrie 2022

Denumirea produselor,
ambalarea, volumul partidei,
data fabricării,
termen de valabilitate

**Amestecuri uscate pentru construcții, glet pentru finisare
„POLYMER FINISH”, „MP POLIMER” tip 2A NM 3214**

1. Producătorul
2. Solicitantul
3. Documente de însoțire
4. Locul prelevării probei
5. Prezentat de către
6. Cantitatea probei
7. Data primirii probelor
8. Scopul încercărilor
9. Documente normative (DN)

ÎCS „KNAUF-GHIPS” SRL, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 178
 OC "Controlconstruct" SRL, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170
 Cererea Nr. 2340 din 13.10.2022, Act de prelevare nr. 905/2 din 06.10.2022 de la
 OC "Controlconstruct" SRL
 OC "Controlconstruct" SRL
 Macar N.
 1 kg
 13 octombrie 2022

Data începerii încercărilor	13.10.2022
Data finisării încercărilor	17.10.2022

Pe contract
 RMS nr. 217 din 30.07.01, punctul 2.2, tabelul 1

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Caracteristici radiologice

Indicii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate	$U_{P=95\%}^{k=2}$
Radiu-226, Bq/kg	GOST 30108-94	-	0,00	$\pm 0,21$
Thoriu-232, Bq/kg	GOST 30108-94	-	7,37	$\pm 2,26$
Potasiu-40, Bq/kg	GOST 30108-94	-	63,2	$\pm 50,1$
A_{eff} , Bq/kg	GOST 30108-94	≤ 300	15,0	$\pm 5,12$

Responsabili de încercări:

O. Smerea

Șef de laborator

S.Paiu



Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prelevată și prezentată de către client

Atenție producătorilor și organelor de control!

Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a stampilei laboratorului de încercări care l-a eliberat.
 Prezentul Raport de încercări nu poate fi reprodus sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat.