

Specificații tehnice Anexa nr 22

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie Licitație publică nr. ocds-b3wdp2-MD-1647953517738 (21053682) din 29.03.2022	Data: „ <u>29.03 2022</u> ”	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației: achiziționarea serviciilor de reparare și întreținere a utilajului electrocasnic	Lot : Lotul nr 1	Pagina: 1__din __2__

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Servicii						
	Lotul nr.1 Servicii de reparare și întreținere a utilajului electrocasnic					
1 5053000 0-9	Servicii de întreținere a utilajului frigorific și a aparatelor de aer condiționat (Conform caietului de sarcini și a Anexei nr.1 din Caietul de sarcini)			Conform Caietului de sarcini	1.1 Verificarea stării suprafețelor exterioare și de lucru a pieselor/obiectelor. 1.2 Curățarea condensatoarelor a aparatelor de aer condiționat și utilajului frigorific cu ajutorul compresorului de aer sau cu jet de apă sub presiune. 1.3 Verificarea fiabilității fixării ventilatoarelor, conductelor de refrigerare, schimbătorului de căldură, senzorilor de temperatură, întărirea tuturor elementelor a răcii torului de aer. 1.4 Monitorizarea privind vaporizarea freonului și lichidarea cauzei. 1.5 Revizia cablului electric pe marginea integrității izolării electrice, densitatea conexiunilor, măsurării parametrilor rețelei de alimentare. 1.6 Verificarea rezistenței izolației – o dată la 6 (șase) luni. 1.7 Monitorizarea și testarea blocurilor electrice de control a utilajului și configurarea lor. 1.8 Verificarea regimelor tehnologice și parametrilor de bază a utilajului. 1.9 Verificarea stării suprafețelor exterioare și de lucru a pieselor/obiectelor. 2.0 Verificarea fiabilității fixării ventilatoarelor, conductelor de refrigerare, schimbătorului de	

					caldura, senziorilor de temperatura, intarirea tuturor elementelor a racitorului de aer. Serviciile date vor fi efectuate conform Anexei nr.2 in perioada lunilor iunie-iulie
2 5053000 0-9	Servicii de reparatie a utilajului electrocasnic fara costul pieselor (Conform caietului de sarcini si a Anexei nr.2 din Caietul de sarcini)			Conform Caietului de sarcini	<p>Reparațiile constau din operații de diagnosticare (in dependență de mărimea obiectului, la beneficiar sau prestator) și reparații cu repunerea echipamentelor electrocasnice în parametrii normali (cu sau fără înlocuirea unor piese, subansamble, componente).</p> <p>Vom argumenta constatarea necesitatea lucrărilor, prin întocmirea notei de constatare cu prețuri, care va fi înaintată Beneficiarului pentru decizia finala.</p> <p>Nota va conține datele despre echipament (tip, model, număr inventar, locație, gestionar, data constatării, descrierea defecțiunii, constatarea și lista pieselor defecte și necesare de reparat/înlocuit, prețurile aferente lucrării si pieselor necesare.</p> <p>Înlocuirea pieselor de schimb, subansamblurilor, componentelor se va face după avizarea notei de persoana responsabilă a beneficiarului.</p> <p>Garanția pentru lucrări și piesele înlocuite va fi de 7 luni.</p> <p>Confirmarea executării lucrărilor se va face de către împuterniciții beneficiarului, prin semnătură și ștampilă pe documentele (devizele de lucrări), prestate de către prestator.</p>

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Ovidiu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Neldiro” Adresa: mun. Chișinău, str. Ion Creanga 50