

Data începutului încercării: 20.08.2018

Data finisării încercărilor: 29.08.2018

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Plăci de polistiren expandat M15

Nr	Denumirea indicilor	U/m	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercare	Cerințe după GOST	Indicii reali			
						Proba 1	Proba 2	Proba 3	medie
1	Densitatea	kg/m ³	GOST 15588-86 pct.2.5	GOST 15588-86 pct.4.8.	Max 15,0	12,48	12,60	12,56	12,54 M15
2	Rezistența la compresiune cu deformare 10%	MPa	GOST 15588-86 pct.2.5	GOST 15588-86 pct.4.10	Min 0,05	0,07	0,07	0,08	0,07
3	Rezistența la încovoiere	MPa	GOST 15588-86 pct.2.5	GOST 15588-86 pct.4.11	Min 0,07	0,12	0,11	0,13	0,12
4	Umiditatea	%	GOST 15588-86 pct.2.5	GOST 15588-86 pct.4.9	Max 12	1,82			1,82
5	Durata de ardere de sine stătător	s.	GOST 15588-86 pct.2.5	GOST 15588-86 pct.4.13	Max 4	3	4	4	4
6	Absorbția de apă	%	GOST 15588-86 pct.2.5	GOST 15588-86 pct.4.14	Max 3,0	2,73	2,68	2,69	2,70
7	Conductibilitatea calorică la t°(25 ± 5°C)	W/m·K	GOST 15588-86 pct.2.5	GOST 7076-99	Max 0,042	0,040			0,040

Concluzie: Plăci din polistiren expandat prezentate de FCP SRL „Soldi” după caracteristicile verificate conform cerințelor GOST 15588-86 pct.2.5 corespund M„15”.

Șeful CÎ ICȘC „INCERCOM” ÎS

Executantul



Mornealo N.

specialist/ Macari T.

Anexă

Fila Fișe


la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049 13 C009016-19 din:

15 februarie 2019

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Cod NCM	Denumirea	Indicii
1	3209	Vopsele dispersive în apă: "Zertificat Satin Latex", "Ecoplast", "Weiss", "Ecolux", "Arteco", "Zertificat", "Fassade", "Stuco Veneziano", "Decoral", "Zertificat Plus", "Extra Weiss".	0,75; 1,0; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 8,5; 10,0; 15,0; 27,0 l
2	3214	Tencuială decorativă.	28,0 kg.
3	3209	Soluție antimucegai.	1,0 l
4	3209	Bază de nuanțe pentru interior și exterior.	2,0; 4,0; 15,0 l.
5	3214	Grunduri: "Primer"; "Amorsa"; "Stuc"; "Profesional"; "Epoxi"; "Stuco Veneziano"; "Pitura". Grund alb cu șlefuire rapidă "Kober"	0,75; 1,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 20,0 l.

Seria A N° 002478



Conducătorul OC

Puha I.



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

Anexă

Fila File

la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049 13 C009021-19 din:

15 februarie 2019

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Cod NCM	Denumirea	Indicii
1	3208	Emailuri: "Idea", "Emalux", "Ecolux", "Opal", "Pitura", "Hammer", "Epoxidica", "Spray", "Vopsea termorezistentă"; Vopsea Pulbere	0,25; 0,4; 0,75; 2,5; 4,0; 20,0 l.
2	3208	Lacuri: "Ideal", "Yacht", "Nitro", "Duroloc", "Ecolac", "Cerat", "Extra", "Protector", "Ecolasure", "Relief Decor", "Color Lasur", "Yacht Profesional".	0,75; 2,5; 4,0; 15,0; 18,0; 20,0 l.
3	3814	Decapant: Soluție pentru înlăturarea vopselei vechi.	0,5 l.
4	3208	Chit epoxidic, Chit poliesteric universal.	2,0 kg. 1,0; 2,0 kg.

Seria A № 002477



Conducătorul OC

Puha I.



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

Приложение

Лист 3 Листов 3

к сертификату соответствия
№ ОСпр - 049 11 А008662-18 от:

03 сентября 2018

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

№	Наименование.	Тип.	Количество, упаковка
24	Клей на базе цемента	Izopol.	25 кг. мешки.
25	Клей на базе цемента	Class Polistirol.	25 кг. мешки.
26	Гидроизоляционная смесь на базе цемента.	Hidrpostop	25 кг. мешки.
27	Клей на базе цемента	Izomin Universal.	25 кг. мешки.
28	Клей на базе цемента	Bazalt.	25 кг. мешки.
29	Смесь на базе цемента для стяжки.	Savana.	30 кг. мешки.
30	Шпатлевки цементные.	Fugamertel (Iasomie, Vanilie, Piersic, Bej, Gri, Caramel, Bleu, Albastru, Măr Verde, Ciocolată, Roșu, Cărmiziu, Căfeniu, Beton, Gri Încăis, Negru.	1 кг., 3 кг. пластиковые ведра.
31	Клей на базе цемента	Class Extra (Alb).	25 кг. мешки.
32	Шпатлевка на базе цемента	Fugamertel Alb	1 кг., 3 кг. ведра пластиковые



Руководитель органа
по сертификации

Пуха И.

Приложение не действительно без наличия сертификата соответствия

Приложение

Лист 3 Листов

к сертификату соответствия
№ ОСрг-049 11 А008662-18


от:

03 сентября 2018

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

№	Наименование.	Тип.	Количество,упаковка.
1	Шпатлевка на базе цемента	Fuga Profi Alb /Gri	1 кг.,3 кг, мешки ~ пластиковые
2	Шпатлевка на базе цемента	Fuga Alb /Gri	1 кг,3 кг,5 кг. мешки пластиковые
3	Штукатурка на базе цемента	SV 75	25 кг.мешки.
4	Штукатурка на базе цемента	CŞM -50	30 кг., мешки.
5	Шпатлевка на базе цемента для внутренних и наружных работ.	Fasad Alb/Gri	17 кг., мешки.
6	Шпатлевка на базе цемента для внутренних и наружных работ.	Otkos	15 кг., мешки.
7	Клей на базе цемента.	Class Porțelanat (Alb).	5 кг.,25 кг.,мешки.
8	Клей на базе цемента.	Termocamin	25 кг.,Мешки.
9	Клей гидроизоляционный на базе цемента.	Kalnatron A Alb/Gri	30 кг., Мешки.
10	Отвердитель для бетонных стен на базе цемента.	Topping.	25 кг.,Мешки.
11	Стяжка универсальная на базе комплексного вяжущего.	Nivelir Universal	25 кг.,Мешки.

Seria B № 000615

Руководитель органа
по сертификации

Пуха И.

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

Регистрационный номер OCpr - 049 11 A008662-18

Дата выдачи: 03 сентября 2018

Действителен до: 31 декабря 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065

Орган по сертификации OCpr - 049

CERTMATCON мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD2023, тел. 022-903-001; моб. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.Настоящим документом удостоверяется, что продукция, идентифицированная как:
наименование/описаниеСмеси сухие на цементной основе строительные, см. приложение 32 позиций,
производимые в соответствии с требованиями SM 262:2005.Код NM MD
3214

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

Приказом № 381 от 31.07.2018, "Об общей процедуре по оценке соответствия строительной
продукции, используемой в переходный период к гармонизированным стандартам в
соответствии с Постановлением Правительства № 913 от 25 июля 2016 года; SM 262:2005
п. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.2.1.7, 4.6, 4.7; RNI 06-5.3.35:2001 п. 2.2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"SUPRATEN", S.A.

ул. Петрикань, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова.

Производство: ул. М. Маноле, 9; ул. Транснистрия, 5/1, мун. Кишинэу.

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель.

Код ОКПО
1003600005791**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**Акта заключительной оценки № 0398 от 03.09.2018, выданного ОС "CertMatCon", мун. Кишинэу,
ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023, сертификат аккредитации №. OCpr.-049 действителен до 07.05.2022,
выданный CNA "MOLDAC"; Протоколов испытаний №. 693/2, 693/3 от 03.09.2018, выданных
Испытательным Центром в составе ICSC "Incecom" IS мун. Кишинэу, ул. Индепенденций 6/1,
сертификат аккредитации № LI-021 от 06.02.2014 действительный до 22.02.2022, выданный CNA
"MOLDAC"; Протокола испытаний № 312/3 от 08.08.2018, выданного ИЛ в составе "CertMatCon" SRL,
мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023 сертификат аккредитации № LI - 101, действительный до
30.07.2019, выданный CNA "MOLDAC".**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**Схема сертификации 2+. Периодическая оценка осуществляется один раз в 6 (шесть) месяцев ОС
„CertMatCon“. Сертификат действителен в случае обеспечения технологического процесса,
установленного "SUPRATEN" S.A. и обеспечения информацией на государственном языке каждой
упаковки продукции, согласно действующему законодательству.

Договор на оказание услуг № 406 от 06.08.2014.

Обладатель сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в
настоящем сертификате

Руководитель ОС


Пуха И.



Выдачу сертификата осуществляют предприниматели и контролирующие органы!

Копии сертификата соответствия легализуются в соответствии с правилами
установленными ОС „CERTMATCON“, информация на www.certmatcon.md

Подделка сертификатов преследуется по закону





Г.П. "Центр Прикладной Метрологии и Сертификации"



OSpr - 001



EN ISO/CEI 17065
OSpr-001

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Reg. номер

OSpr - 001 11 A000299-17

Дата выдачи 19 сентября 2017

Действител 18 сентября 2020

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ OSpr - 001

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ОСП) ГП «Центр Прикладной Метрологии и Сертификации» (ГП ЦПМС). Юридический адрес: шос. Мунчешть, 162а, МД 2002, мун. Кишинэу;
Фактический адрес: ул. Е Кока, 28, МД 2064, мун. Кишинэу; тел.: 022 719279, 022 750463; факс: 022 745489

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕМСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ/ОПИСАНИЕ

Шпатлевки акрилатные для внутренних и внешних отделочных работ. 7
позиций согласно приложению.

Серийное производство согласно SF 38622974-002-2010.

Код NCM
3214

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
SM ГОСТ Р 52020:2003 пкт. 5.3.1 таб. 1 (1, 2, 3, 5); ГОСТ 9980.3-86;
ГОСТ 9980.4-2002; ГОСТ 9980.5-2009. ДП Nr. 226 din 29.02.2008; МУ 2158-80.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

А.О. "SUPRATEN", ул. Петрикань, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова.
Производство - мун. Кишинэу, ул. М.Маноле, 9.

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель

Код IDNO
1003600005791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ


Акт заключительной оценки Nr. 3302-RE от 19.09.2017 выдан ОСП Г.П. ЦПМС,
мун. Кишинэу, ул. Е. Кока, 28, МД 2064, сертификат аккредитации Nr. OSpr-001 от 09.09.2014.
Протоколы испытаний: Nr. 13, 14, 15 от 07.09.2017, выданные Испытательной Лабораторией
А.О. „SUPRATEN”, ул. М. Маноле, 9, мун. Кишинэу, МД 2023, сертификат аккредитации
Nr. LI-030 от 07.02.2017, Санитарное заключение Nr. 2293 din 06.09.2016.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система 2+. Надзор осуществляется ОСП Г.П. ЦПМС один раз в год. Сертификат действителен
только при обеспечении каждой единицы продукции информацией на государственном языке
согласно действующему законодательству. Соглашение № 4295/2017 от 19.09.2017. Дело № 2158

Обладатель данного сертификата обязан наносить знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем
сертификате

Серия B-A-000299



Руководитель органа по сертификации

Мельник Л.

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C008853-18

Data emiterii: 13 noiembrie 2018

Valabil până la: 13 noiembrie 2019

SM SR EN ISO/CEI 12065

OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci de ipsos acoperite cu carton - standard și impermeabile, cu dimensiunile:
2500x1200x12.5mm, 2500x1200x9.5mm, marca comercială "СИНИАТ".

Contract Nr. STN-2 din 23.01.2018 cu ОДО "СИНИАТ", Ucraina.

Codul NCM
6809

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 6266-97 pct. 4, 5.1 tab. 3, pct. 5.2.1 tab.4, pct. 5.2.3 tab. 5, pct. 5.3, 9; RNI 06-5.3.35-2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

ОДО "СИНИАТ", Ucraina.

Codul țării
UA

SOLICITANT

S.A. "SUPRATEN",
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0612 din 12.11.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil până la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 335/5 din 12.11.2018, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 1023/2 din 09.11.2018, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018 valabil până la 22.02.20, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj de produs conform legislației în vigoare. Certificare benevolă. Contract de prestări servicii Nr. 926 din 22.02.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md



Seria A 06-007035

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C008873-18

Data emiterii: 20 noiembrie 2018

Valabil pînă la: 20 noiembrie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Masticuri de vitrificare (spună poliuretanică și silicon), marca comercială "Beorol".

Contract Nr. 4437/2018 din 12.07.2018 cu "Beorol", d.o.o., Serbia.

Codul NCM
3214

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Ordin nr. 381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr. 913 din 25.06.2016; GOST 25621-83 (anulat), pct. 2.3, 2.4.5, 2.4.7; GOST 9980.4-2002; GOST 9980.3-86; RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"Beorol", d.o.o., Serbia.

Codul țării
MD

SOLICITANT

ÎM "SUPRATEN PLUS" SRL,
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1005600042189

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0590 din 16.11.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 385 din 07.11.2018, eliberat de LÎ al "Aschim CÎ" SRL, mun. Chișinău, or. Durlești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LÎ-014 din 20.10.2017 valabil pînă la 19.10.2021, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 334/6 din 07.11.2018, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 926 din 22.02.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A № 007067



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md





RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr.760 din _03.09.2018_

Cod: RÎ-5.10
Ediția: 4
Data: 23.02.2015
Pagina: 1 / 4



CENTRUL DE ÎNCERCĂRI
al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM”
or. Chișinău str. Independenței 6/1, 77-46-38
www.incercom.md

Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricării, termenul de valabilitate (după caz): Plăci de polistiren expandat M15, M25, M35 -9buc.

Solicitant: FCP SRL,,Soldi”, or. Chișinău str. Decebal 80 ap.14

Producător:FCP SRL,,Soldi”, or. Chișinău str. Decebal 80 ap.14/ str. Varnița 6/1

Scopul încercării: Efectuarea încercărilor de certificare a produselor.

Numărul și data de înregistrare a cererii solieitantului: nr.760 din 17.08.2018

Prelevarea probelor conform: GOST 15588-86 pct.3 - mostrele au fost prelevate de către E. Proaspăt expert OC,,CertMatCon”

Date de prelevare a probelor: act de prelevare a mostrelor nr.0447 din 16.08.2018

Data primirii mostrei: 17.08.2018

Indicativul și denumirea documentului normativ la produs ce conțin caracteristicile pentru condițiile tehnice:

GOST 15588-86 pct.2.5 „Plăci din polistiren expandat. Condiții tehnice”

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru metode de încercării:

GOST 15588-86 pct.4.8; pct.4.9; pct.4.10; pct.4.11; pct.4.13; pct.4.14 „Plăci din polistiren expandat. Condiții tehnice”

GOST 7076-99,,Материалы и изделия строительные.Методы определения теплопроводности и термического сопротивления.”

Aparatele și utilajul ne standard folosit pentru încercări:

Presă tip МИП-100,certificat de etalonare MD 10 3.2-028/2017 din 16.01.2017.

Aparat de funcționare neautomată PA 4102C certificat de etalonare MD 10 3.2-956/2017 din 28.11.2017;

Șubler cu vernier IIII-I certificat de etalonare MD 10 3.5-330/2017 din 15.11.2017;

Riglă metalică certificat de etalonare MD 10 3.5-331/2017 din 15.11.2017;

Dulap de uscare,tip SNOL 58/350 certificat de etalonare MD 10 3.4-474/2018 din 22.06.2018;

Camera de frig și cald FR-B097, nr.FR-475 buletin de etalonare MD 10 3.4-888/2017 din 21.11.2017;

Condițiile la efectuarea încercărilor:

Temperatura aerului +20°C

Umeditatea relativă a aerului 64%