

SRL „ACIT-TRANS”
s.Gornoe, r-l Strașeni, c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000933
Eliberat de OCpr-029
Data emiterii 18.05.2017
Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-1
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. ___

Din „___” „___” 20___

Piatra brută

Utilizator _____

Numarul lotului _____

Cantitatea _____

Autocamion _____

Rezultatele incercarilor SM 263:2005

Densitatea in vrac, kg/m3 _____

Absorbția de apă, % 2,5

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Calitatea corespunde cerintelor SM 263:2005

Responsabil de calitate _____

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESECIINA

SRL „ACIT-TRANS”
s.Gornoe, r-l Strașeni, c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934
Eliberat de OCpr-029
Data emiterii 18.05.2017
Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-2
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. _____

Din „_____” _____ 20__

Piatra sparta de calcar fractia 5-20 mm

Utilizator _____

Numarul lotului _____

Cantitatea _____

Autocamion _____

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m³ 1,23
Continutul de granule de roci moi 8,5 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,6%
Continutul de granule în formă de lespezi 16,6 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistența la inghet-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	25	20	12,5	10	5	2,5	1,25
Valoarea indicilor; %	0	9,50	59,40	91,60	98,90	99,0	99,05

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

Responsabil de calitate _____

CAJ
PERE

SRL „ACIT-TRANS”
s.Gornoe, r-l Strașeni, c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934
Eliberat de OCpr-029
Data emiterii 18.05.2017
Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. _____

Din „_____” _____ 20_____

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator _____

Numarul lotului _____

Cantitatea _____

Autocamion _____

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m³ 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule în formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistența la inghet-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica:	50	40	30	20
sita cu ochiuri, mm				
Valoarea indiciilor; %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

Responsabil de calitate _____

„ACIT-TRANS” S.R.L.
CARIERA
PERESECCINA

SRL „ACIT-TRANS”
s.Gornoe, r-l Strașeni, c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934
Eliberat de OCpr-029
Data emiterii 18.05.2017
Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-4
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. ____

Din „_____” _____ 20 ____

Piatra sparta de calcar fractia 40-70 mm

Utilizator _____

Numarul lotului _____

Cantitatea _____

Autocamion _____

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20
Continutul de granule de roci moi 7,8 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,51 %
Continutul de granule în formă de lespezi 17,0 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistenta la inghet-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	80	70	60	50	40
Valoarea indicatiilor; %	0,40	9,47	59,17	74,84	99,5

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

Responsabil de calitate _____



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007469-17

Data emiterii: 16 iunie 2017

Valabil până la: 16 iunie 2019

SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr-049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001, cell. 078-191-001

e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD

ÎN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMA FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEI:

ENUMERAREA / DESCRIEREA

nisip pentru lucrări de construcții, cernut clasa II, granulație maruntă, Mgr = 1,89,

fabricat conform cerințelor GOST 8736-93.

Codul NM MD

2505

ȘI ÎN CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

RG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții",

GOST 8736-93 pct. 4.3, 4.4.1, 4.4.6; RNI 06-5.3.35/2001 pct. 2.2

PRODUCĂTOR

SRL "GOLANA PETR.CO", s. Golanu Nou, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Producere depozitul carierei "Căușeni Vechi", r-ul Căușeni, Republica Moldova.

Codul țării

MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO

1-002600032899

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0467 din 15.06.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2014 valabil până la 07.05.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 538 din 12.06.2017, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independentei, 6/1, certificat de acreditare Nr. LI-021 din 06.02.2014, valabil până la 22.02.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 189/7 din 14.06.2017, eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".

Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producătorul și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.

Contract de prestări servicii Nr. 761 din 30.03.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat.

Seria A. Nr. 005384



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

