

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Denumirea achiziției publice: valoare mică

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Servicii de întreținere a centralelor termice						
Lot 1 Servicii de întreținere a centralelor termice.						
Agenția Națională pentru Sănătate Publică, (mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67 A, Cosmescu 3) Centrul Național de Management în sănătate (mun. Chișinău, str. Cosmescu, 3).				model Strebel 750 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care	model Strebel 750 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual	

				supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura.	reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de	
--	--	--	--	--	---	--

				- Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
Centrul de Sănătate Publică Chișinău (mun. Chișinău, str. A. Hașdeu, 49)				model Eresan 290 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea	model Eresan 290 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului	

				acestui, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de	/ suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a	
--	--	--	--	--	--	--

				temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
Centrul de Sănătate Publică Chișinău (r-nul Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 19)				model Thermona 50 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul	model Thermona 50 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de	

			principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a	gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare	
--	--	--	--	--	--

				existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
Centrul de Sănătate Publică Chișinău Strășeni (r-nul Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 107)				Model Baxi 24 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea	Model Baxi 24 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de	

				termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare	ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare	
--	--	--	--	--	---	--

				pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
Centrul de Sănătate Publică Chișinău (r-nul Criuleni, str. Bulevardul Biruinței, 1)				model Ariston 60 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea	model Ariston 60 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot,	

			/ reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare	verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea	
--	--	--	--	---	--

				termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
Centrul de Sănătate Publică Ungheni (str.Cosmescu 5)				model Sime 55 kWt model Sime 70 kWt	model Sime 55 kWt model Sime 70 kWt	

				- Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune.	- Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul.	
--	--	--	--	---	---	--

				- verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	- verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura,	
--	--	--	--	--	--	--

					protecție la tiraj insuficient.	
Centrul de Sănătate Publică Ungheni (r-nul Călărași, str. Bujolia, 2)				model Termona 60 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul.	model Termona 60 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului	

				- verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. -Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție	- de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. -Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la	
--	--	--	--	---	--	--

				la tiraj insuficient.	lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
Centrul de Sănătate Publică Bălți (r-nul Glodeni, str. Suveranității, 29)				model CSG 60 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de	model CSG 60 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e	

				sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la	cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea	
--	--	--	--	--	---	--

				lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
Centrul de Sănătate Publică Bălți (or. Făleşti, str.Toma Ciorba 3)				model Heatline NKB-124 24 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice)	model Heatline NKB-124 24 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanseitate. - Curățarea filtrului de	

				verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate.	intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare	
--	--	--	--	--	--	--

				- Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
Centrul de Sănătate Publică Bălți (or. Rîșcani, str.Șevenco 2)				model Bogdan 50 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de	model Bogdan 50 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului	

				intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare	venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare.	
--	--	--	--	--	--	--

				centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	- Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
Centrul de Sănătate Publică Soroca (r-nul Soroca, str. Alexandru cel Bun, 42)				Model SimeRX26-35 kWt Model Bereta 35 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de	Model SimeRX26-35 kWt Model Bereta 35 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează	

				măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de	funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de	
--	--	--	--	--	--	--

				automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
Centrul de Sănătate Publică Soroca (r-nul Drochia, str. Serghei Lazo, 9)				model Digifel 40 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea	model Digifel 40 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia,	

				presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de	verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice.	
--	--	--	--	--	--	--

				supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	- Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
Centrul de Sănătate Publică Soroca (r-nul Florești, str. Bulevardul Victoriei, 64-A)				model Sime 40 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei /	model Sime 40 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal,	

				exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice.	verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu	
--	--	--	--	--	--	--

				- Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	tensiune electrică și a existenței împamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
Centrul de Sănătate Publică Edineț (r-nul Edineț, str. Pușkin, 16)				model Termopax, PowerPlus 50 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei.	model Termopax, PowerPlus 50 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea	

				- Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație.	- termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru	
--	--	--	--	--	--	--

				- Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
Centrul de Sănătate Publică Edineț (r-nul Dondușeni, str. Păcii, 5)				model Solar 34,8 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de	model Solar 34,8 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea	

				aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru	electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din	
--	--	--	--	---	--	--

				centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
Centrul de Sănătate Publică Edineț (r-nul Ocnița, str. Sănătății, 18)				model Viadrus 100 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei	model Viadrus 100 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a	

				flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din	duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de	
--	--	--	--	--	---	--

				centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
--	--	--	--	--	---	--

Centrul de Sănătate Publică Edineț (r-nul Briceni, str. Mihai Eminescu, 56/1)			model Nova Florida 34,4 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea	model Nova Florida 34,4 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii	
--	--	--	--	---	--

			pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă	
--	--	--	--	---	--

					(daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
Centrul de Sănătate Publică Orhei (r-nul Orhei, str. Negruzzi, 78)				model Nov Florida 90 kWt 2 buc. Rielo 90 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi.	model Nov Florida 90 kWt 2 buc. Rielo 90 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice)	

				- verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim).	- verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșitate.	
--	--	--	--	--	---	--

				- Verificare protecție la lipsa flacăra, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	- Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacăra, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
Centrul de Sănătate Publică Orhei (r-nul Telenești, str. Eugeniu Coca, 4)				model Altair 39 kWt 2 buc. Rielo 90 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat	model Altair 39 kWt 2 buc. Rielo 90 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi.	

				pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite.	- Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea	
--	--	--	--	--	---	--

				- Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flăcării, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flăcării, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
Centrul de Sănătate Publică Orhei (r-nul Rezina, str. Sciuseva, 2-A)				model Sime 70 kWt 2 buc. Rielo 90 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de	model Sime 70 kWt 2 buc. Rielo 90 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în	

			legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare.	parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura.	
--	--	--	--	--	--

				- Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	- Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
Centrul de Sănătate Publică Orhei (or. Șoldănești)				model Termona 48 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care	model Termona 48 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual	

				supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura.	reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de	
--	--	--	--	--	---	--

				- Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
Centrul de Sănătate Publică Hîncești (r-nul Hîncești, str. Toma Ciorba, 2)				model Airfel 60 kWt model Airfel 69 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei /	model Airfel 60 kWt model Airfel 69 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal,	

				exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice.	verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu	
--	--	--	--	---	---	--

				- Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	tensiune electrică și a existenței împamantarii electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
Centrul de Sănătate Publică Hîncești (or. Leova)				model Maxoptinus 27 kWt 2 buc. Model Rielo 44 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului	model Maxoptinus 27 kWt 2 buc. Model Rielo 44 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere	

				de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala.	și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala.	
--	--	--	--	---	--	--

				- Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	- Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
Centrul de Sănătate Publică Hîncești Cimișlia, str. Cetatea Albă, 27)	(r-nul			model Airfel 80 kWt model Airfel 40 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei	model Airfel 80 kWt model Airfel 40 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a	

				flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din	duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de	
--	--	--	--	--	---	--

				centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
--	--	--	--	--	---	--

Centrul de Sănătate Publică Căușeni (r-nul Căușeni, str. Ana și Alexandru, 16-A)			model Maior Eolo 32 kWt 2 buc. Model Vizion 23 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul.	model Maior Eolo 32 kWt 2 buc. Model Vizion 23 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului	
---	--	--	---	---	--

				- verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (daca este cazul), la supratemperatura, protecție	- de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la	
--	--	--	--	--	---	--

				la tiraj insuficient.	lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
Centrul de Sănătate Publică Căușeni (r-nul Anenii Noi, str. Suvorov, 34)				model Termostal 40 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 cai. - verificarea senzorului de	model Termostal 40 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e	

				sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la	cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea	
--	--	--	--	--	---	--

				lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
Centrul de Sănătate Publică Căușeni (or. Ștefan Vodă)				model Vizion 23 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul	model Vizion 23 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în	

				curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea	centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea	
--	--	--	--	---	--	--

				presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
Centrul de Sănătate Publică Cahul (r-nul Cahul, str. Prospectul Republicii, 20)				model Thermona 50 kWt model Thermona 28 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de	model Thermona 50 kWt model Thermona 28 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului	

				intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare	venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare.	
--	--	--	--	--	--	--

				centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flăcării, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatură, protecție la tiraj insuficient.	- Curățarea/verificarea sondei de temperatură. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flăcării, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatură, protecție la tiraj insuficient.	
Centrul de Sănătate Publică Cahul (r-nul Taraclia, str. Mira, 1)				model Saunier 32 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de	model Saunier 32 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a	

			legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare.	ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării	
--	--	--	--	---	--

				- Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	- corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
Centrul de Sănătate Publică Cahul (r-nul Cantemir, str. N. Testemițeanu, 3)				model Aertal 28 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea	model Aertal 28 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de	

			în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării	aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de	
--	--	--	---	---	--

				corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacăra, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacăra, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
Centrul de Sănătate Publică Comrat (r-nul Comrat, str. Pobeda, 26)				model Thermona 64 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și	model Thermona 64 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului	

			eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de	și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării	
--	--	--	--	--	--

				ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
Centrul de Sănătate Publică Comrat (r-nul Vulcănești, str. Ceapaev, 4)				model 35 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea	model 35 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin	

				ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării	schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație.	
--	--	--	--	---	---	--

				electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	- Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împământării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanseitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacara, la lipsa apa (daca este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
Centrul de Sănătate Publică Comrat (r-nul Ceadîr-Lunga, str. Miciurin, 2/3)				Model Ariston 24 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea termocuplei.	Model Ariston 24 kWt - Curățarea / verificarea / reglarea arzătorului, a duzei flăcării de veghe sau a arzătorului pilot, verificarea / reglarea electrozilor de aprindere și a electrodului de ionizare, verificarea	

				- Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru centrala. - Verificare funcționare pompa circulație.	- termocuplei. - Curățarea drumurilor de gaze arse prin schimbătorul principal, verificarea ventilatorului / suflantei / exhaustorului și curățarea acestuia, verificarea și eventual reglarea presostatului de aer care supraveghează funcționarea în parametrii a ventilatorului, a prizelor de măsură, a furtunelor de legătură, a tubului venturi. - Verificare etanșeitate. - Curățarea filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat pentru centralele termice) verificarea și dacă e cazul curățarea / gresarea vanei cu 3 căi. - verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM – unde este cazul. - verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune. - verificarea /refacerea presiunii de apă din centrala. - Verificare funcționare termometru / manometru	
--	--	--	--	--	--	--

				- Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	- centrala. - Verificare funcționare pompa circulație. - Verificare alimentare cu tensiune electrică și a existenței împamantării electrice. - Verificarea sondelor de temperatura de tur / de ACM, de fum, de supratemperatura. - Verificarea funcționării corecte a plăcii electronice/panoului de automatizare. - Curățarea/verificarea sondei de temperatura. - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite. - Verificare etanșeitate. - Verificarea /reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim). - Verificare protecție la lipsa flacără, la lipsa apă (dacă este cazul), la supratemperatura, protecție la tiraj insuficient.	
--	--	--	--	--	---	--

Numele, Prenumele: Haiducov Serghei

În calitate de: Director

Ofertantul: "KAZINST GRUP" SRL, adresa: mun.Chisinau, str.Valea Dicescu 47,ap.35