

Specificații tehnice:Obiectul: *Achiziționarea posturilor de reglare gaze.*Numărul: **CG-09BC/2026;**

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:

nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Presiune la intrare, mmH ² O	Presiune la ieșire, mmH ² O	Debit*, m ³ /h (Debit total al PRG)	Un. de măsură (buc)	Denumirea bunurilor oferate	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2				3	4	5	6	7	8
1	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG 20 m ³ /h)	0,3	300	20	3	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG 20 m ³ /h)	Post Reglare Gaze cu 2 linii: 2 Regulator FES-10; Dulap: conform cerințelor caietului de sarcini - 20 m ³ /h; *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,lbar. *Piesire: 18- 500mbar. *Temp. mediului: - 40...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranță incorporate. (II3K,IICK)	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	Republica Moldova / Italia	Dulap: LAIOLA SRL , Regulate: Pietro Fiorentini
2	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG 50 m ³ /h)	0,3	300	50	9	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG 50 m ³ /h)	Post Reglare Gaze cu 2 linii: 2 Regulator FES 25; Dulap: conform cerințelor caietului de sarcini - 50 m ³ /h; Regulator FES 25-25m ³ /h: *Pmax de intrare: 6 bar. *Pmin de intrare: 0, lbar. *Piesire: 18- 500 mbar. *Temp. mediului: - 40...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranță incorporate. (II3K, IICK)	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	Republica Moldova / Italia	Dulap: LAIOLA SRL , Regulate: Pietro Fiorentini
3	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG 70 m ³ /h)	0,3	300	70	1	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG 70 m ³ /h)	Post Reglare Gaze cu 2 linii: 2 Regulator FRG/2MB Standart DN20, 40 m ³ /h; Dulap: conform cerințelor caietului de sarcini - 70 m ³ /h; Regulator FRG/2MB Standard 40m ³ /h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1 bar. *Piesire: 2-40 kPa. *Temp. mediului: - 20...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranță incorporate. (IT3K, IICK)	2014/30/UE 2014/3 5/UE, HG MD 1333	Republica Moldova / Italia	Dulap: LAIOLA SRL , Regulate: Madas
4	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG 100 m ³ /h)	0,3	300	100	43	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG 100 m ³ /h)	Post Reglare Gaze cu 2 linii: 2 Regulator FES-50; Dulap: conform cerințelor caietului de sarcini - 100 m ³ /h; Regulator: Regulator FES- 50m ³ /h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,lbar. *Piesire: 18- 500mbar. *Temp. mediului: - 40...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranță incorporate. (II3K , IICK)	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	Republica Moldova / Italia	Dulap: LAIOLA SRL , Regulate: Pietro Fiorentini
5	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG 200 m ³ /h)	0,3	300	200	42	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG 200 m ³ /h)	Post Reglare Gaze cu 2 linii: 2 Regulator FRG/2MBZ 100 m ³ /h DN25; Dulap: conform cerințelor caietului de sarcini - 200 m ³ /h; ♦ Temperatura mediului (TS): -20 + +60 °C • Presiune minima de lucru: 0,5 bar • Presiune maximă de lucru: 5 bar • Presiune adm isă PS: 5 bar • Timp de închidere bloc de siguranță: < 1 s • Clasa de precizie: AC=10 - (Pa ± 10%) • (II3K , IICK)	2014/30/UE 2014/3 5/UE, HG MD 1333	Republica Moldova / Italia	Dulap: LAIOLA SRL , Regulate: Madas
6	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG 300 m ³ /h)	0,3	300	300	18	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG 300 m ³ /h)	Post Reglare Gaze cu 2 linii: 2 Regulator RG/2MBZ DN32; Dulap: conform cerințelor caietului de sarcini - 900 m ³ /h; Regulator: RG/2MBZ DN32-510m ³ /h Utilizare: gaze neagresive • Temperatura mediului (TS): -20 + +60 °C • Presiune minima de lucru: 0,5 bar • Presiune maximă de lucru: 5 bar • Presiune admisă PS: 5 bar • Timp de închidere bloc de siguranță: < 1 s • Clasa de precizie: AC=10 - (Pa ± 10%) • Grup de precizie bloc suprapresiune: AG=10 • Clasa de presiune de inchidere: SG=30 • Supapă de siguranță: testată conform indicațiilor din EN 334 • Racord de aerisire: G 3/8 • (II3K , IICK) incluse	2014/30/UE 2014/3 5/UE, HG MD 1333	Republica Moldova / Italia	Dulap: LAIOLA SRL , Regulate: Madas
7	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG 340 m ³ /h)	0,3	300	340	2	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al	Post Reglare Gaze cu 2 linii: 2 Regulator RG/2MBZ DN32; Dulap: conform cerințelor caietului de sarcini - 900 m ³ /h; Regulator: RG/2MBZ DN32-510m ³ /h Utilizare: gaze neagresive • Temperatura mediului (TS): -20 + +60 °C • Presiune minima de lucru: 0,5 bar • Presiune maximă de lucru: 5 bar • Presiune admisă PS: 5 bar • Timp de închidere bloc de siguranță: < 1 s • Clasa de precizie: AC=10 - (Pa ± 10%) • Grup de precizie	2014/30/U E2014/3 5/UE, HG MD 1333	Republica Moldova / Italia	Dulap: LAIOLA SRL , Regulate: Madas

						PRG 340 m3/h)	bloc suprapresiune: AG=10 • Clasa de presiune de închidere: SG=30 • Supapă de siguranță: testată conform indicațiilor din EN 334 • Racord de aerisire: G 3/8 • (II3K , IICK) incluse			
8	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG 360 m3/h)	0,3	300	360	4	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG 360 m3/h)	Post Reglare Gaze cu 2 linii: 2 Regulator RG/2MBZ DN32; Dulap: conform cerințelor caietului de sarcini - 900 m3/h; Regulator: RG/2MBZ DN32-510m3/h Utilizare: gaze neagresive • Temperatura mediului (TS): -20 + +60 °C • Presiune minima de lucru: 0,5 bar • Presiune maximă de lucru: 5 bar • Presiune admisă PS: 5 bar • Timp de închidere bloc de siguranță: < 1 s • Clasa de precizie: AC=10 - (Pa ± 10%) • Grup de precizie bloc suprapresiune: AG=10 • Clasa de presiune de închidere: SG=30 • Supapă de siguranță: testată conform indicațiilor din EN 334 • Racord de aerisire: G 3/8 • (II3K , IICK) incluse	2014/30/UE 2014/3 5/UE, HG MD 1333	Republica Moldova / Italia	Dulap: LAIOLA SRL , Regulate: Madas
9	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG 450 m3/h)	0,3	300	450	8	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG 450 m3/h)	Post Reglare Gaze cu 2 linii: 2 Regulator RG/2MBZ DN32; Dulap: conform cerințelor caietului de sarcini - 900 m3/h; Regulator: RG/2MBZ DN32-510m3/h Utilizare: gaze neagresive • Temperatura mediului (TS): -20 + +60 °C • Presiune minima de lucru: 0,5 bar • Presiune maximă de lucru: 5 bar • Presiune admisă PS: 5 bar • Timp de închidere bloc de siguranță: < 1 s • Clasa de precizie: AC=10 - (Pa ± 10%) • Grup de precizie bloc suprapresiune: AG=10 • Clasa de presiune de închidere: SG=30 • Supapă de siguranță: testată conform indicațiilor din EN 334 • Racord de aerisire: G 3/8 • (II3K , IICK) incluse	2014/30/U E2014/3 5/UE, HG MD 1333	Republica Moldova / Italia	Dulap: LAIOLA SRL , Regulate: Madas
10	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG 900 m3/h)	0,3	300	900	16	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG 900 m3/h)	Post Reglare Gaze cu 2 linii: 2 Regulator RG/2MBZ DN32; Dulap: conform cerințelor caietului de sarcini - 900 m3/h; Regulator: RG/2MBZ DN32-510m3/h Utilizare: gaze neagresive • Temperatura mediului (TS): -20 + +60 °C • Presiune minima de lucru: 0,5 bar • Presiune maximă de lucru: 5 bar • Presiune admisă PS: 5 bar • Timp de închidere bloc de siguranță: < 1 s • Clasa de precizie: AC=10 - (Pa ± 10%) • Grup de precizie bloc suprapresiune: AG=10 • Clasa de presiune de închidere: SG=30 • Supapă de siguranță: testată conform indicațiilor din EN 334 • Racord de aerisire: G 3/8 • (II3K , IICK) incluse	2014/30/UE 2014/3 5/UE, HG MD 1333	Republica Moldova / Italia	Dulap: LAIOLA SRL , Regulate: Madas
11	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG 1500 m3/h)	0,3	300	1500	21	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG 1500 m3/h)	Post Reglare Gaze cu 2 linii: 2 Regulator RG/2MBZ DN50; Dulap: conform cerințelor caietului de sarcini - 1500 m3/h; Regulator: Utilizare: gaze neagresive din cele trei familii (gaze uscate) • Temperatura mediului (TS): -20 + +60 °C • Presiune minima de lucru: 0,5 bar • Presiune maximă de lucru: 5 bar • Presiune admisă PS: 5 bar • Timp de închidere bloc de siguranță: < 1 s • Clasa de precizie: AC=10 - (Pa ± 10%) • Grup de precizie bloc suprapresiune: AG=10 • Clasa de presiune de închidere: SG=30 • Supapă de siguranță: testată conform indicațiilor din EN 334 • Racord de aerisire: G 3/8 • Rezistentă mecanică: Grupa 2 (conform EN 13611)* Cu flanșe PN 16: (DN 50) ISO 7005 / EN 1092-1 • Supape de siguranță incorporate. (II3K , IICK)	2014/30/UE 2014/3 5/UE, HG MD 1333	Republica Moldova / Italia	Dulap: LAIOLA SRL , Regulate: Madas
12	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG 4000 m3/h)	0,3	300	4000	1	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG 4000 m3/h)	Post Reglare Gaze cu 2 linii: 2 Regulator RG/2MBZ DN65; Dulap: conform cerințelor caietului de sarcini - 4000 m3/h; Regulator: Utilizare: gaze neagresive din cele trei familii (gaze uscate) • Temperatura mediului (TS): -20 + +60 °C • Presiune minima de lucru: 0,5 bar • Presiune maximă de lucru: 6 bar • Presiune admisă PS: 6 bar • Timp de închidere bloc de siguranță: < 1 s • Clasa de precizie: AC=10 - (Pa ± 10%) • Grup de precizie bloc suprapresiune: AG=10 • Clasa de presiune de închidere: SG=30 • Supapă de siguranță: testată conform indicațiilor din EN 334 • Racord de aerisire: G 3/8 • Rezistentă mecanică: Grupa 2 (conform EN 13611)* Cu flanșe PN 16: (DN 65) ISO 7005 / EN 1092-1 • Supape de siguranță incorporate. (II3K , IICK)	2014/30/U E2014/3 5/UE, HG MD 1333	Republica Moldova / Italia	Dulap: LAIOLA SRL , Regulate: Madas

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Comanac Ion

În calitate de: Director

Ofertantul: Laiola SRL Adresa: Str. Calea Basarabiei 26/6, mun. Chișinău

Președintele Grupului de lucru

Secretarul Grupului

Membrii Grupului

Roșca M.

Mutruc R.

Cherpec S.

Demian A.

Răsoi V.

Chetraru L.

Lisa I.