

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. _____ din _____
Obiectul achiziției: <i>Servicii de deservire tehnică a centralelor termice al ANSP</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1 _Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice						
1.1 <u>Cazan Erensan 290 Kw - 2 un.</u> CSP Chișinău (Mun. Chișinău, str. Al. Hîjdeu, 49)				- Verificarea etanșietății centralei; - Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul;	- Verificarea etanșietății centralei; - Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul;	
1.2 <u>Cazan Vitodens 050 33 Kw – 1un.</u> CSP Chișinău (or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 19)				- Curățarea și reglarea electrodului de aprindere; - Verificarea presiunii la combustibil;	- Curățarea și reglarea electrodului de aprindere; - Verificarea presiunii la combustibil;	
1.3 <u>Cazan RS-55-CM 55 Kw - 1 un.</u> CSP Chișinău (or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 107)				- Verificarea pompei de circulație; - Verificarea vanei cu 3 căi; - Verificarea presostatelor;	- Verificarea pompei de circulație; - Verificarea vanei cu 3 căi; - Verificarea presostatelor;	
1.4 <u>Cazan RTn 60 Kw - 1 un.</u> CSP Chișinău (or. Criuleni, str. Biruința, 1)				- Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare); - Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural);	- Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare); - Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural);	
1.5 <u>Cazan: TNP 760 Strebel 750 Kw - 2 un.</u> ANSP (Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A)				- Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există); - Verificarea presiune apă instalație de încălzire;	- Verificarea filtrului coșului de fum (la tiraj natural); - Verificarea presiune apă instalație de încălzire;	
1.6 <u>Cazan Vitodent 050 24 Kw-1un</u> CSP Bălți (or.Fălești,str.Toma Ciorba 3)				- Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz; - Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță;	- Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz; - Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță;	
1.7 <u>Cazan Beretta Power Max -110kw 1un.</u> CSP Bălți (or. Glodeni, str. Suveranității, 18)				- Verificare-curățare corp cazan;		
1.8 <u>Cazan Bogdan 50 Kw - 1un.</u> <u>Beretta 100 kw-1un.</u> CSP Bălți (or. Rîșcani, str. Cotovschi, 4)						
1.9 <u>Cazan Florida 24kWt - 1 un.</u>						

CSP Bălți (or.Sîngerei str. N. Testemițeanu ,13)				- Verificare-curățare corp arzător; - Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra); - Verificare-curățare dispensor flacăra; - Verificare-curățare ventilator aspirație aer; - Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător; - Verificare condensator pornire motor ventilator; - Verificare termostat temperatura încălzire; - Verificare termostat de siguranța totală.	- Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz; - Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță; - Verificare-curățare corp cazan; - Verificare-curățare corp arzător; - Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra); - Verificare-curățare dispensor flacăra; - Verificare-curățare ventilator aspirație aer; - Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător; - Verificare condensator pornire motor ventilator; - Verificare termostat temperatura încălzire; - Verificare termostat de siguranța totală.	
1.10 <u>Cazan Termona 50 Kw -1 un.</u> <u>Cazan Termona 28 kW-1 un.</u> CSP Cahul (or.Cahul, str. Republicii, 20)						
1.11 <u>Cazan Saunier Duval 24 Kw - 2 un.</u> CSP Cahul (or.Taraclia, str. Mira, 1)						
1.12 <u>Cazan FEROLI VNI 35 kW- 1 un.</u> <u>Cazan Airfel 35kW - 1 un.</u> CSP Cahul (or.Cantemir str. N.Testemițeanu, 3)						
1.13 <u>Cazan: Maior Eolo-32-4E-32kw-2 un</u> CSP Căușeni (r-l. Căușeni, str Ana și Alexandru, 16)						
1.14 <u>Cazan Vizion 23 Kw - 1 un.</u> CSP Căușeni (r. Ștefan Vodă)						
1.15 <u>Cazan Aerfel 38 Kw – 1 un</u> <u>Termostal-40 kw - 2 un.</u> CSP Căușeni (or. Anenii Noi, str. Suворov,107)						
1.16 <u>cazah Riello condexa 90kWt - 1 un.</u> <u>Nova Florida 90kWt - 1 un.</u> CSP Orhei (r-l. Orhei str.C.Negruzzi,78)						
1.17 <u>Cazan Riello Condexa 90kWt - 1 un.</u> <u>Sime 75kWt - 1un.</u> CSP Orhei (or.Rezina str.Scuseva 2A)						
1.18 <u>Cazan Termona 45 kw - 2un.</u> CSP Orhei (or.Șoldănești str.Păcii 13)						
1.19 <u>Cazan Riello Condexa 90 kw - 1 un.</u> <u>Cazan Nova Florida 60 kw - 1 un.</u> CSP Orhei (r-l. Telenești str.Eugen Coca 4)						
1.20 <u>Cazan Bereta 35 kW- 2un</u> CSP Soroca (r-l. Soroca, str. Alexandru cel Bun, 42)						
1.21 <u>Cazan Digifel Premix CPI -40SP-40Kw - 1 un.</u> CSP Soroca (r-l. Drochia str. S. Lazo,9)						
1.22 <u>Cazan Bereta 35kW-1 un.</u>						

CSP Soroca (r-l. Florești (bd.Victoriei, 64a)				
1.23 <u>Cazan Bereta 48,5 Kw - 1 un.</u> <u>Cazan Bereta 50 kW - 1 un</u> CSP Edineț (str. Pușcin,16)				
1.24 <u>Cazan Nova Florida-65kW-1 un</u> CSP Edineț (r-l. Briceni str.Mihai Eminescu 56/1)				
1.25 <u>Cazan Viaduas 65 Kw - 1 un</u> CSP Edineț (r-l. Ocnița,str.Sănătății 18)				
1.26 <u>Cazan Solaris-50kW - 1 un.</u> CSP Edineț (r-l. Dondiușeni,swtr.Păcii,5)				
1.27 <u>Cazan Sime 55 Kw - 1 un,</u> <u>Cazan Bereta 100 kw - 1 un.</u> CSP Ungheni (str. Cosmescu, 5)				
1.28 <u>Cazan Termona 50 Kw - 1 un.</u> <u>Cazan Beretta 50 kw - 1un.</u> CSP Ungheni (r-l.Calarași, str.Bujolia, 2)				
1.29 <u>Cazan Bereta 90 kWt – 1 un.</u> <u>CSP Hîncești.</u> (r-l Hîncești, str. Toma Ciorbă, 2)				
1.30 <u>Cazan Maxodtimus 27 Kw - 1 un.</u> <u>Cazan Maxodtimus kW 1 un.</u> CSP Hîncești (or.Leova ,str.Unirii,39)				
1.31 <u>Cazan Aerfel 40 kW – 1 un.</u> CSP Hîncești (or.Cimișlia,str,Cetatea Albă 27)				
1.32 <u>Cazan Condexa Pro 45kW - 1 buc;</u> <u>Cazan Condexa Pro 24kW - 1 buc.</u> CSP Hîncești (or.Basarabeasca str.40 de ani ai Victoriei, 2)				
1.33 <u>Cazan Airfel 15/65K - 2 un</u> CSP Comrat (r-l Comrat, str, Pobeda, 26)				
1.34 <u>Cazan Ariston 24kw - 2 un.</u> CSP Comrat (or. Ceadîr-Lunga str.Miciurin, 2/3)				
1.35 <u>Cazan Bereta-24Kw – 1 un.</u> CSP Comrat (r-l. Vulcănești, str.Ceapaev, 4)				

[illegible]

TOTAL					
-------	--	--	--	--	--

Numele, Prenumele: Haiducov Serghei

În calitate de:Director

Ofertantul: "KAZINST GRUP" SRL, adresa: mun.Chisinau, str.Lunca Bicului 26/1