

Specificații tehnice

Procedura de achiziție: MTender ID-[ocds-b3wdp1-MD-1746541121677](#) (Achizitii.md ID-21415178) din 06.05.2025

Obiectul achiziției: **Achiziționarea distribuitorilor de produse petroliere.**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						

Lotul 1 – Distribuitori de produse petroliere.

1.1 Achiziție distribuitori de produse petroliere	EE_22_M3_2S1_Eurostar M3	Italia	Europump	Conform cerințelor Caietului de Sarcini (pct. 5):		Certificat CE
				Calculator securizat si incorporat	Generația-5	
				Sistem de dirijare la distanta	prin interfața standardizată si protocol de comunicare industrial	
				Funcționarea distribuitorului	Automatizată	
				Conectare la rezervoare	supraterană	
				Capacitate minimă a pompei, l / min	50	
				Lungimea de aspirație până la, m	60	
				Pistol de distribuție automat (pentru 2 produse - 2 pistoale)	cu 2 poziții de fixare	
				Pompă incorporată	angrenare prin curea	
				Filtru incorporat în pompa de aspirație	inox	
				Electromotor în execuție antideflagrantă	da	
				Calculator securizat si incorporat	Generația-5	
				Sistem de dirijare la distanta	prin interfața standardizată si protocol de comunicare industrial	
				Funcționarea distribuitorului	Automatizată	

				<table><tr><td>Adaptor flexibil pentru conectarea la conducta tehnologică</td><td>inox</td></tr><tr><td>Mufă de siguranță (la ruperea) rotativă dintre pistol și furtun</td><td>da</td></tr><tr><td>Control la fixarea pistolului pe distribuitor</td><td>electronic</td></tr><tr><td>Lungimea furtunului de distribuție, m</td><td>6</td></tr><tr><td>Material furtun de distribuție</td><td>antistatic</td></tr><tr><td>Diapazon temperatură de exploatare a furtunului, °C</td><td>-25...+60</td></tr><tr><td>Contor cantitate carburanți</td><td>instalat direct la pompa</td></tr><tr><td>Clasa de precizie, %</td><td>Conform Normelor din RM</td></tr><tr><td>Debit nominal, l/min</td><td>50</td></tr><tr><td>Valoarea nominală de filtrare, μm</td><td>20</td></tr><tr><td>Tip display (pe distribuitor)</td><td>LCD</td></tr><tr><td>limita superioară a indicației de măsurare unică, l</td><td>999,99</td></tr></table> <u>Caracteristici specifice:</u> • Sistem tehnologic de aspirație; • Piesele metalice vopsite cu vopsea care se va menține la temperaturi înalte (+60°C); • Construcția corpului compactă, integrală; • Distribuitorii de produse petroliere vor fi instalate în aer liber; • Corpul distribuitorului va fi rezistent la coroziune.	Adaptor flexibil pentru conectarea la conducta tehnologică	inox	Mufă de siguranță (la ruperea) rotativă dintre pistol și furtun	da	Control la fixarea pistolului pe distribuitor	electronic	Lungimea furtunului de distribuție, m	6	Material furtun de distribuție	antistatic	Diapazon temperatură de exploatare a furtunului, °C	-25...+60	Contor cantitate carburanți	instalat direct la pompa	Clasa de precizie, %	Conform Normelor din RM	Debit nominal, l/min	50	Valoarea nominală de filtrare, μm	20	Tip display (pe distribuitor)	LCD	limita superioară a indicației de măsurare unică, l	999,99	<table><tr><td>Mufă de siguranță (la ruperea) rotativă dintre pistol și furtun</td><td>da</td><td></td></tr><tr><td>Control la fixarea pistolului pe distribuitor</td><td>electronic</td><td></td></tr><tr><td>Lungimea furtunului de distribuție, m</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>Material furtun de distribuție</td><td>antistatic</td><td></td></tr><tr><td>Diapazon temperatură de exploatare a furtunului, °C</td><td>-25...+60</td><td></td></tr><tr><td>Contor cantitate carburanți</td><td>instalat direct la pompa</td><td></td></tr><tr><td>Clasa de precizie, %</td><td>Conform Normelor din RM</td><td></td></tr><tr><td>Debit nominal, l/min</td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>Valoarea nominală de filtrare, μm</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>Tip display (pe distribuitor)</td><td>LCD</td><td></td></tr><tr><td>limita superioară a indicației de măsurare unică, l</td><td>999,99</td><td></td></tr></table> <u>Caracteristici specifice:</u> • Sistem tehnologic de aspirație; • Piesele metalice vopsite cu vopsea care se va menține la temperaturi înalte (+60°C); • Construcția corpului compactă, integrală; • Distribuitorii de produse petroliere vor fi instalate în aer liber; Corpul distribuitorului va fi rezistent la coroziune.	Mufă de siguranță (la ruperea) rotativă dintre pistol și furtun	da		Control la fixarea pistolului pe distribuitor	electronic		Lungimea furtunului de distribuție, m	6		Material furtun de distribuție	antistatic		Diapazon temperatură de exploatare a furtunului, °C	-25...+60		Contor cantitate carburanți	instalat direct la pompa		Clasa de precizie, %	Conform Normelor din RM		Debit nominal, l/min	50		Valoarea nominală de filtrare, μm	20		Tip display (pe distribuitor)	LCD		limita superioară a indicației de măsurare unică, l	999,99		
Adaptor flexibil pentru conectarea la conducta tehnologică	inox																																																														
Mufă de siguranță (la ruperea) rotativă dintre pistol și furtun	da																																																														
Control la fixarea pistolului pe distribuitor	electronic																																																														
Lungimea furtunului de distribuție, m	6																																																														
Material furtun de distribuție	antistatic																																																														
Diapazon temperatură de exploatare a furtunului, °C	-25...+60																																																														
Contor cantitate carburanți	instalat direct la pompa																																																														
Clasa de precizie, %	Conform Normelor din RM																																																														
Debit nominal, l/min	50																																																														
Valoarea nominală de filtrare, μm	20																																																														
Tip display (pe distribuitor)	LCD																																																														
limita superioară a indicației de măsurare unică, l	999,99																																																														
Mufă de siguranță (la ruperea) rotativă dintre pistol și furtun	da																																																														
Control la fixarea pistolului pe distribuitor	electronic																																																														
Lungimea furtunului de distribuție, m	6																																																														
Material furtun de distribuție	antistatic																																																														
Diapazon temperatură de exploatare a furtunului, °C	-25...+60																																																														
Contor cantitate carburanți	instalat direct la pompa																																																														
Clasa de precizie, %	Conform Normelor din RM																																																														
Debit nominal, l/min	50																																																														
Valoarea nominală de filtrare, μm	20																																																														
Tip display (pe distribuitor)	LCD																																																														
limita superioară a indicației de măsurare unică, l	999,99																																																														

1.2 Lucrări de instalare și ajustare distribuitorilor de produse petroliere				<u>Conform cerințelor Caietului de Sarcini (pct. 6):</u> Lucrări de demontare a pompelor vechi: • Demontarea pompelor vechi – 2 buc.; • Demontare distribuitor – 2 buc. • Demontare fațadei insulei și conductelor la aspirația distribuitorilor – 2 un; • Lucrări de tăiere a fațadei – 2 un. ; • Lucrări de demontare a carcaselor vechi – 2 un.; Lucrări de instalare, conectare, pornire și reglare: • Confecționarea suportului distribuitor (sudare) - 2 buc. • Lucrări de montare a distribuitorului – 2 buc. • Conectarea conductelor tehnologice existente la instalațiilor noi – 2 un.; • Montarea fațadei carcaselor distribuitorilor - 2 un.; • Montarea echipamentului electric pentru distribuitor; • Instalarea și conectarea sistemului de dirijare pentru 2 distribuitor ; • Programarea parametrilor de lucru; • Punerea în funcțiune a distribuitorilor de produse petroliere.	Lucrări de demontare a pompelor vechi: • Demontarea pompelor vechi – 2 buc.; • Demontare distribuitor – 2 buc. • Demontare fațadei insulei și conductelor la aspirația distribuitorilor – 2 un; • Lucrări de tăiere a fațadei – 2 un. ; • Lucrări de demontare a carcaselor vechi – 2 un.; Lucrări de instalare, conectare, pornire și reglare: • Confecționarea suportului distribuitor (sudare) - 2 buc. • Lucrări de montare a distribuitorului – 2 buc. • Conectarea conductelor tehnologice existente la instalațiilor noi – 2 un.; • Montarea fațadei carcaselor distribuitorilor - 2 un.; • Montarea echipamentului electric pentru distribuitor; • Instalarea și conectarea sistemului de dirijare pentru 2 distribuitor ; • Programarea parametrilor de lucru; Punerea în funcțiune a distribuitorilor de produse petroliere.	
---	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Oleg Cosciug, în calitate de: Director

SA "Nemetmacom"

Adresa: mun. Chișinău, or. Vatra, str. Alexandru cel Bun, 10

Data: 27 mai 2025