

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1580394107116 din 30.01.2020
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de testare a sistemelor electrice

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Model ul articol.	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 1						
1	Măsurarea impedanței circuitului “Faza-Zero”;				Măsurarea impedanței circuitului “Faza-Zero”;	Măsurarea impedanței circuitului “Faza-Zero”;	
2	Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate de pământ				Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate de pământ	Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate de pământ	
3	Măsurarea rezistenței izolației cu megohmetru a liniilor de cablu și altor linii, tensiune până la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparate de comutare și la consumatori electrici				Măsurarea rezistenței izolației cu megohmetru a liniilor de cablu și altor linii, tensiune până la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparate de comutare și la consumatori electrici	Măsurarea rezistenței izolației cu megohmetru a liniilor de cablu și altor linii, tensiune până la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparate de comutare și la consumatori electrici	
4	Măsurarea rezistenței izolației cu megohmetru a înfășurărilor mașinilor și aparatelor				Măsurarea rezistenței izolației cu megohmetru a înfășurărilor mașinilor și aparatelor	Măsurarea rezistenței izolației cu megohmetru a înfășurărilor mașinilor și aparatelor	
5	Măsurarea rezistenței la curent de scurgere a circuitului, diagonală până la 20m				Măsurarea rezistenței la curent de scurgere a circuitului, diagonală până la 20m	Măsurarea rezistenței la curent de scurgere a circuitului, diagonală până la 20m	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Mihalachi Alexandru

Ofertantul: SC „Promo-Soluții” SRL

În calitate de: Director Executiv

Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 90, of. 207