

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1774951896291 din 06.04.2026						
Obiectul achiziției: Servicii de testare și deservire a buteliilor de oxigen și dioxid de carbon neatribuite la COP ocds-b3wdp1-MD-1772460772887						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
Lot 1. Servicii de testare și deservire a buteliilor de oxigen și dioxid de carbon						
Lot 1.1. Servicii de testare și deservire a buteliilor de oxigen, Volum 40L	butelii oxigen Vol.40L	MD	S.C. DIROVE-NORD S.R.L	Intervenții necesare: 1. Înlocuirea ventilului: Ieșire din ventil 3/4; Presiune maxima de lucru 200 bar. Tip material alamă/inox. 2. Testare, certificare tehnică a buteliilor de oxigen. 3. Curățare intereoară a buteliilor. 4. Vopsirea buteliilor in culoare albastră. Termen de executare lucrari: 21 zile de la momentul solicitarii. Transportarea buteliilor se va efectua de către agentul economic câștigător. Să se prezinte acte confirmative și aviz sanitar care permit efectuarea lucrarilor solicitate. Garanție la lucrari 24 luni	Intervenții necesare: 1. Înlocuirea ventilului: Ieșire din ventil 3/4; Presiune maxima de lucru 200 bar. Tip material alamă/inox. 2. Testare, certificare tehnică a buteliilor de oxigen. 3. Curățare intereoară a buteliilor. 4. Vopsirea buteliilor in culoare albastră. Termen de executare lucrari: 21 zile de la momentul solicitarii. Transportarea buteliilor se va efectua de către agentul economic câștigător. Să se prezinte acte confirmative și aviz sanitar care permit efectuarea lucrarilor solicitate. Garanție la lucrari 24 luni	
Lot 1.2. Servicii de testare și deservire a buteliilor de dioxid de carbon, Volum 10L	butelii dioxid de carbon Vol.10L	MD	S.C. DIROVE-NORD S.R.L	Intervenții necesare: 1. Înlocuirea ventilului: Ieșire din ventil DIN447. Presiune maxima de lucru 200 bar. Tip material alamă/inox.	Intervenții necesare: 1. Înlocuirea ventilului: Ieșire din ventil DIN447. Presiune maxima de lucru 200 bar. Tip material alamă/inox.	

				<p>2. Testare, certificare tehnică a buteliilor de dioxid de carbon.</p> <p>3. Curățare interioară buteliilor</p> <p>4. Vopsirea buteliilor în culoarea sură sau neagră.</p> <p>Termen de executare lucrări: 21 zile de la momentul solicitării.</p> <p>Transportare buteliilor se va efectua de către agentul economic câștigător.</p> <p>Să se prezinte acte confirmative și aviz sanitar care permit efectuarea lucrărilor solicitate.</p> <p>Garanție la lucrări 24 luni.</p>	<p>2. Testare, certificare tehnică a buteliilor de dioxid de carbon.</p> <p>3. Curățare interioară buteliilor</p> <p>4. Vopsirea buteliilor în culoarea sură sau neagră.</p> <p>Termen de executare lucrări: 21 zile de la momentul solicitării.</p> <p>Transportare buteliilor se va efectua de către agentul economic câștigător.</p> <p>Să se prezinte acte confirmative și aviz sanitar care permit efectuarea lucrărilor solicitate.</p> <p>Garanție la lucrări 24 luni.</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dilion Veaceslav În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. DIROVE-NORD S.R.L. Adresa: or. Falesti , str. Cernauti 1