

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1710405015027</u> din 15.03.2024
Obiectul achiziției: „Cazane pe combustibil solid, sectii, ventilatoare, boilere, pompe de circulație și pompe submersibile ”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Pompă de circulație cu motor cu rotor umed, Q min 3 m ³ /h	Pompa de circulație Termojet APE 32/8/180 invertor	Franta	TERMOJET	Motor cu rotor umed; Q minim – 3 m ³ /h la înălțimea minim 2 m; Ø – 32 mm (1¼ ”), conectare prin filet; distanța între racorduri – 180 mm; gradul de protecție minim IP 42; Reglarea debitului minim 2 trepte; Se acceptă diferite modele, care să corespundă parametrilor solicitați	Motor cu rotor umed; Q – 4 m ³ /h la înălțimea 8 m; Ø – 32 mm (1¼ ”), Conectare prin filet; Distanța între racorduri – 180 mm; Gradul de protecție IP 42; Reglarea debitului 2 trepte; Consumul de energie: 5 - 65 W	--

Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cheptene Igor În calitate de: Director

Ofertantul: VILOTERM SRL Adresa: mun.Chișinău, str.Meșterul Manole 9/8A