



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 267 din « 21.05.2018 »

Cod: RÎ-5.10

Ediția: 3

Data:
23.02.2015

Pagina: 2/2



Data începutului încercării: 18.04.2018

Data finisării încercărilor: 21.05.2018

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR nr. 267

N r.	Denumirea indicatorilor	U/M	Indicativul DN ce conține cerințe pentru caracteristici le încercate	Indicativul DN pentru metode de încercări	Cerințe documentul.nor mativ pentru caracteristici le încercate	Indicatori reali			
						1	2	3	media
1	Limită de rezistența la compresiune	MPa	SM 270:2008 pct. 4.2.1.1	SM GOST 10180-2014 pct 7.2	min: 29,4 Cl B 22,5	36,3	36,0	37,25	36,5 Cl.B 27,5
2	Limită de rezistența la încovoire	MPa	SM 270:2008 pct. 4.2.1.1	SM GOST 10180-2014 pct 7.3	min: 4,19 B _{tb} 3,2	6,1	6,3	6,8	6,4 B _{tb} 4,8
3	Rezistență la îngheț- dezgheț	cicluri	SM 270:2008 pct. 4.2.1.2	GOST 10600.2-95	F"150"	F"150"			F"150"
4	Rezistență la uzură prin frecare	g /cm ²	SM 270:2008 pct. 4.2.1.4	GOST 13087-81	max: 0,7	0,4			0,4
5	Absorbția de apă	%	SM 270:2008 pct. 4.2.1.3	GOST 12730.3-78	max: 6	2,1	2,1	2,3	2,2

Concluzie privind rezultatele încercărilor produsului : Mostre
- plăci de beton pentru trotuare obținut prin metoda de presare producător de
către „Creamobil” SRL mun. Chișinău R. Moldova corespunde cerințelor
SM 270:2008 pct 4.2.1.1; pct 4.2.1.2; pct 4.2.1.3; pct 4.2.1.4 la rezistența la
compresiune și încovoire Cl.B-27.5, B_{tb} 4,8, F150.

Un exemplar a raportului de încercări a fost înminat:

1. OC „CERTMATCON” SRL
2. CÎ ICȘC „INCERCOM” Î.S
3. „Creamobil” SRL

Conducătorul CÎ ICȘC „INCERCOM” Î.S

Executanții : Specialist



Mornealo N

Coreni N.

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

- Rezultatele încercărilor se referă la probele testate.
- Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „Încercom” Î.S.
- Retipararea raportului de încercări fără permisiunea Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „Încercom” Î.S. este strict interzisă.