

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,  
iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD -1698952607493 (21113784 din 02.11.2023) din 20.11.2023

Achiziționarea aparatelor de aer condiționat, inclusiv montarea lor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lot 1: Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU</b>						
1.1. Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU	Climatizor GREE GWH09AAB seria BORA INVERTER (9000 BTU) (inclusiv montarea)	China	HONG KONG GREE Electric Appliances Sales Limited	Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică <b>9 000 BTU</b> ;-clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A+ -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz;-temperatura exterioară la răcire max. +43 °C -temperatura exterioară la încălzire min. -10 °C -agent termic R32.-nivel de presiune acustică bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014; <b>Termen de garanție nu mai mic de 36 luni.</b>	Sistem split de perete;- Capacitate/răcire BTU-9000;- Compresor – Inverter;- Funcții: răcire,încălzire. I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, repornire automată, auto-diagnosticare, dezumidificare, operare automată, modul „liniștit”, cronometru, LED, control WI-FI, pornire motor cu tensiune joasă, pornire Lină;- Capacitate de răcire . - 2500W;- Capacitatea de încălzire.-2800W;- Consumul de energie pentru încălzire/răcire . - 777 W/781 W;- Eficiența energetică clasa-A+;EER -3,21; COP - 3,61; SEER (W/W) – 6,10; SCOP (Average)- 6,10; Faza- monofazat; Debit de aer (m3/h) - 550/500/430/300; --Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (°C)- 15~50,- Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (°C)- -15~ 24, - Nivelul de zgomot . - interior 28 dB, exterior – 52 dB; Tipul de agent frigorific - R 32; - Telecomanda- Da;cu indicatorul luminos a temeperaturii.Filtre: filtru fin de aer, antibacterian. Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat inclusiv materialele sunt incluse in pretul ofertei. Garantia la utilaj si la lucrarile de instalare- <b>40 luni</b>	
1.2. Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer	Servicii de montare și punere în funcțiune a	MD	MD	Montarea a 35 AAC Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	Montarea a 35 AAC Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	

condiționat	aparator de aer condiționat				
<b>Lot 2: Aparate de aer condiționat de birou 12 000 BTU</b>					
2.1. Aparate de aer condiționat de birou 12 000 BTU	Climatizor GREE GWH12AAB seria BORA INVERTER (12000 BTU) (inclusiv montarea)	China	HONG KONG GREE Electric Appliances Sales Limited	<p>Cerințe tehnice minime pentru AAC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter;</li> <li>-capacitate termică <b>12 000 BTU</b>;</li> <li>-clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A+;</li> <li>-sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz;</li> <li>-temperatura exterioară la răcire max. +43 °C;</li> <li>-interval temperatura exterioară la încălzire min. -10°C;</li> <li>-agent termic R32;</li> <li>-nivel de presiune acustică bloc interior /exterior în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 "Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz" din 27.05.2014</li> </ul> <p><b>Termen de garanție nu mai mic 36 luni</b></p>	<p>Sistem split de perete;- Capacitate/răcire BTU-12000;- Compresor – Inverter;- Funcții: răcire,încălzire. I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, repornire automată, auto-diagnosticare, dezumidificare, operare automată, modul „liniștit”, cronometru, LED, control WI-FI, pornire motor cu tensiune joasă, pornire Lină;- Capacitate de răcire . - 3200W;- Capacitatea de încălzire.- 3400W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire . - 941 W/997 W;- Eficiența energetică clasa-A+; EER -3,21; COP - 3,61; SEER (W/W) – 6,10; SCOP (Average)- 6,10; Faza- monofazat; Debit de aer (m3/h) - 550/480/410/290; --Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (°C)- 15~50, - Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (°C)- -15~ 24, - Nivelul de zgomot . - interior 29 dB, exterior – 52 dB; Tipul de agent frigorific - R 32; - Telecomanda- Da;cu indicatorul luminos a temeperaturii.Filtre: filtru fin de aer, antibacterian. Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat inclusiv materialele sunt incluse in pretul ofertei. Garantia la utilaj si la lucrarile de instalare- min <b>40 luni</b></p>
2.3. Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat	Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat	MD	MD	<p>Montarea a 35 AAC noi</p> <p>Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.</p>	<p>Montarea a 35 AAC noi</p> <p>Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.</p>

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director  
Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chișinău, str. Stefan Neaga 66