

- să asigure evidența și analiza avariilor de serviciu de dispecerat și intervenție tehnică. Localizarea și lichidarea avariilor din sistemul autonom cu deplasarea brigăzii de intervenție operativă;
- să asigure controlul periodic a regimului de lucru a grupurilor termice pe gaz natural de către responsabili tehnici atestați în domeniu, evidența parametrilor principali;
- să anunțe proprietarul cazangeriei, la momentul oportun, de necesitatea îndeplinirii lucrărilor de reglare în regim special a utilajului tehnic cu ajutorul organizației specializate;
- să asigure la momentul oportun controlul sistemului de ventilare și fumuarul, controlul presiunii de gaz în interiorul sistemului de gaze, precum și revizuirea utilajelor de încălzire și a cazanelor ;
- să execute în cazul necesității, la cererea proprietarului, reparația curentă sau generală ale utilajului gaz, coordonând prealabil cu Beneficiarul volumul reparației cu compunerea listei unităților de utilaj cu defecte, care trebuie să fie supuse reparației;
- să execute conservarea utilajului la sfârșitul perioadei de încălzire;
- să asigure lucrul cazangeriei în regimul corespunzător cu fișa de regim a cazangeriei în dependență de temperatura aerului exterior;
- să coordoneze cu Beneficiarul toate schimbările necesare în lucrul cazangeriei;
- să înștiințeze Beneficiarul, nu mai târziu de 15 zile înainte, de anulare a contractului și să predea cazangeria cu tot utilajul în bună stare conform actului de primire-predare.

După comunicarea în scris transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vom încheia un contract privind executarea lucrărilor.

Data 09.12.2024

Funcția Administrator Mihai Tabârța

Semnătura

