

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. 21491770/ocds-b3wdp1-MD-1760351628503 din 13.10.2025
Obiectul achiziției: Achiziționare aparate de aer condiționat (pentru centrele republicane de evaluare a examenelor de bacalaureat)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOT 1: Aparate de aer condiționat (pentru centrele republicane de evaluare a examenelor de bacalaureat)						
1.1. Aparate de aer condiționat	AUX Q-series	China	AUX	Tip echipament: aparat de aer condiționat tip split de perete, pentru uz rezidențial sau comercial ușor. Putere de răcire/încălzire nominală: aproximativ 18.000 BTU (±10%). Suprafața recomandată de climatizare: minimum 50–55 m². Tip compresor: cu tehnologie inverter (DC inverter sau echivalentă). Interval de temperatură de funcționare (răcire/încălzire): cel puțin de la -15°C până la +43°C. Clasa de eficiență energetică: minim A++ la răcire, conform etichetei energetice UE sau echivalent. Agent frigorific: R32 sau echivalent	Tip echipament: aparat de aer condiționat tip split de perete, pentru uz rezidențial sau comercial ușor. Putere de răcire/încălzire nominală: aproximativ 18.000 BTU . Suprafața recomandată de climatizare: minimum 50–55 m². Tip compresor: DC inverter . Interval de temperatură de funcționare (răcire/încălzire): de la -20 °C până la +50°C. Clasa de eficiență energetică: minim A++ la răcire, conform etichetei energetice UE. Agent frigorific: R32, cu potențial redus de încălzire globală (GWP	UE

				ecologic, cu potențial redus de încălzire globală (GWP scăzut). Nivel de zgomot (unitate interioară): maxim 34 dB(A) în regim silențios. Consum de energie (răcire): în limitele de eficiență energetică corespunzătoare clasei A++ (0,15–1,70 kW sau echivalent). Putere nominală la răcire: minim 5,4 kW. Putere nominală la încălzire: minim 5,2 kW. Regimuri de funcționare: răcire, încălzire, dezumidificare, ventilare. Filtru de aer lavabil: Da. Sistem de purificare a aerului (de tip ionizare sau echivalent): Da. Control la distanță: telecomandă + posibilitate de control Wi-Fi integrat sau opțional. Funcție timer (pornire/oprirea): Da. Garanție minimă: 36 luni. Lungime traseu frigorific inclus în setul de montaj: minimum 5 m.l. – maximum 8 m.l. Notă: Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru - Livrarea bunurilor la sediul indicat de către autoritatea contractantă Servicii de instalare a aparatelor de aer conditionat inclusiv consumabile necesare pentru instalare (traseu frigorific, console metalice, sisteme de fixare, bandaj izolarea traselui, tub gofrat, cablu electric, fisă euro, corab canal plastic decorativ.) Servicii de găurire cu diamant. Sevcii autoturn	scăzut). Nivel de zgomot (unitate interioară): maxim 24 dB(A) în regim silențios. Consum de energie (răcire): în limitele de eficiență energetică corespunzătoare clasei A++ (1,60 kW). Putere nominală la răcire: 5,4 kW. Putere nominală la încălzire: 5,6 kW. Regimuri de funcționare: răcire, încălzire, dezumidificare, ventilare. Filtru de aer lavabil: Da. Sistem de purificare a aerului (de tip ionizare sau echivalent): Da. Control la distanță: telecomandă + posibilitate de control Wi-Fi integrat. Funcție timer (pornire/oprirea):. Garanție: 36 luni. Lungime traseu frigorific inclus în setul de montaj: minimum 5 m.l. – maximum 8 m.l. - Livrarea bunurilor la sediul indicat de către autoritatea contractantă Servicii de instalare a aparatelor de aer conditionat inclusiv consumabile necesare pentru instalare (traseu frigorific, console metalice, sisteme de fixare, bandaj izolarea traselui, tub gofrat, cablu electric, fisă euro, corab canal plastic decorativ.) Servicii de găurire cu diamant. Sevcii autoturn	

Semnat: **Electronic**

Numele, Prenumele: **Abbasov Alexandru**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **Intelligent Instal SRL**

Adresa: **mun. Chisinau, str. Gheorghe Madan 46/5, ap. 121**