



ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ДСНС УКРАЇНИ
Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
Призначений орган № UA.TR.056

STATE CERTIFICATION CENTER OF SES OF UKRAINE
Ukraine, 01024, Kyiv, Str. Kruglouniversitetska, 20/1
Notified Body № UA.TR.056

СЕРТИФІКАТ СТАБІЛЬНОСТІ
ПОКАЗНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ
CERTIFICATE OF CONSTANCY
OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT



10206
Сертифікація
продукції

Зареєстровано в Реєстрі № **DCS.CPR.056.0032-25**
Registered in the Register

Термін дії з **13 серпня 2025** до **09 лютого 2028**
Valid from/valid until

Відповідно до Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» даний сертифікат поширюється на будівельну продукцію

Будівельна продукція **Прилади приймально-контрольні пожежні «Tiras PRIME L» та «Tiras PRIME XL» з модулем розширення зон та виходів M-ZP fBox**
Construction product

код УКТ ЗЕД
26.30.50-80.00
Код ДКПП

Відповідає вимогам **Даний сертифікат підтверджує, що всі вимоги з оцінки та перевірки стабільності показників, наведені в додатку ЗА ДСТУ EN 54-2:2003 зі зміною № 1:2012 та поправкою №1:2019 «Системи пожежної сигналізації. Частина 2. Прилади приймально-контрольні пожежні (EN 54-2:1997/AC:1999/A1:2006, IDT)»; додатках ЗА ДСТУ EN 54-4:2003 зі зміною №2:2012, ДСТУ EN 54-4:2019 зі змінами №1:2019 та поправкою №1:2019 «Системи пожежної сигналізації. Частина 4. Устаткування електроживлення (EN 54-4:1997/AC:1999/A1:2002/A2:2006)» згідно із системою 1 виконуються. Контроль виробництва продукції на підприємстві, що здійснюється виробником, оцінюється для забезпечення стабільності показників будівельної продукції**
Complies with the requirements

Підприємство-виробник **ТОВ «TIRAS-12»**
Enterprise-manufacturer адреса: 21021, м. Вінниця, пров. Хмельницького шосе, 2, буд. 8, код ЄДРПОУ 25499704

Сертифікат видано **ТОВ «TIRAS-12»**
Certificate issued адреса: 21021, м. Вінниця, пров. Хмельницького шосе, 2, буд. 8, код ЄДРПОУ 25499704

Загальна інформація **Даний сертифікат був виданий вперше 13.08.2025 та буде залишатися дійсним (але не довше, ніж до 09.02.2028), або до тих пір, поки національний стандарт, будівельна продукція, методи оцінки та перевірки стабільності показників та умови виробництва на підприємстві не зміняться суттєво або до призупинення чи скасування призначеним органом. Показники суттєвих експлуатаційних характеристик вказані у Додатках 1, 2 до сертифіката, які є невід'ємною частиною цього сертифіката**
General information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності **Державний центр сертифікації ДСНС України, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1 тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua**
Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі **Протоколи випробувань від 17.06.2025 №№ ПС2025.06.17.08, ПС2025.06.17.12 ВЛ «СЕРТ АСУ» ТОВ «СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР АСУ» (атестат акредитації від 06.08.2021 № 201253), від 10.06.2025 № ТР2025-14 ВЛ ТОВ «ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ВИПРОБУВАЧ» (атестат акредитації від 03.04.2025 № 20408). Звіт з первинного інспектування виробничого підприємства та контролю виробництва на підприємстві від 19.12.2024 № 03, Рішення від 13.08.2025 № 0039CPR1 Державного центру сертифікації ДСНС України**
On the basis of

Заступник начальника центру –
начальник відділу

 **Юрій ВОЛОДЬКО**

СС № 000033



Чинність сертифіката можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34



ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ДСНС УКРАЇНИ
Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
Призначений орган № UA.TR.056

STATE CERTIFICATION CENTER OF SES OF UKRAINE
Ukraine, 01024, Kyiv, Str. Kruglouniversitetska, 20/1
Notified Body № UA.TR.056

ДОДАТОК 1

до сертифіката стабільності показників будівельної продукції
SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY
OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT



10206
Сертифікація
продукції

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

DCS.CPR.056.0032-25

Термін дії з

13 серпня 2025

до

09 лютого 2028

Valid from/valid until

Показники суттєвих експлуатаційних характеристик згідно вимог ДСТУ EN 54-2:2003 зі зміною № 1:2012 та поправкою №1:2019

| Суттєві характеристики | Вимоги розділів (пунктів) стандарту ДСТУ EN 54-2:2003 зі зміною № 1:2012 та поправкою №1:2019 | Визначений рівень або клас |
|---|---|--------------------------------------|
| Загальні вимоги | 4 | Відповідає |
| Основні вимоги щодо індикації | 5 | Відповідає |
| Режим спокою | 6 | Відповідає |
| Режим пожежної тривоги | 7 | Відповідає |
| Режим попередження про несправність (див. також додаток F) | 8 | Відповідає |
| Режим вимкнення | 9 | Відповідає |
| Режим тестування (необов'язкова функція з вимогами) | 10 | Не застосовується до даної продукції |
| Стандартизований інтерфейс входів/виходів (необов'язкова функція з вимогами - див. також додаток G) | 11 | Не застосовується до даної продукції |
| Вимоги щодо конструкції | 12 | Відповідає |
| Додаткові конструктивні вимоги щодо програмно-керованих пожежних приймально-контрольних приладів | 13 | Відповідає |
| Маркування | 14 | Відповідає |
| Холод (за умов функціонування) | 15.4 | Відповідає |
| Вологе тепло, постійний режим (за умов функціонування) | 15.5 | Відповідає |
| Удар (за умов функціонування) | 15.6 | Відповідає |
| Вібрація, синусоїдна (за умов функціонування) | 15.7 | Відповідає |
| Електромагнітна сумісність (ЕМС) (за умов функціонування) | 15.8 | Відповідає |
| Зміни напруги електроживлення (за умов функціонування) | 15.13 | Відповідає |
| Вологе тепло, постійний режим (тривале впливання) | 15.14 | Відповідає |
| Вібрація, синусоїдна (тривале впливання) | 15.15 | Відповідає |

Використання за призначенням: пожежна безпека.

Заступник начальника центру –
начальник відділу



(Signature)

Юрій ВОЛОДЬКО

Чинність сертифіката можна перевірити
в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

СД № 000053



ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ДСНС УКРАЇНИ
Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
Призначений орган № UA.TR.056

STATE CERTIFICATION CENTER OF SES OF UKRAINE
Ukraine, 01024, Kyiv, Str. Kruglouniversitetska, 20/1
Notified Body № UA.TR.056

ДОДАТОК 2

до сертифіката стабільності показників будівельної продукції
SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY
OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT



10206
Сертифікація
продукції

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

DCS.CPR.056.0032-25

Термін дії з

13 серпня 2025

до

09 лютого 2028

Valid from/valid until

Показники суттєвих експлуатаційних характеристик згідно вимог ДСТУ EN 54-4:2003 зі зміною №2:2012,
ДСТУ EN 54-4:2019 зі змінами №1:2019 та поправкою №1:2019

| Суттєві характеристики | Вимоги розділів (пунктів) стандарту ДСТУ EN 54-4:2003 зі зміною №2:2012, ДСТУ EN 54-4:2019 зі змінами №1:2019 та поправкою №1:2019 | Визначений рівень або клас |
|--|--|-------------------------------|
| Загальні вимоги | 4 | Відповідає |
| Функції | 5 | Відповідає |
| Матеріали, конструкції і виготовлення | 6 | Відповідає |
| Документація | 7 | Відповідає |
| Маркування | 8 | Відповідає |
| Холод (за умов функціонування) | 9.5 | Відповідає |
| Вологе тепло, постійний режим (за умов функціонування) | 9.6 | Відповідає |
| Удар (за умов функціонування) | 9.7 | Відповідає |
| Вібрація, синусоїдна (за умов функціонування) | 9.8 | Відповідає |
| Електромагнітна сумісність (ЕМС) (за умов функціонування) | 9.9 | Відповідає |
| Вологе тепло, постійний режим (тривале впливання) | 9.14 | Відповідає |
| Вібрація, синусоїдна (тривале впливання) | 9.15 | Відповідає |

Використання за призначенням: пожежна безпека.

Заступник начальника центру –

начальник відділу

Керівник

Head

М.П.

Ідентифікаційний

код 14319662

Юрій ВОЛОДЬКО

Чинність сертифіката можна перевірити
в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

СД № 000054