

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 01.12. 2017

Privind lucrarea: *Extinderea și optimizarea sistemului municipal de iluminare stradală din sat. Congaz, r.Comrat*, în cadrul contractului nr. ITB17 /1531 din 25.08.2017 încheiat între *UNDP Moldova și Antreprenor SRL „Moncomtex”*, pentru lucrările de: *Extindere a rețelei de cabluri pentru iluminare stradală cu cca. 29 km și instalarea noilor corpuri de iluminat stradal de tip LED din s.Congaz,*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.46, din 23 august 2017 eliberată de Primăria s. Congaz, cu valabilitate pînă la 23 august 2019;
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.12. 2017, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Esir Mihail - Primar s. Congaz

Membrii comisiei:

Cheles Ivan – Viceprimar s. Congaz
Busaji Zahar – Electrician primăria s. Congaz
Telipiz Zinaida - Contabil șef primăria s. Congaz
Borlac Vasili - Consilier primăria s.Congaz
Aricov Nicolai - Responsabil Tehnic
Vladimir Baghici - Inginer – Consultant UE SARD

3. Au mai participat la recepție:

Administrator SRL Moncomtex - Mavrodi Oleg
Diriginte de șantier SRL Moncomtex - Velcev Ivan

4. Constatările comisiei de recepție cu privire la terminarea lucrărilor: *Extinderea și optimizarea sistemului municipal de iluminare stradală, s.Congaz r.Comrat*, sunt cuprinse în anexele nr.1,2,3, la acest proces verbal:

Anexa1: piesele din documentația scrisă și desenată, prezentată, care au lipsit și/sau sînt incomplete;

Anexa 2: lucrările din caietul de sarcini care nu au fost executate (în caz că sunt așa lucrări);

Anexa 3: lucrările, la executarea cărora nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Organizarea procedurii de recepție a obiectului la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor de construcție - montaj prevăzute în contract

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectivului conform destinației

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală; s. *Vinogradovca* m. Taraclia, str. _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 0.12. 2017 la ora _____ în 6 exemplare.

Președintele comisiei:

Esir Mihail - Primar s. Congaz

Membrii comisiei:

Cheles Ivan Viceprimar s. Congaz
Busaji Zahar Electrician primaria s. Congaz
Telipiz Zinaida Contabil sef primaria s. Congaz
Borlac Vasilii Consilier primăria s. Congaz
Aricov Nicolai Responsabil Tehnic
Vladimir Baghici Inginer – Consultant UE SARD

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Esir Mihail

Membrii comisiei:

Cheles Ivan
Busaji Zahar
Telipiz Zinaida
Borlac Vasilii
Aricov Nicolai
Vladimir Baghici

Reprezentant antreprenor:

Mavrodi Oleg
Velicev Ivan

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea

L.S.

(semnătura)

2017

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea: Construcția sistemului municipal de iluminare stradală s. Congaz r. Comrat.:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTELOR
SRL „Moncomtex”

L.S.

(semnătura)

2017

PRIMITĂ:

BENEFICIAR
Primăria Congaz

L.S.

(semnătura)

2017

Lista pieselor din documentația scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.



Esir Mihail



Primarul s. Congaz

Mavrodi Oleg

Administrator SRL Moncontex

Baghici Vladimir

Inginer Consultant UE SARD

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnica ce n-au fost executate.



Esir Mihail

Mavrodi Oleg

Baghici Vladimir



Primarul S. Congaz

Administrator SRL Moncontex

Inginer Consultant UE SARD

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

- 1.Заземлить металорукав в щитах управления уличного освещения.
2. Устранить моргание одного светильника .



Esir Mihail

Mavrodi Oleg

Baghici Vladimir



Primarul s. Congaz

Administrator SRL Moncontex

Inginer Consultant UE SARD