

Бланк - заказ на изготовление теплообменника № ТО 438 от 09.07.2026 г.


Заказчик: Dina Cociug (Молдова)	Исполнитель	Доберчук В.В..
Расположение -	Типоразмер	Специальный
Телефон/Факс	Установка	-
E-mail	Gв,[м³/ч]	
Для: Сабирова И.И.	Q,[кВт]	
	M,[кг]	

Наименование блока с индексами и характеристиками входящего оборудования

Примечание: Теплообменник изготовить в корпусе с каплеуловителем и поддоном из нержавеющей стали.

Индекс: **C-VKO-60-35-6 спец. (BOB243.9-060-035-06-25-06-1-111-1)**

Материал корпуса – оцинк. сталь без покрытия
Материал труб теплообменника – медь, **Диаметр** – 12,0мм, **Толщина** – 0,32мм, **Тип трубки** - гладкая
Материал оребрения – алюминий, **Толщина** – 0,12мм
Исполнение: правое/противоток
Материал коллекторов: углеродистая сталь, **Размер:** наружный диаметр Ø35
Исполнение патрубков: резьба G 1"



FL	EP1, EP2	OL	MAX	FH	SP1, SP2	CH	CD
600	20	760	60	350	20	390	180

С ТЕХНИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ И РАЗМЕРАМИ СОГЛАСЕН.

СОГЛАСОВАНО _____
(Должность, ФИО, подпись ЗАКАЗЧИКА)