



СЕРТИФИКАТ

НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ

Научный Экспертно-Технический Центр "MOLDTESTENERGO"

МД 2071, г. Кишинев, ул. Алба Юлия, 190/1, оф. 8, т. 74-92-29

Регистрационный номер CSET MTE 26 11A 279-16

Дата выдачи: 28 октября 2016 Действителен по: 27 октября 2019

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Выключатели автоматические BA47-29, BA47-29M, BA47-29N на номинальные токи до 63А, время-токовые характеристики В, С, D, число полюсов от одного до четырех и аксессуары к ним торговой марки "IEK" (ИЭК):

- расцепители минимального/максимального напряжения PM47 и PMM47
- расцепители независимые PH47
- звонок ЗД47.

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
Безопасности SM EN 60898-1:2003/AC:2016

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

„Chac Tehnology Co., Ltd”,
nr.18, Chahong Road, Beibaixiang Town, Wenzhou, China

ЗАЯВИТЕЛЬ:

SRL "IEK Moldova",
мун. Кишинэу, ул. Петриканская, 31, тел. 47-90-65, факс 47-90-66

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:

Сертификата соответствия ТС № TC RU C-CN.ME77.B.00584 сроком действия с 19.07.2013 по 19.07.2018, выданного ОС ООО « Центр по сертификации ,стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции », 141400, РФ, Московская область , г.Химки , ул. Ленинградская , д.29

Протокола испытаний № 53Н6ЕМ/ТС от 20.06.2013г., выданного ИЦ ООО "Элмаш" (РОСС RU .0001.21МИ04 , срок действия по 13.05.2020) .

Акта обследования № 189/016 от 25.10.2016 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Периодическая экспертная оценка продукции будет осуществляться ИЦ "Moldtestenergo" один раз в год.

Директор ИЭТЦ "MOLDTESTENERGO"

Д.Т.Н.

М.П.



М. Гураевский

Копии настоящего сертификата МТЕ легализуются в соответствии с правилами
• Научного Экспертно-технического центра "MOLDTESTENERGO"



СЕРТИФИКАТ

НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ

Научный Экспертно-Технический Центр "MOLDTESTENERGO"

МД 2071, г. Кишинев, ул. Алба Юлия, 190/1, оф. 8, т. 74-92-29

Регистрационный номер CSET MTE 26 11A 280-16

Дата выдачи: 28 октября 2016 Действителен по: 27 октября 2019

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Выключатели автоматические ВА47-100, ВА47-100М на номинальные токи до 100А, время-токовые характеристики C, D, число полюсов от одного до четырех торговой марки "IEK" (ИЭК)

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
Безопасности SM EN 60898-1:2003/AC:2016

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

„Chac Tehnology Co., LTD”,
nr.18, Chahong Road, Beibaixiang Town, Wenzhou, China

ЗАЯВИТЕЛЬ:

SRL "IEK Moldova",
мун. Кишинэу, ул. Петриканская, 31, тел. 47-90-65, факс 47-90-66

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:

Сертификата соответствия ТС № ТС RU C-CN.ME77.B.00464 сроком действия с 13.06.2013 по 13.06.2018, выданного ОС ООО « Центр по сертификации ,стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции » , 141400, РФ, Московская область , г.Химки , ул. Ленинградская , д.29

Протокола испытаний № 39Н4ЕМ/ТС от 09.04.2013г., выданного ИЦ ООО "Элмаш" (РОСС RU .0001.21МИ04 , срок действия по 13.05.2020) .

Акта обследования № 189/016 от 25.10.2016 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Периодическая экспертная оценка продукции будет осуществляться НЭТЦ "Moldtestenergo" один раз в год.

Директор НЭТЦ "MOLDTESTENERGO"

Д.Т.Н.

М.П.



М. Гураевский

Копии настоящего сертификата МТЕ егализуются в соответствии с правилами
Научного Экспертно-технического центра "MOLDTESTENERGO"



СЕРТИФИКАТ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ

Научный Экспертно-Технический Центр "MOLDTESTENERGO"
МД 2071, г. Кишинев, ул. Алба Юлия, 190/1, оф. 8, т. 74-92-29

Регистрационный номер **CSET MTE 26 11A 283-16**

Дата выдачи: 28 октября 2016 Действителен по: 27 октября 2019

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Выключатели-разъединители типа **ВН-32** на номинальные токи: 20, 25, 32, 40, 63, 100А, число полюсов от одного до четырех и выключатели-разъединители типа **ВР32И, РЕ -19 и РП** торговой марки "ТЕК" (ИЭК).

Код NM MD
8536 50 800

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
Безопасности SM EN 60947-3:2009/A2:2016

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

„Chac Tehnology Co., LTD”,
nr.18, Chahong Road, Beibaixiang Town, Wenzhou, China

Код страны
CN

ЗАЯВИТЕЛЬ:

SRL "IEK Moldova",
мун. Кишинэу, ул. Петриканская, 31, тел. 47-90-65, факс 47-90-66

Код CUIPO
40201104

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:

Сертификатов соответствия TC № TC RU C-CN.AE44.B.00429 и № TC RU C-CN.CP28.B.00017 сроком действия с 25.09.2013 и 11.12.2014 по 24.09.2018 и 10.12.2019 соответственно, выданных ОС «ТЕСТ-С.Петербург», 190103, ул Курляндская, д.1, (№РОСС RU .0001.11AE44) и ОС ООО ОС «ТЕСТ-С.Петербург», 190103, ул 10-Красноармейская, д.22, литер А (№РОСС RU .0001.10CP28)
Протоколов испытаний № FSS2013/01/01/227-01, № FSS2013/01/01/227-02, № FSS2013/01/01/227-03, № FSS2013/01/01/227-01 от 03.09.2013 выданных ИЛ ФБУ ТЕСТ-С.Петербург (РОСС RU.0001.21ME01) и № FSS2014/01/01/217-01, № FSS2014/01/01/217-01 соответственно.
Акта обследования № 189/016 от 25.10.2016 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Периодическая экспертная оценка продукции будет осуществляться НЭТЦ „Moldtestenergo” один раз в год.

Директор НЭТЦ "MOLDTESTENERGO"
Д.Т.Н.
м.п.



М. Гураевский

Копии настоящего сертификата MTE легализуются в соответствии с правилами
Научного Экспертно-технического центра "MOLDTESTENERGO"



СЕРТИФИКАТ

НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ

Научный Экспертно-Технический Центр "MOLDTESTENERGO"

МД 2071, г. Кишинев, ул. Алба Юлия, 190/1, оф. 8, т. 74-92-29

Регистрационный номер CSET MTE 26 11A 285-16

Дата выдачи: 28 октября 2016 Действителен по: 27 октября 2019

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Выключатели автоматические типов BA88-32, BA88-33, BA88-35, BA88-37,
BA88-40, BA88-43 (5In, 10In, MP211, P) и BA44 торговой марки "IEK" (ИЭК),
согласно приложения.
Серийный выпуск

Код NM MD
8536 20 900

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
Безопасности SM SR EN 60947-2:2010

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
„Zhejiang Dada Electrical Co., LTD”,
nr.3, Kaifuo Road, Houjie Industrial Zone, Liushi, Yueqing City, Zhejiang, China

Код страны
CN

ЗАЯВИТЕЛЬ:
SRL "IEK Moldova",
мун. Кишинэу, ул. Петриканская, 31, тел. 47-90-65, факс 47-90-66

Код CUPO
40201104

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:

Сертификата соответствия TC № TC RU C-CN.AE44.B.00497 сроком действия с 30.12.2013 по 29.12.2018 выданных ОС «ТЕСТ-С.Петербург», 190103, ул Курляндская, д.1

Протоколов испытаний № FSS2013/01/01/278-01, № FSS2013/01/01/27802, от 20.12.2013 выданных ИЛ ФБУ ТЕСТ-С.Петербург (РОСС RU.0001.21ME01)

Акта обследования № 189/016 от 25.10.2016 г

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Периодическая экспертная оценка продукции будет осуществляться НЭТЦ „Moldtestenergo” один раз в год.

Директор НЭТЦ "MOLDTESTENERGO"
Д.Т.Н.
М.П.



М. Гураевский

Копии настоящего сертификата MTE легализуются в соответствии с правилами
Научного Экспертно-технического центра "MOLDTESTENERGO"



СЕРТИФИКАТ

НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ

Научный Экспертно-Технический Центр "MOLDTESTENERGO"

МД 2071, г. Кишинев, ул. Алба Юлия, 190/1, оф. 8, т. 74-92-29

Регистрационный номер **CSET MTE 26 11A 286-16**

Дата выдачи: 28 октября 2016 Действителен по: 27 октября 2019

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Контакты малогабаритные серии **КМИ, КМИп** (в защитной оболочке и без) не реверсивные на номинальные токи от 9 до 95 А.
Контакты электромагнитные серии **КТИ** (реверсивные и не реверсивные) на номинальные токи от 115 до 630 А,
Электромеханические ручные пускатели типа **ВКИ-211, ВКИ-216, ВКИ-230**.
Контакты типа **КТ, КТП**.
Пускатели ручные серии **ПРК32**, дополнительные устройства к **ПРК32 (АК, ДК)**,
Контакты модульные **КМ** торговой марки "IEK" (ИЭК)
Миниконтакт **МКИ**
Серийный выпуск

Код NM MD
8536

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
Безопасности **SM SR EN 60947-4-1:2014**
ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

„Chac Tehnology Co., LTD”, „Tengen Group Co.,ltd”; „Zhejiang Chint Electrics Co., ltd”, China

Код страны
CN

ЗАЯВИТЕЛЬ:

SRL "IEK Moldova",

мун. Кишинэу, ул. Петриканская, 31, тел. 47-90-65, факс 47-90-66

Код СUIPO
40201104

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:

Сертификатов соответствия **ТС : №TC RU C-CN.AE44.B.00495, №TC RU C-CN.AE44.B.00540** сроком действия с 27.12.2013 по 26.12.2018 и с 20.02.2014 по 19.02.2019 соответственно, выданных ОС «ТЕСТ-С.Петербург», 190103, ул Курляндская, д.1 и **№TC RU C-CN.ME77.B.00861** сроком действия с 18.10.2013 по 18.10.2018, выданного ОС ООО « Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции », 141400, РФ, Московская область, г.Химки, ул. Ленинградская, д.29

Протоколов испытаний № FSS2013/01/01/279-01, № FSS2013/01/01/279-02, № FSS2013/01/01/279-03, № FSS2013/01/01/279-04 от 23.12.2013 и № FSS2013/01/01/088-01-№ FSS2013/01/01/088-03 от 28.03.2014, выданных ИЛ ФБУ ТЕСТ-С.Петербург (РОСС RU.0001.21ME01)
Акта обследования № 189/016 от 25.10.2016 г

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Периодическая экспертная оценка продукции будет осуществляться ИЭТЦ "Moldtestenergo" один раз в год.

Директор ИЭТЦ "MOLDTESTENERGO"

Д.Т.Н.

М.П.



М. Гураевский

Копии настоящего сертификата МТЕ используются в соответствии с правилами
Научного Экспертно-технического центра "MOLDTESTENERGO"



СЕРТИФИКАТ
НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ
Научный Экспертно-Технический Центр “MOLDTESTENERGO”
МД 2071, г. Кишинев, ул. Алба Юлия, 190/1, оф. 8, т. 74-92-29

Регистрационный номер **CSET MTE 26 11A 287-16**

Дата выдачи: 28 октября 2016 Действителен по: 27 октября 2019

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Аппаратура для цепей управления торговой марки “IEK” (ИЭК),
согласно приложения.

Код NM MD
8536

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
Безопасности SM EN 60947-3:2009/A2:2016

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
„Chac Tehnology Co., LTD”,
nr.18, Chahong Road, Beibaixiang Town, Wenzhou, China

Код страны
CN

ЗАЯВИТЕЛЬ:
SRL “IEK Moldova”,
мун. Кишинэу, ул. Петриканская, 31, тел. 47-90-65, факс 47-90-66

Код СИПО
40201104

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:

Сертификатов соответствия ТС : №TC RU C-CN.AE44.B.00447, №TC RU C-CN.AE44.B.00496
сроком действия с 29.10.2013 по 28.10.2018 и с 27.12.2013 по 26.12.2018 соответственно,
выданных ОС «ТЕСТ-С.Петербург», 190103, ул Курляндская, д.1

Протоколов испытаний № FSS2013/01/01/254-01 -- № FSS2013/01/01/254-01 от 24.10.2013 и
№ FSS2013/01/01/089-01 --- № FSS2013/01/01/089-03 от 17.12.2013, выданных ИЛ ФБУ ТЕСТ-
С.Петербург (РОСС RU.0001.21ME01.), 190103, ул Курляндская, д.1

Акта обследования № 189/016 от 25.10.2016 г

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Периодическая экспертная оценка продукции будет осуществляться НЭТЦ „Moldtestenergo” один раз в год.

Директор НЭТЦ “MOLDTESTENERGO”
Д.Т.Н.
м.п.



М. Гураевский

*Копии настоящего сертификата MTE легализуются в соответствии с правилами
Научного Экспертно-технического центра “MOLDTESTENERGO”*



ПРИЛОЖЕНИЕ

НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ИСПЫТАНИЯ
Научный Экспертно-Технический Центр “MOLDTESTENERGO”
МД 2071, г. Кишинев, ул. Алба Юлия, 190/1, оф. 8, т. 74-92-29

Лист 1 Листов 1

к сертификату МТЕ
№ СЭТ МТЕ 26 11А 287-16 от 28 октября 2016

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

№	Код NM MD	Наименование	Показатели
	8536 90 850	Аппаратура для цепей управления торговой марки “IEK” (ИЭК): приставки контактные серии ПКИ: ПКИ-04, ПКИ-11, ПКИ-20, ПКИ-22, ПКИ-40; приставки с выдержкой времени серии ПВИ: ПВИ-11, ПВИ-12, ПВИ-13, ПВИ-21, ПВИ-22, ПВИ-23; Контакты состояния КС47, Контакты аварийные КСВ47.	SM EN 60947- 3:2009/A2:2016
	8536 90 010	Кнопки управления: 1. LAY5, 8. AE-22 2. KMY-11 9. SB-7 “ПУСК”, 3. PPBV-30N, 10. SB-7 “СТОП”, 4. APBV-22N, 11. LAY5-BS142, 5. AELE-22, 12. ABLFS-22, 6. AEA-22, 13. ABLFP-22, 7. ANE-22, 14. ABLF-22. Переключатели: 1. ALCLR-22, 2. AKS-22, 3. ANC-22-2, 4. ANC-22-3, 5. AC-22,	

Директор НЭТЦ “MOLDTESTENERGO”
Д.Т.Н.
м.п.



М. Гураевский

Копии настоящего сертификата МТЕ легализуются в соответствии с правилами
Научного Экспертно-технического центра “MOLDTESTENERGO”



СЕРТИФИКАТ

НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ

Научный Экспертно-Технический Центр "MOLDTESTENERGO"

МД 2071, г. Кишинев, ул. Алба Юлия, 190/1, оф. 8, т. 74-92-29

Регистрационный номер CSET MTE 26 11A 288-16

Дата выдачи: 28 октября 2016 Действителен по: 27 октября 2019

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Код NM MD
8536 90 100

Соединители штепсельные (вилка-розетка, адаптеры) промышленного назначения типа ССИ на номинальные токи до 125 А, разъем розеточный модульный типа РД47, розетки типа RAp10-3-ОП, тройники Т-01/01-2 и Т-01/02, розетки серий «Румба», «Форс», «Брикс», «Кварта», «Гермес», «Праймер». . Блоки розетка-выключатель «Форс», «Брикс», «Кварта» торговой марки "IEK" (ИЭК) Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
Безопасности SM SR EN 60884-1:2012

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

„Chac Tehnology Co., LTD”, China

„Zhejiang Everflourich Electrical Co., LTD”, China

Код страны
CN

ЗАЯВИТЕЛЬ:

SRL "IEK Moldova",

мун. Кишинэу, ул. Петриканская, 31, тел. 47-90-65, факс 47-90-66

Код СИПО
40201104

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:

Сертификатов соответствия ТС: - № TC RU C-CN.CP28.B.00178 и № TC RU C-CN.CP28.B.00075 сроком действия с 08.07.2015 по 18.02.2019 и 02.03.2015 по 01.03.2020 соответственно, выданных ОС ООО *ОС «ТЕСТ-С.Петербург»*, 190103, ул 10-Красноармейская, д.22, литер А (№РОСС RU .0001.10CP28).

- № TC RU C-CN.AJ16.B.00225 и № TC RU C-CN.AJ16.B.01610 сроком действия с 01.11.2013 по 31.10.2018 и с 15.09.2014 по 14.09.2019 соответственно выданных *ООО ОС «Гарант Плюс»*, 121170, РФ, г.Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.3 А (№РОСС RU .0001.11AJ16).

Протоколов испытаний : № FSS2014/01/01/032-04 -- № FSS2014/01/01/032-09 от 14.02.2014 и № FSS2015/01/01/114-01 от 10.06.2015, № FTF2015/01/01/021-01 от 17.02.2015 соответственно, выданных *ИЛ ФБУ ТЕСТ-С.Петербург* (РОСС RU .0001.21ME01), 190103, ул Курляндская, д.1 .

Протоколов испытаний : №№ 599-ТС-13/БНО, 600-ТС-13/БНО---603-ТС-13/БНО от 30.10.2013 и № 2130-ТС-14/БНО от 12.09.2014 соответственно, выданных *ИЛ «ЛСМ» ООО « Трансконсалтинг»* (РОСС RU .0001.21AB61)

Акта обследования № 189/016 от 25.10.2016 г

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Периодическая экспертная оценка продукции будет осуществляться НЭТЦ „Moldtestenergo” один раз в год.

Директор НЭТЦ "MOLDTESTENERGO"

Д.Т.Н.

м.п.



М. Гураевский

Копии настоящего сертификата МТЕ легализуются в соответствии с правилами
Научного Экспертно-технического центра "MOLDTESTENERGO"



СЕРТИФИКАТ

НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ

Научный Экспертно-Технический Центр "MOLDTESTENERGO"

МД 2071, г. Кишинев, ул. Алба Юлия, 190/1, оф. 8, т. 74-92-29

Регистрационный номер **CSET MTE 26 11A 289-16**

Дата выдачи: 28 октября 2016 Действителен по: 27 октября 2019

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Выключатели электрические с выдержкой времени (таймеры)
электронно-механические типа ТЭМ181, электронные типа ТЭ15 и Т047,
торговой марки "IEK" (ИЭК)
Серийный выпуск

Код NM MD
8536 50 900

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
Безопасности SM SR EN 60669-2-3:2010

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

„Chac Tehnology Co., Ltd”, China
“ Wenzhou Giant Electrical Appliances Co, Ltd”, China

Код страны
CN

ЗАЯВИТЕЛЬ:

SRL "IEK Moldova",
мун. Кишинэу, ул. Петриканская, 31, тел. 47-90-65, факс 47-90-66

Код СУНО
40201104

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:

Сертификатов соответствия ТС: - № TC RU C-CN.ME79.B.00065 и № TC RU C-CN.ME77.B.01549 сроком действия с 14.02.2014 по 14.02.2019 и с 04.06.2014 по 03.06.2019 соответственно, выданных **ОС АНО «Центр сертификации электрооборудования «Электронпривод»**, 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д.42, к.7143 (№РОСС RU.0001.11ME79) и **ОС ООО «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции»**, 141400, РФ, Московская область, г.Химки, ул. Ленинградская, д.29 (№РОСС RU.0001.11ME77)

Протоколов испытаний : - № 051LAB01/14 и № 051EM-LAB01/14 от 10.02, выданных **ИЛ ООО «Инвестиционная корпорация»** (РОСС RU.0001.21ME64), 141300, Сергиев Посад, Московское шоссе, д.25.

- № FSS2014/01/03/116-01 от 04.06.2011, выданного **ИЛ ФБУ ТЕСТ-С.Петербург** (РОСС RU.0001.21ME01), 190103, ул Курляндская, д.1

Акта обследования № 189/016 от 25.10.2016 г

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Периодическая экспертная оценка продукции будет осуществляться ИЭТЦ „Moldtestenergo” один раз в год.

Директор ИЭТЦ "MOLDTESTENERGO"

Д.т.н.

М.п.



М. Гураевский

Копии настоящего сертификата МТЕ легализуются в соответствии с правилами
Научного Экспертно-технического центра "MOLDTESTENERGO"



СЕРТИФИКАТ

НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ

Научный Экспертно-Технический Центр "MOLDTESTENERGO"

МД 2071, г. Кишинев, ул. Алба Юлия, 190/1, оф. 8, т. 74-92-29

Регистрационный номер CSET MTE 26 11A 290-16

Дата выдачи: 28 октября 2016 Действителен по: 27 октября 2019

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Предохранители плавкие промышленного назначения серии ППНИ и ПВЦ
Плавкие вставки: ППНИ-33 (габариты 00С, 00, 0); ППНИ-35 (габарит 1),
ППНИ-37 (габарит 2), ППНИ-39 (габарит 3).
Держатели предохранителей: ДП-33 (габариты 00С, 00, 0); ДП-35 (габарит 1),
ДП-37 (габарит 2), ДП-39 (габарит 3).
Рукоятка для смены плавкой вставки РС-1 (габарит 00, 0, ... 3).,
торговой марки "IEK" (ИЭК)
Серийный выпуск

Код NM MD
8536 10 900

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
Безопасности SM HD 60269-2:2015

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

„TIRH Tehnology Co., LTD. Zhejiang”,
№ 2, Huangdu East Road, Donghuangshe Industrial Zone, Luishi, Wenzhou,
Zhejiang, China

Код страны
CN

ЗАЯВИТЕЛЬ:

SRL "IEK Moldova",
мун. Кишинэу, ул. Петриканская, 31, тел. 47-90-65, факс 47-90-66

Код CUHO
40201104

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:

Сертификатов соответствия ТС : № TC`RU C-CN.CP28.B.00050 и № TC RU C-CN.CP28.B.00051
сроком действия с 26.01.2015 по 25.01.2020 выданных ОС «ТЕСТ-С.Петербург», 190103, ул 10-
Красноармейская, д.22, литер А (№РОСС RU .0001.10CP28)

Протоколов испытаний № № FSS2014/01/01/228-01, FSS2014/01/01/228-02 от 29.12.2014 и
№№ FSS2014/01/01/231-01 --- FSS2014/01/01/231-06 от 30.12.2014, выданных ИЛ ФБУ ТЕСТ-С.Петербург
(РОСС RU.0001.21ME01), 190103, ул Курляндская, д.1
Акта обследования № 189/016 от 25.10.2016 г

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Периодическая экспертная оценка продукции будет осуществляться НЭТЦ „Moldtestenergo” один раз в год.

Директор НЭТЦ "MOLDTESTENERGO"

Д.т.н.

М.П.



М. Гураевский

Копии настоящего сертификата МТЕ легализуются в соответствии с правилами
Научного Экспертно-технического центра "MOLDTESTENERGO"



СЕРТИФИКАТ

НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ

Научный Экспертно-Технический Центр “MOLDTESTENERGO”
МД 2071, г. Кишинев, ул. Алба Юлия, 190/1, оф. 8, т. 74-92-29

Регистрационный номер CSET MTE 26 11A 291-16

Дата выдачи: 28 октября 2016 Действителен по: 27 октября 2019

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Зажимы контактные винтовые типа ЗВИ, ЗНИ, ЗПО, СИЗ, СМК

Наконечники DTL, DT, DL, JG, GL,E, НГ, НК, ГД, НГИ, НКИ, НВИ, РпИп,
РпИм, РпИю, РшИп, РшИм, НкИш, НпИш, ГМА, ГМЛ.

Шина «N» нулевая (в корпусе и без корпуса на изоляторе (ШНИ) и без изолятора).

Шина соединительная типа FORK и PIN (1, 2, 3, 4-х фазная), торговой марки “IEK” (ИЭК)

Серийный выпуск

Код NM MD
8536 90 100

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

Безопасности SM SR EN 60998-1:2010, SM SR EN 60998-2-1:2010, SM SR EN 60998-2-3:2010

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

„Ningbo Fengtai Rubber & Plastic Products Factory, Ltd”, China

„Chac Tehnology Co., LTD”, China

“YUEQING Cejie Electrical Appliance Factory”, China

ЗАЯВИТЕЛЬ:

SRL “IEK Moldova”,

мун. Кишинэу, ул. Петриканская, 31, тел. 47-90-65, факс 47-90-66

Код страны
CN

Код СИНО
40201104

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:

Сертификатов соответствия ТС: - № TC RU C-CN.ME79.B.00027- № TC RU C-CN.ME79.B.00029,
№ TC RU C-CN.ME79.B.00269, № TC RU C-CN.ME79.B.00270, № TC RU C-CN.ME79.B.00279, № TC
RU C-CN.ME77.B.00280 сроком действия с 05.11.2013, 9.06.2015, 21.07.2015 по 05.11.2018, 18.06.2020,
20.07.2020 соответственно, выданных **ОС АНО «Центр сертификации электрооборудования
«Электропривод»**, 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д.42, к.7143 (№ РОСС RU .0001.11ME79)
- № TC RU C-CN.AЛ16.B.00583 сроком действия с 07.03.2014 по 06.03.2019, выданного **ООО ОС
«Гарант Плюс»**, 21170, РФ, г.Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.3А (№ РОСС RU .0001.11АЛ16)
Протоколов испытаний -- №№ 89-13 -- 91-13 от 11.10.2013 выданных **ИЛ ООО “Александров-
ский Испытательный Центр”** (рег.№ РОСС RU.0001.21МО57), 601655, г.Александров,
ул.Гагарина, д.2

-- № 13898 от 25.08.2014 выданного **ИЛ ООО “АКАДЕМСИБ”** (рег.№ РОСС RU.0001.21АВ09),
630024,

Акта обследования № 189/016 от 25.10.2016 г

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Периодическая экспертная оценка продукции будет осуществляться НЭТЦ „Moldtestenergo” один раз в год.

Директор НЭТЦ “MOLDTESTENERGO”

Д.Т.Н.

м.п.



М. Гураевский

Копии настоящего сертификата МТЕ легализуются в соответствии с правилами
Научного Экспертно-технического центра “MOLDTESTENERGO”



СЕРТИФИКАТ
НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ
Научный Экспертно-Технический Центр “MOLDTESTENERGO”
МД 2071, г. Кишинев, ул. Алба Юлия, 190/1, оф. 8, т. 74-92-29

Регистрационный номер **CSET MTE 26 11A 294-16**

Дата выдачи: 28 октября 2016 Действителен по: 27 октября 2019

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Код NM MD
9405 10 910

Светильники стационарные общего назначения серии **НПБ (НПП)**,
степень защиты **IP33, IP44, IP54** на номинальную нагрузку ламп
накаливания 60, 100 и 200 Вт, светильники для тяжелых условий эксплуатации
НСВ, светильники ручные **УП1Р, УП2Р**, торговой марки “**IEK**” (**ИЭК**).
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
Безопасности SM EN 60598-1:2016, SM SR EN 60598-2-1:2010,
SM SR EN 60598-2-2:2014, SM EN 60598-2-8:2015

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
„Ningbo China Ivy Lighting Electric
Manufacturing Factory”, China

Код страны
CN

ЗАЯВИТЕЛЬ:
SRL “IEK Moldova”,
мун. Кишинэу, ул. Петриканская, 31, тел. 47-90-65, факс 47-90-66

Код CUPO
40201104

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:

Сертификатов соответствия ТС: - № TC RU C-CN.АЛ16.В.02845 сроком действия с 04.02.2015 по 03.02.2020, выданного **ООО ОС «Гарант Плюс»**, 21170, РФ, г.Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.3А (№РОСС RU .0001.11АЛ16)
- № TC RU C-CN.СП28.В.00069 сроком действия с 24.02.2015 по 23.02.2020 выданного **ОС «ТЕСТ-С.Петербург»**, 190103, ул 10-Красноармейская, д.22, литер А (№РОСС RU .0001.10СП28)
Протоколов испытаний: №№ 471-ТС-15.2/БНО --- 472-ТС-15.2/БНО от 03.02.2015, выданных **ИЛ «ЛСМ» ООО «Трансконсалтинг»** (РОСС RU .0001.21AB61)
- № FSS2014/01/01/104-01 от 23.10.2014, выданного **ИЛ ФБУ ТЕСТ-С.Петербург** (РОСС RU .0001.21ME01), 190103, ул Курляндская, д.1.
- № FSS2015/01/01/019-01 от 17.02.2015, выданного **ИЛ ФБУ ТЕСТ-С.Петербург** (РОСС RU.0001.21ME01), 190103, ул Курляндская, д.1.
Акта обследования № 189/016 от 25.10.2016 г

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Периодическая экспертная оценка продукции будет осуществляться НЭТЦ „Moldtestenergo” один раз в год.

Директор НЭТЦ “MOLDTESTENERGO”
Д.Т.Н.
М.П.



М. Гураевский

Копии настоящего сертификата МТЕ легализуются в соответствии с правилами
Научного Экспертно-технического центра “MOLDTESTENERGO”



CERTIFICAT

DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ ȘI VERIFICARI

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"
MD 2071, mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 190/1, of. 8, tel. 74-92-29

Nr. de înregistrare **CȘET MTE 26 11A 296-16**

Data eliberării : 28 octombrie 2016 Valabil pînă la: 27 octombrie 2019

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA /DESCRIEREA

Relee termice de serii **RTI**. Relee intermediare de serii: **REK**
Conectoare (prize) pentru relee **REK** de tip **PPM77, PPM78**
de marcă comercială "**IEK**" (ИЭК)
Producere în serie

Codul NM MD
8536 49 000
8536 90 000

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
Securitate SM SR EN 60947-5-1:2010, SM SR EN 60947-1:2010/A1:2012

PRODUCĂTOR:

„Chac Tehnology Co., LTD”, „Wenzhou Giant Appliances Co., „Ltd ,
„Yueqing Guoke Electric Co.,” Ltd China

Codul țării
CN

SOLICITANT:

SRL "IEK Moldova",
mun. Chișinău, str. Petricani, 31, tel. 47-90-65, fax 47-90-66

Codul CUIO
40201104

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Certificatelor de conformitate al EAC : - № TC RU C-CN.СП28.B.00001 cu valabilitate de la 24.11.2014 pînă la 24.11.2019 , eliberat de *OC «ТЕСТ-С.Петербург»* , 190103, ул 10-Красноармейская , д.22, литер А (№РОСС RU .0001.10СП28) .

- № TC RU C-CN.ME79.B.00056 și № TC RU C-CN.ME79.B.00057 cu valabilitate de la 30.12.2013 pînă la 30.12.2018 , eliberate de *OC АНО «Центр сертификации электрооборудования «Электронпривод»* , 115230, г. Москва , Варшавское шоссе , д.42, к.7143 (№РОСС RU .0001.11ME79) .

Rapoartelor de încercări - № FSS2014/01/01/104-01 din 23.10.2014 eliberat de ИЛ ФБУ ТЕСТ-С.Петербург (РОСС RU.0001.21ME01) ; 190103, ул Курляндская, д.1 .

- № 128LAB12/13 și № 129LAB12/13 din 24.12.2013, eliberate de ИЛ ООО « Инвестиционная корпорация » (РОСС RU .0001.21ME64) , 141300 ,Сергиев Посад , Московское шоссе, д.25 .

Proces-verbal de examinare № 189/016 din 25.10.2016

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică inter pares a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an

Directorul CȘET "MOLDTESTENERGO"

D.ș.t.
l.ș.



M. Guraevschi

Copiile prezentului certificat MTE se legalizează în modul stabilit de Centrul de știință și expertiză Tehnică " MOLDTESTENERGO "



CERTIFICAT

DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ ȘI VERIFICARI

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"
MD 2071, mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 190/1, of. 8, tel. 74-92-29

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 11A 299-16

Data eliberării : 28 octombrie 2016 Valabil până la: 27 octombrie 2019

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA /DESCRIEREA

Codul NM MD
9405 00 000

Corpuri de iluminat staționare seria LSP și DSP

Corpuri de iluminat staționare seria DVO (LED) și LVO

Corpuri de iluminat pentru iluminatul de rezervă seria LBA(cu acumulator) și DBA

Corpuri de iluminat cu becuri luminescente seria LPO(LPB) și DBO (led) de marcă comercială "IEK" (ИЭК).

Producere în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Securitate SM SR EN 60598-1:2014, SM SR EN 60598-2-1:2010

PRODUCĂTOR:

„Ningbo China IVY Lighting Electric Manufacturing Factory”,

„Shangyu Shunhe Electric Appliance for Illumination Co., Ltd”, Xiao Yue Town, Shangyu City, Zhejiang, China

Codul țării
CN

SOLICITANT:

SRL "IEK Moldova",

mun. Chișinău, str. Petricani, 31, tel. 47-90-65, fax 47-90-66

Codul CUIP
40201104

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Certificatelor de conformitate al EAC : - № TC RU C-CN.CPI28.B.00067 cu valabilitate de la 24.02.2015 până la 23.02.2020, eliberat de OC «ТЕСТ-С.Петербург», 190103, ул 10-Красноармейская, д.22, литер А (№РОСС RU .0001.10CPI28) .

- TC RU C-CN.AE44.B.00638 și TC RU C-CN.AE44.B.00639 cu valabilitate de la 05.06.2014 până la 04.06.2019, eliberat de OC АНО «ТЕСТ-С.Петербург», 190103, ул Курляндская, д.1: (№РОСС RU .0001.11AE 44)

- № TC RU C-CN.AJI16.B.00841 cu valabilitate de la 29.04.2014 până la 28.04.2019, eliberat de ООО ОС «Гарант Плюс », 21170, РФ, г.Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.3А (№РОСС RU .0001.11AJI16)

-TC RU C-CN.MIO62.B.00705 cu valabilitate de la 06.11.2014 până la 05.11.2019, eliberat de ООО «ПРОММАШ», 115114, г.Москва, Дербеневская наб., д.11, пом.60 (РОСС RU.0001.11 MIO62)

Rapoartelor de încercări № № FSS2015/01/03/019-02, FSS2015/01/03/019-03 din 17.02.2015, № № FSS2014/01/03/111-05-FSS2014/01/03/111-07 din 27.05.2014, FSS2014/01/03/111-03- FSS2014/01/03/111-04 din 27.05.2014, eliberate de ИЛ ФБУ ТЕСТ-С.Петербург (РОСС RU.0001.21ME01), 190103, ул Курляндская, д.1

-№№15106,15107din 24.10.2014, eliberat de ИЦ ООО « АКАДЕМСИБ » ,630024, Новосибирская обл., Новосибирск, ул. Бетонная, дом 14 (РОСС RU.0001.21AB09)

Proces-verbal de examinare № 189/016 din 25.10.2016

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică inter pares a produselor va fi efectuată de CȘET "Moldtestenergo" o dată pe an

Directorul CȘET "MOLDTESTENERGO"

D.ș.t.

I.ș.



M. Guraevski

Copiile prezentului certificat MTE se legalizează în modul stabilit de Centrul de știință și expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"



СЕРТИФИКАТ
НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ
Научный Экспертно-Технический Центр "MOLDTESTENERGO"
МД 2071, г. Кишинев, ул. Алба Юлия, 190/1, оф. 8, т. 74-92-29

Регистрационный номер **CSET MTE 26 11A 304-16**

Дата выдачи: 28 октября 2016 Действителен по: 27 октября 2019

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Линейная арматура для самонесущих изолированных проводов
торговой марки "IEK" (ИЭК), согласно приложения
Изготавливаются по стандартам ЕС: EN 50483-1, EN 50483-2, EN 50483-3, EN 50483-4
.Серийный выпуск

Код NM MD
8538 90 990

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
Безопасности EN 50483-1, EN 50483-2, EN 50483-3, EN 50483-4

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

„Jiangsu Jiameng Electrical Equipment Co., Ltd”,
nr. 2, Zhongli Road, Binghai Industrial Parc, Qidong, Jiangsu Province, P.R.C, China

Код страны
CN

ЗАЯВИТЕЛЬ:

SRL "IEK Moldova",
мун. Кишинэу, ул. Петриканская, 31, тел. 47-90-65, факс 47-90-66

Код CUPO
40201104

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:

Сертификатов соответствия : РОСС CN.AB28.H18119 и РОСС CN.AB28.H18120 сроком действия с 23.04.2015 по 22.04.2020 выданных ОС ООО "СЕРКОНС", 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.20, стр.16 (№ РОСС.RU.0001.11AB28)

Протоколов испытаний №33/1 - №33/9 от 10.03.2015 по 25.03.2015 г., №35/1 - №33/7 от 19.03.2015 по 24.03.2015 г., №36/1 - №36/8 от 19.03.2015 по 01.04.2015 г., №37/1 - №37/2 от 25.03.2015 по 01.04.2015 г., №39/1 - №37/2 от 27.03.2015 по 01.04.2015 г., №42/1 - №42/2 от 31.03.2015 по 01.04.2015 г., №43/1 - №43/2 от 01.04.2015 г., №22/1 - 22/5 от 23.12.2014 по 12.01.2015, выданных ИЛ ООО "МЕТРОЛОГИЯ И ИСПЫТАНИЯ", 512820, Кировская обл., Верхнекамский район, г. Кирс, ул.Ленина 1(№ РОСС.RU.0001.21KB24).

Акта обследования № 189/016 от 25.10.2016 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Периодическая экспертная оценка продукции будет осуществляться НЭТЦ „Moldtestenergo” один раз в год.

Директор НЭТЦ "MOLDTESTENERGO"
Д.Т.Н.
М.П.



М. Гураевский

*Копии настоящего сертификата MTE легализуются в соответствии с правилами
Научного Экспертно-технического центра "MOLDTESTENERGO"*



ПРИЛОЖЕНИЕ

НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ИСПЫТАНИЯ

Научный Экспертно-Технический Центр “MOLDTESTENERGO”

МД 2071, г. Кишинев, ул. Алба Юлия, 190/1, оф. 8, т. 74-92-29

Лист 1 Листов 1

к сертификату МТЕ

№ СЭТ МТЕ 26 11А 304-16 от 28 октября 2016

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата МТЕ

№	Код NM MD	Наименование	Показатели
	8538 90 990	Линейная арматура для самонесущих изолированных проводов торговой марки “ІЕК”: Гильзы для абонентских ответвительных проводов ГИА Гильзы для фазных магистральных проводов ГИФ Гильзы для нулевых магистральных проводов ГИН Защимы Ответвительные изолированные ЗОИ Защимы анкерные ЗАН, ЗАБ, ЗАБу, ЗАБуг, УЗАС, ЗП, ЗСПП, ЗГС Колпачки герметичные КИ Комплекты промежуточной подвески КОМП Комплекты фасадного крепления КФК Кронштейны для анкерного зажима КАМ Наконечники герметичные изолированные НИМ Промежуточные зажимы ЗПН Гильзы алюминиевые механические АМГ Наконечники алюминиевые механические АМН Наконечники медно-алюминиевые механические АММН Защимы анкерные ЗАС Защимы промежуточные ЗПС Кронштейны анкерные КАБ-200 Кронштейны болтовые КБ Кроки закрытые К, КА, КП, КСА, КСМ	EN 50483-1 EN 50483-2, EN 50483-3 EN 50483-4

Директор НЭТЦ “MOLDTESTENERGO”

Д.т.н.

м.п.



М. Гураевский

Копии настоящего сертификата МТЕ легализуются в соответствии с правилами
Научного Экспертно-технического центра “MOLDTESTENERGO”




EC DECLARATION OF ATTESTATION

We herewith declare , **Manufacturer /EU Representative:**
EKOVISION ENERJI AYDINLATMA
Tuzla/ İstanbul / TURKEY

that the following described product in our delivered version complies with the appropriate essential safety and health requirements of the Low Voltage Directive (72/23/EEC) based on its design and type, as brought into circulation by us. In case of alteration of the product, not agreed upon by us, this declaration will lose its validity.

Description Of The Product / Product Part : **Insulated Steel Conduit**



Product Type

: CODE DESCRIPTION

31001	9 Ø Insulated metal spiral
31002	11 Ø Insulated metal spiral
31003	14 Ø Insulated metal spiral
31004	18 Ø Insulated metal spiral
31005	26 Ø Insulated metal spiral
31006	37 Ø Insulated metal spiral
31007	50 Ø Insulated metal spiral
31008	63 Ø Insulated metal spiral

Serial Number

: Serial numbers between dates
01.01.2015 - 31.12.2016

Applicable EC Directives

: Low Voltage Directive (73/23/EEC)
CE Marking Directive (93/68/EEC)

Applicable Harmonized Standards /

Applicable National Technical Standards and
Specifications

: EN 60670-1:2005 Boxes and enclosures
for electrical accessories for household
and similar fixed electrical installations

Part 1: General requirements

Classification

: Module A

Issue Date

: 01.01.2015

Manufacturer

General Manager