

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008662-18

Data emiterii: 03 septembrie 2018

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestec uscat pe baza de ciment, pentru construcții, a să vedea anexa 32 poziții,
fabricat conform cerințelor SM 262:2005.

Codul NCM
3214

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; SM 262:2005 pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.2.1.7, 4.6, 4.7; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

PRODUCĂTOR

"SUPRATEN", S.A.

str. Petricani, 84, mun. Chişinău, Republica Moldova,
Producere: str. M. Manole, 9; str. Transnistria, 5/1, mun. Chişinău.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA


Raport de evaluare final Nr. 0398 din 03.09.2018, eliberat OC "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr.693/2, 693/3 din 03.09.2018, eliberate CÎ ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chişinău, str. Independenții, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018, valabil pînă la 22.02.2022, eliberat CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 312/3 din 08.08.2018, eliberat LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101, valabil pînă la 30.07.2019, eliberat CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării procesului tehnologic, stabilit de către "SUPRATEN" S.A. cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare.
Contract de prestări servicii Nr. 406 din 06.08.2014.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria B № 001085



Conducătorul OC



Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Anexă

Fila 1 File 3

la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049 11 A008662-18 din:

03 septembrie 2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate


Nr.	Denumirea produsului.	Tipuri	Masa ,ambalaj
1	Chit pe baza de ciment	Fuga Profi Alb/Gri	1 kg.,3 kg., 5 kg. Saci din plastic
2	Chit pe baza de ciment	Fuga Alb /Gri	1 kg, 3kg, 5 kg , saci din plastic
3	Tencuiala pe baza de ciment	SV 75	25 kg. Saci
4	Tencuiala pe baza de ciment	CȘM -50	30 kg.,Saci
5	Glet pe baza de ciment pentru lucrări la interior și exterior.	Fasad Alb/Gri	17 kg., Saci.
6	Glet pe baza de ciment pentru lucrări la interior și exterior.	Otkos	15 kg., Saci.
7	Adeziv pe baza de ciment.	Class Porțelanat (Alb)	5 kg.,25 kg., Saci.
8	Adeziv pe baza de ciment.	Termocamin.	25 kg.,Saci.
9	Adeziv hidroizolant pe baza de ciment.	Kalmatron A Alb/Gri	30 kg., Saci.
10	Întăritor pentru pardoseli din beton pe baza de ciment.	Toping.	25 kg., Saci.
11	Șapa autonivelantă pe baza de liant complex special	Nivelir Universal	25 kg., Saci.
12	Tencuială decorativă pe baza de ciment.	Coroed-20 Siliconat.	25 kg., Saci
13	Mortar de tencuială pe baza de ciment	Optim.	30 kg., saci
14	Mortar de tencuială pe baza	Zidar.	30 kg., saci



Puha I.

Conducătorul organismului
de certificare

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



Seria B. No. 000615

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“

Anexă

Fila 2 File 3

la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049 11 A008662-18 din:

03 septembrie 2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea produsului.	Tipuri.	Masa ,ambalaj
	de ciment		
15	Adeziv pe baza de ciment	Class Optimal	25 kg. saci.
16	Adeziv pe baza de ciment	Class Inter	5 kg,25 kg. saci.
17	Adeziv pe baza de ciment	Class Universal	25 kg. saci
18	Adeziv pe baza de ciment	Class Naș.	5 kg., 25 kg. saci.
19	Adeziv pe baza de ciment	Naș Baund.	25 kg. saci.
20	Adeziv pe baza de ciment	Class Extra (Gri)	25 kg. saci.
21	Adeziv pe baza de ciment	Class Porcelanat (Gri).	5 kg.,25 kg. saci.
22	Adeziv pe baza de ciment	Polifix Universal	25 kg. saci.
23	Adeziv pe baza de ciment	Poliizol.	25 kg. saci.
24	Adeziv pe baza de ciment	Izopol.	25 kg. saci.
25	Adeziv pe baza de ciment	Class Polistirol.	25 kg. saci.
26	Amestec hidroizolant pe bază de ciment	Hidroctop	25 kg. saci.
27	Adeziv pe baza de ciment	Izomin Universal.	25 kg. saci.

Seria B. N. 000619



Conducătorul organismului
de certificare



Puha I.

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

Anexă

Fila 3 File 3


la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049 11 A008662-18 din:

03 septembrie 2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea produsului.	Tipuri.	Masa ,ambalaj
28	Adeziv pe baza de ciment	Bazalt.	25 kg. saci.
29	Amestec pe baza de ciment pentru șape.	Savana.	30 kg. saci.
30	Chit pe baza de ciment.	Fuganmertel (Iasomie, Vanilie, Piersic, Bej, Gri, Caramel, Bleu, Albastru, Măr Verde, Ciocolată, Roșu, Cărămiziu, Cafeniu, Beton, Gri Închis, Negru.	1 kg., 3 kg, căldări de plastic.
31	Adeziv pe baza de ciment .	Class Extra (Alb)	25 kg., Saci.
32	Chit pe baza de ciment	Fuganmertel Alb	1 kg., 3 kg. Căldari din plastic.

Seria B № 000617



Conducătorul organismului
de certificare



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. 8684997

07.02.2019

Cod: CDC - 7.2.2 - 1
Versiunea :1.0
DATA:4.09.2018

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2011 de către SGS Systems & Services

CIMENT PORTLAND cu calcar cu întărire rapidă - CP 400-R (CEM II/B-LL 32.5R)



OCP-049

BAZIC®

Cod NM MD 2523

LOT №	SILOZ №	VRAC	SACI
205	4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Caracteristica produsului	Standardul de încercări	Prevederile din acord /standard	Rezultate obținute
Marca / Clasa de rezistență	GOST 10178-85 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	400 / 32.5R
Grupa eficientă / Activitatea medie la aburire *	GOST 310.4 - 81	1/ ≥ 27.0 MPa	1/31,6
Rezistența mecanică la compresiune la 3 zile*	GOST 310.4 - 81	min 21.5 MPa	34.5
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 310.4 - 81	min 39.2 MPa	45.9
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile*	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 10 MPa	21.7
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	$\geq 32,5 - \leq 52,5$ MPa	41.2
Gonsistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	25.5
Țimp inițial de priză**	SM EN 196 - 3: 2017	≥ 75 min	142
Stabilitate**	SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	0.6
Conținut de sulfați (sub formă de SO ₃) **	SM EN 196 - 2: 2014	≤ 3.5 %	1.59
Conținut de cloruri Cl - **	Metodă internă	$\leq 0,1$ %	0,03
Adaos: (Calcar) **	SM GOST R 51795: 2006	21.0-35.0 %	34.0
Priza falsă **	Metoda Interna	fără limită	nu

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Acord Tehnic nr. 02/04-064:2016 valabil pînă la 30.12.2019 și Certificat de Conformitate OCP-04911 A007122-17 valabil pînă la 07.03.2020

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile. Termenul de valabilitate este de 90 de zile de la data înscrierii pentru ciment paletizat (vezi pe sac), în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Certificat de acreditare Nr. LÎ-085 valabil pînă la 8 mai 2020


Numărul vagonului / autocamionului :

RZAU 205

LS 000

Sef Laborator

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
Tel: (+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549
Numar de identificare de stat 1003606006217
Capital social 445005270 lei



Evgheni Ignatenco

Pentru orice detalii și asistență tehnică apăsați serviciul Call-Center la tel.: 0254 55 403, 0254 55 404

E-mail : callcenter@md.lafarge.com



Member of LafargeHolcim

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071357

Din 21 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului AAF3071357
Cantitatea 29,42
Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3 1,28
Continutul de argila sub formă de glomerule 0 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9%
Modulul granulometric MGr 3,43
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	Trecut prin 0,16
Valoarea indicilor; %	38,0	51,5	71,2	86,5	96,3	3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

**CARIERA
PERESECIŢA**

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071357

Din 21 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului AAF3071357
Cantitatea 29,42
Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3 1,28
Continutul de argila sub formă de glomerule 0 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9%
Modulul granulometric MGr 3,43
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	Trecut prin 0,16
Valoarea indicilor; %	38,0	51,5	71,2	86,5	96,3	3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

**CARIERA
PERESECIŢA**

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071368

Din 21 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071368

Cantitatea 29,3

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3 1,28

Continutul de argilă sub formă de glomerule 0 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9%

Modulul granulometric MGr 3,43

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	Trecut prin 0,16
Valoarea indicilor, %	38,0	51,5	71,2	86,5	96,3	3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011 S.R.L.

Responsabil de calitate

CARIERA
PERESECIINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071368

Din 21 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071368

Cantitatea 29,3

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3 1,28

Continutul de argilă sub formă de glomerule 0 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9%

Modulul granulometric MGr 3,43

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	Trecut prin 0,16
Valoarea indicilor, %	38,0	51,5	71,2	86,5	96,3	3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

CARIERA
PERESECIINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071378

Din 21 martie 2019

Nisip obtinut din rezidurile rocilor concasate (savura) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului AAF3071378
Cantitatea 29,42
Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m³ 1,28
Continutul de argila sub formă de glomerule 0 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9%
Modulul granulometric MGr 3,43
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	Trecut prin 0,16
Valoarea indicatiilor; %	38,0	51,5	71,2	86,5	96,3	3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

CARIERA
PERESECCINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071378

Din 21 martie 2019

Nisip obtinut din rezidurile rocilor concasate (savura) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului AAF3071378
Cantitatea 29,42
Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m³ 1,28
Continutul de argila sub formă de glomerule 0 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9%
Modulul granulometric MGr 3,43
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	Trecut prin 0,16
Valoarea indicatiilor; %	38,0	51,5	71,2	86,5	96,3	3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

CARIERA
PERESECCINA

SRL "Acit-Trans"
c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000935
Eliberat de OCpr-029
Data emiterii 18.05.2017
Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071382

Din 22 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului AAF3071382
Cantitatea 29,6
Autocamion IVECO STAW 341

Utilizator "5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului AAF3071382
Cantitatea 29,6
Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m³ 1,28
Continutul de argilă sub formă de glomerule 0 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9%
Modulul granulometric MGr 3,43
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Densitatea in vrac, kg/m³ 1,28
Continutul de argilă sub formă de glomerule 0 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9%
Modulul granulometric MGr 3,43
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	Trecut prin 0,16
Valoarea indicatiilor; %	38,0	51,5	71,2	86,5	96,3	3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

SAO INVEST SRL
"ACIT-TRANS" S.R.L.
CARIERA
PERESECCINA

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000935
Eliberat de OCpr-029
Data emiterii 18.05.2017
Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071382

Din 22 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului AAF3071382
Cantitatea 29,6
Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m³ 1,28
Continutul de argilă sub formă de glomerule 0 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9%
Modulul granulometric MGr 3,43
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	Trecut prin 0,16
Valoarea indicatiilor; %	38,0	51,5	71,2	86,5	96,3	3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

SAO INVEST SRL
"ACIT-TRANS" S.R.L.
CARIERA
PERESECCINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071403

Din 22 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071403

Cantitatea 30,12

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m³ 1,28

Continutul de argilă sub formă de glomerule 0%

Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9%

Modulul granulometric MGr 3,43

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	Trecut prin 0,16
Valoarea indicilor; %	38,0	51,5	71,2	86,5	96,3	3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

SRL "ACIT-TRANS" S.R.L.

CARIERA PERESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071403

Din 22 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071403

Cantitatea 30,12

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m³ 1,28

Continutul de argilă sub formă de glomerule 0%

Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9%

Modulul granulometric MGr 3,43

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	Trecut prin 0,16
Valoarea indicilor; %	38,0	51,5	71,2	86,5	96,3	3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

SRL "ACIT-TRANS" S.R.L.

CARIERA PERESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071424

Din 22 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071424

Cantitatea 30,12

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3 1,28

Continutul de argilă sub formă de glomerule 0 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9 %

Modulul granulometric MGr 3,43

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica:
sita cu ochiuri, mm

Valoarea indicilor; %

Trecut prin
0,16
3,7

2,5
38,0

1,25
51,5

0,63
71,2

0,315
86,5

0,16
96,3

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

CARIERA
PREESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071424

Din 22 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071424

Cantitatea 30,12

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3 1,28

Continutul de argilă sub formă de glomerule 0 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9 %

Modulul granulometric MGr 3,43

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica:
sita cu ochiuri, mm

Valoarea indicilor; %

Trecut prin
0,16
3,7

2,5
38,0

1,25
51,5

0,63
71,2

0,315
86,5

0,16
96,3

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

CARIERA
PREESECINA

SRL "Acit-Trans"
c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934
Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071098

Din 19 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului AAF3071098
Cantitatea 27,6
Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifică efectivă a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor, %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESECIINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934
Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071098

Din 19 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului AAF3071098
Cantitatea 27,6
Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifică efectivă a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor, %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESECIINA

SRL "Acit-Trans"
c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934
Eliberat de OCpr-029
Data emiterii 18.05.2017
Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071093

Din 19 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului AAF3071093
Cantitatea 27,68
Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m³ 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule în formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifică efectivă a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor; %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESECCINA

SRL "Acit-Trans"
c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934
Eliberat de OCpr-029
Data emiterii 18.05.2017
Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071093

Din 19 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului AAF3071093
Cantitatea 27,68
Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m³ 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule în formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifică efectivă a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor; %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESECCINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071116

Din 19 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071116

Cantitatea 28,22

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule în formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifică efectivă a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor; %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESECIINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071116

Din 19 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071116

Cantitatea 28,22

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule în formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifică efectivă a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor; %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESECIINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071142

Din 19 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului AAF3071142
Cantitatea 28,86
Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m³ 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule în formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifică efectivă a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor; %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93 R.L.

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESECIINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071142

Din 19 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului AAF3071142
Cantitatea 28,86
Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m³ 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule în formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifică efectivă a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor; %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESECIINA

SRL "Acit-Trans"
c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934
Eliberat de OCpr-029
Data emiterii 18.05.2017
Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071181

Din 19 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului AAF3071181
Cantitatea 28,26
Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %
Rezistenta la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistenta la inghet-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor; %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93



SRL "Acit-Trans"
c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934
Eliberat de OCpr-029
Data emiterii 18.05.2017
Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071181

Din 19 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului AAF3071181
Cantitatea 28,26
Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %
Rezistenta la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistenta la inghet-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor; %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93



SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071195

Din 20 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm


Utilizator "5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului AAF3071195
Cantitatea 28,17
Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor, %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93



SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071195

Din 20 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului AAF3071195
Cantitatea 28,17
Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor, %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93



SRL "Acit-Trans"
c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934
Eliberat de OCpr-029
Data emiterii 18.05.2017
Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071228

Din 20 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului AAF3071228
Cantitatea 27,76
Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule în formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifică efectivă a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicului; %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESECIINA

SRL "Acit-Trans"
c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934
Eliberat de OCpr-029
Data emiterii 18.05.2017
Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071228

Din 20 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului AAF3071228
Cantitatea 27,76
Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule în formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifică efectivă a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicului; %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESECIINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071229

Din 20 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului AAF3071229
Cantitatea 27,64
Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m³ 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru 25 cicluri Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor; %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESECIINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071229

Din 20 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului AAF3071229
Cantitatea 27,64
Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m³ 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru 25 cicluri Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor; %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESECIINA

SRL "Acit-Trans"
c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934 Raport de incercari nr. 20/c-3
Eliberat de OCpr-029 eliberat de LI al „Fistfog” SRL
Data emiterii 18.05.2017
Valabil pina la 18.05.2019

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071276

Din 20 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului AAF3071276
Cantitatea 27,24
Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifică efectivă a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor; %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESECCINA

SRL "Acit-Trans"
c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934 Raport de incercari nr. 20/c-3
Eliberat de OCpr-029 eliberat de LI al „Fistfog” SRL
Data emiterii 18.05.2017
Valabil pina la 18.05.2019

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071276

Din 20 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului AAF3071276
Cantitatea 27,24
Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifică efectivă a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor; %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESECCINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071297

Din 20 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului AAF3071297
Cantitatea 26,98
Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifică efectivă a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor, %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESECCINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071297

Din 20 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului AAF3071297
Cantitatea 26,98
Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifică efectivă a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor, %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESECCINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071329

Din 21 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului AAF3071329
Cantitatea 27,8
Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor; %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93



SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071329

Din 21 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm


Utilizator "5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului AAF3071329
Cantitatea 27,8
Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor; %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93



SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pîna la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071330

Din 21 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului AAF3071330
Cantitatea 28,1
Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifică efectivă a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor, %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESECCINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pîna la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071330

Din 21 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL
Numarul lotului AAF3071330
Cantitatea 28,1
Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20
Continutul de granule de roci moi 8,1 %
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri
Activitatea specifică efectivă a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor, %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.
CARIERA
PERESECCINA