

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP 21007623							
Denumirea procedurii de achiziție: „Servicii de deservire tehnică a a aparatelor de conditionare a aerului conform necesităților IMSP Centrul National de Asistența Medicală Urgentă Prespitalicească							
Denumirea serviciilor	Modul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
2	3	4	5	6	7	8	
Servicii							
Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică a climatizatoarelor				Conform Caietul de sarcini	1.Verificarea vizuală la prezența deteriorărilor mecanice și electrice. 2.Verificarea presiunii circuitului frigorific a climatizatorului în regimurile de încălzire și răcire. 3.Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire. 4.Verificarea jaluzelelor și a mecanismului de acțiune a lor. 5.Verificarea corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare. 6.Dezasamblarea/asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului. 7.Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior. 8.Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior. 9.Curățarea grilei de admisie a aerului și a filtrelor de aer. 10.Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior. 11.Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri. 12.Verificarea funcționării sistemului de drenare. 13.Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicele) ventilatoarelor. 14.Verificarea componentelor electrice: releu, aparat de reglare, elemente de urgență. 15.Verificarea tensiunii electrice. 16.Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate). 17. Diagnostica blocurilor electronice. 18.Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate. 19.Consultarea și instruirea personalului privind regulile de bază în exploatarea climatizoarelor și întreținerea lor. Deservirea tehnică a climatizoarelor se va efectua odată pe an, în lunile mai - iunie. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, va oferim garanție la lucrările efectuate pe o perioadă de 8 luni. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, va oferim un act cu concluzii tehnice pentru toate climatizoarele deservite. Dacă, după efectuarea cerințelor din punctele 2 și 3 din lista serviciilor indicate, parametrii verificați nu vor corespunde normelor, se va alcătui un act de diagnostică, unde vor fi indicate defectele depistate și cauza apariției lor. Deservirea tehnică a acestor climatizoare nu se va efectua. Prețul unui act de diagnostică va fi de 150 lei. Deservirea tehnică a acestor climatizoare se va efectua după reparația lor. Lucrările de reparație și alimentare cu freon, se vor efectua după necesitate și vor fi achitate adaugator. Termenul-limită de efectuare a deservirii tehnice a climatizoarelor este de 15 zile lucratoare, din momentul primirii comenzii de la reprezentantul Beneficiarului. În prețul Ofertei sunt incluse toate cheltuielile legate de folosirea autoturcului, a alpinștilor și a serviciilor de transport.	-	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chiținău, str. Ștefan Neaga 66