Specificații tehnice:
Obiectul: ***Achiziționarea contoarelor de uz casnic.***
Numărul: CG-B-02/22;
Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producă torul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Contor cu termocompensator G-10T, DN 25 мм L=250	buc.	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini)	• Contoare de gaz noi și fără elemente reconstituite cu membrană BK pentru înregistrarea valorilor consumului de gaz metan, gaz de iluminat, propan și butan, conform DIN EN 437:2003 Gaze din prima până la a treia familie. Contorul este adecvat pentru măsurători interne dar și pentru hidrogen, azot, aer și gaze nobile. Producător HONEYWELL Elster GmbH; • Perioada de livrare a cantităților enunțate va corespunde cu perioada din momentul semnării contractului până la data de 30 iulie 2022 până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău; • Bunurile livrate vor fi însoțite de documentele necesare pentru exploatarea contorului de gaz pe teritoriul Republicii Moldova conform cerințelor specificate în legislația actuală; • Caracteristicile principale sunt elaborate și aplicate în conformitate cu standardul SR EN 1359; • Aprobat după cerințele europene de tip MID emis de PTB; • Contoarele sunt cu două racorduri verticale; • Contoarele sunt concepute pentru a fi utilizate în aer atmosferic normal; • Presiunea maximă de lucru a contoarelor este de 0,5 bar; • Domeniul de temperatură standard este de: -10°C la +40°C dar la cerere se pot oferi alte temperaturi maximum admisibile de: -25°C la +60°C; • Rezistența la foc (HTB) este până la 0,1 bar în conformitate cu SR EN 1359; • Pentru vopsirea contoarelor este utilizată vopsea sub formă de pulbere de culoare gri RAL 7035; • Garanția minimă este de 24 luni;	SR EN 1359	GERMANIA	HONEYWELL Elster GmbH;
2	Contor cu termocompensator G-4 T, DN 15 мм L=110	buc.	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini)		SR EN 1359		
3	Contor cu termocompensator G-4 T, DN 20 мм L=110	buc.	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini)		SR EN 1359		
4	Contor cu termocompensator G-4 T, DN 25 мм L=110	buc.	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini)		SR EN 1359		
5	Contor cu termocompensator G-6T, DN=25 L 150 (гайка 32)	buc.	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini)		SR EN 1359		
6	Contor cu termocompensator G-16T, DN 40 мм L=280	buc.	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini)		SR EN 1359		
7	Contor cu termocompensator G-25T, DN 50 мм L=335	buc.	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini)		SR EN 1359		
8	Contor cu termocompensator G-6T, DN=25 L 250	buc.	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini)		SR EN 1359		
9	Contor cu termocompensator G-10T, DN 25 мм L=250	buc.	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini)		SR EN 1359		
10	Contor cu termocompensator G-4 T, DN 25 мм L=153	buc.	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini)		SR EN 1359		
11	Contor cu termocompensator G-4 T, DN 25 мм L=250	buc.	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini)		SR EN 1359		
12	Contor cu termocompensator G4ETe L110 DN 25 cu supapă de închidere	buc.	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini)		SR EN 1359		

				• Tehnologia indexului inteligent, Sistemul Chekker, Absolut-ENCODER și aplicații radio; • Compensarea volumului în funcție de temperatură este asigurată mecanic; • Nivel de zgomot foarte scăzut; • Existența membranelor sintetice care asigură dimensiuni stabile în timpul funcționării; • Standard: impuls magnetic, un senzor de impuls de joasă frecvență LF poate fi atașat I=0,01m³/puls; • Echipat cu sistem de blocare pentru rotație inversă; • Volumul ciclic 2 litri; • Precizie de măsurare și fiabilitate; • Fără suspiciune de contaminare (RPF=0,65); • Domeniul de debit: G4: 0,04m³/h – 6m³/h; G6: 0,06m³/h – 10m³/h; G10: 0,1m³/h – 16m³/h; G16: 0,16m³/h – 25m³/h; G25: 0,25m³/h – 40m³/h;			

Semnat:_____
Numele, Prenumele: **Cîrlan Dinu**
În calitate de: **Director**
Ofertantul: **SRL"MULTIENERGO"**
Adresa: **mun.Chisinau, str.I.Zaikin 60 of. 2**
Data **„23" februarie 2022**

SOCIETATEA COMERCIALA S.R.L. "MULTIENERGO" IDNO 1004600063284 REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHIȘINĂU