

ФОРМА

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Воскресенский филиал ООО "Завод Технофлекс"  
140204, Россия, г. Воскресенск, Промплощадка, 5В  
Тел./факс: (495) 9562192



Voskresenskiy Branch of Limited liability company «Technoflex»  
Promploschadka, 5B, 140204, Voskresensk, Russia  
Tel/Fax: (495) 9562192

Наименование материала: **Праймер битумный AquaMast (18 л)**  
Material name:

ТУ 5775-062-72746455-2012 изм. 1, 2, 3, 4

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА QUALITY CERTIFICATE

№ Партии	Дата Date	Количество, кг
61 409	01.02.23	32 832

Показатель Characteristic	Норма по ТУ Normal	Фактически Actually
Внешний вид/Appearance, <>	Однород масса	Однородная масса
Время высыхания, не более / Drying time, max, ч	12	11
Массовая доля нелетучих веществ, в пределах / Mass fraction of not volatile substances, within, %	60-65	61
Условная вязкость на ВЗ-246 при 23±2 °С, не менее / Relative viscosity the viscometer VZ-04 at 23±2 °С, not less, с	30	57
Глубина проникания иглы при температуре 25°С, дмм, не менее (ГОСТ 11501(EN1426)), 0,1 мм Needle penetration depth (penetration) at 25 °С, not less (GOST 11501(EN1426)), 0,1 мм	400	533
Глубина проникания иглы остатка после перегонки при температуре 25°С, дмм, не более 11501(EN1426) Needle penetration depth of residue after distillation at 25°С, дмм, no more than (11501 (EN1426)), 0,1 мм	400	61
Остаток после перегонки, проводимой при пониженном давлении, % не менее (ГОСТ 33359 (ASTM D1160)), % Residue after distillation at reduced pressure, %, not less (GOST 33359 (ASTM D1160)), %	60	61

Заключение: Соответствует ТУ 5775-062-72746455-2012 изм. 1, 2, 3, 4  
The conclusion: Corresponds tot TU 5775-062-72746455-2012 изм. 1, 2, 3, 4

Гарантийный срок хранения 18 месяцев со дня изготовления  
Guaranteed shelf life of 18 months from the manufacturing date

Начальник ОТК:  Мусатова Т.Л.

