

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: **ocds-b3wdp1-MD-1620883953802**

Denumirea licitației: **Extinderea sistemelor existente de semnalizare pază și detectare a incendiilor instalate în oficiile ASP, inclusiv și servicii de montare și reglare**

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
31625000-3	Lotul nr. 1 Extinderea sistemelor existente de semnalizare pază și detectare a incendiilor instalate în oficiile ASP, inclusiv și servicii de montare și reglare, or. Ștefan Vodă, str. 31 August 1989 nr. 15/33, SCT Ștefan Vodă	-PC-1616 E16H (RFK 5501); -30w -HC-103 -LC-100 PI -LC 102 -AUMS-12S -AUPB-54 -MATS -RIP 3A / 12B -12V 7,2Ah -6x0,22 CU NPI 6 AF22 -ŞVVP 2x0,75 -40x25 -22x10	Mexica China Italia	DSC Ultracell Elan	-Panou de antiefracție 6 zone - 1 buc (comunicator încorporat, box metalic, tastatura) cu posibilitate de extindere (analog PC 1616 E16H); -transformator 30 VA, 230V/16,5V – 1 buc.; -strobsirena 112 Db, 12V – 1 buc.; -senzor de efracție – 2 buc. (analog LC 100PI); -senzor combinat – 6 buc. (analog LC 102 PIR/GBS); -detector magnetic contact - 11 buc.; -buton de alarmă – 1 buc. (analog AUPB-54); -transmiter – 1 buc.; -bloc de alimentare 12V/3A cu protecție încorporată de scurt circuit – 1 buc.; -acumulator 12V/7A – 1 buc.; -cablu alarm 6x0,22 CU NPI 6 AF22 EUR – 200 m.; -cablu electric ŞVVP 2x0,75 cat. 1 – 10 m.;	-Panou de antiefracție 6 zone - 1 buc (comunicator încorporat, box metalic, tastatura) cu posibilitate de extindere (analog PC 1616 E16H); -transformator 30 VA, 230V/16,5V – 1 buc.; -strobsirena 112 Db, 12V – 1 buc.; -senzor de efracție – 2 buc. (analog LC 100PI); -senzor combinat – 6 buc. (analog LC 102 PIR/GBS); -detector magnetic contact - 11 buc.; -buton de alarmă – 1 buc. (analog AUPB-54); -transmiter – 1 buc.; -bloc de alimentare 12V/3A cu protecție încorporată de scurt circuit – 1 buc.; -acumulator 12V/7A – 1 buc.;	-

					-canal plastic 40x25 – 30m.; -canal plastic 22x10 – 70 m.; -elemente de fixare – 4 complete.	-cablu alarm 6x0,22 CU NPI 6 AF22 EUR – 200 m.; -cablu electric ȘVVP 2x0,75 cat. 1 – 10 m.; -canal plastic 40x25 – 30m.; -canal plastic 22x10 – 70 m.; -elemente de fixare – 4 complete.	
31625000-3	Lotul nr. 2 Extinderea sistemelor existente de semnalizare pază și detectare a incendiilor instalate în oficiile ASP, inclusiv și servicii de montare și reglare, or. Taraclia, str. Ștefan cel Mare nr. 19A, BÎT DCA Taraclia.	-LC-100 PI - -6x0,22 CU NPI 6 AF22 -ȘVVP 2x0,75 -40x25 -22x10	Mexica China Italia Ucraina	DSC Elan Arton	-Senzor de efracție – 4 buc. (analog LC 100PI); -senzor de fum – 8 buc. (analog SPD 3.10); -cablu alarm 6x0,22 CU NPI 6 AF22 EUR – 70 m.; -canal plastic 22x10 – 70 m.; -detector magnetic contact - 2 buc.; -elemente de fixare – 2 complete	-Senzor de efracție – 4 buc. (analog LC 100PI); -senzor de fum – 8 buc. (analog SPD 3.10); -cablu alarm 6x0,22 CU NPI 6 AF22 EUR – 70 m.; -canal plastic 22x10 – 70 m.; -detector magnetic contact - 2 buc.; -elemente de fixare – 2 complete	

Semnat:  Numele, Prenumele: Sergiu SAVA În calitate de: Director General

Ofertantul: IS «Servicii Paza» a MAI Adresa: Chișinău str.M. Varlaam, 79



DPT  D. Mizurea