

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1771855756089 din 25.02.2026
Obiectul achiziției: „ <u>Servicii de deservire a generatorului diesel 220kVA</u> ” _

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/ servicii						
Servicii de deservire a generatorului diesel 220kVA	Servicii de deservire a generatorului diesel 220kVA	-	-	Servicii de deservire tehnică constă în: 1. Verificarea părții electronice. 2. Verificarea stării radiatorului și curățarea, după caz. 3. Verificarea tensionării curelei ventilatorului. 4. Verificarea nivelului si densității electrolitului, verificarea tensiunii de încărcare a acumulatorului. 5. Verificarea funcționării încărcătorului staționar. 6. Verificarea funcționării pompei de combustibil. 7. Verificarea sistemului de încălzire a motorului. 8. Verificarea siguranțelor, contactelor.	Servicii de deservire tehnică constă în: 1. Verificarea părții electronice. 2. Verificarea stării radiatorului și curățarea, după caz. 3. Verificarea tensionării curelei ventilatorului. 4. Verificarea nivelului si densității electrolitului, verificarea tensiunii de încărcare a acumulatorului. 5. Verificarea funcționării încărcătorului staționar. 6. Verificarea funcționării pompei de combustibil. 7. Verificarea sistemului de încălzire a motorului. 8. Verificarea siguranțelor, contactelor.	

			9. Verificarea funcționării pornirii în regim auto (sub sarcină 30 min). 10. Verificarea pernelor antivibrante. 11. Verificarea sistemului de eliminare a gazelor de eșapament. 12. Verificarea integrității și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire. 13. Verificarea funcționării panoului de control. 14. Verificarea funcționării pornirii în regim manual (fără sarcină 10-15 min). 15. Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri. 16. Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora. 17. Curățarea generatorului cu aer comprimat. În prețul serviciilor vor fi incluse materialele și consumabilele necesare pentru deservire, după cum urmează: 1. Filtru ulei 2. Filtru combustibil 3. Ulei 4. Antigel	9. Verificarea funcționării pornirii în regim auto (sub sarcină 30 min). 10. Verificarea pernelor antivibrante. 11. Verificarea sistemului de eliminare a gazelor de eșapament. 12. Verificarea integrității și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire. 13. Verificarea funcționării panoului de control. 14. Verificarea funcționării pornirii în regim manual (fără sarcină 10-15 min). 15. Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri. 16. Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora. 17. Curățarea generatorului cu aer comprimat. În prețul serviciilor vor fi incluse materialele și consumabilele necesare pentru deservire, după cum urmează: 1. Filtru ulei 2. Filtru combustibil 3. Ulei 4. Antigel	
--	--	--	---	---	--

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Cușnir Dmitrii
În calitate de: Administrator
Ofertantul: SC „PROMO-SOLUȚII” SRL
Adresa (sediul): mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
E-mail: office@etop.md
Telefon (fix și mobil): 067 707 707