

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738065217517 din 28.01.2025

Obiectul achiziției: Servicii de deservire a generatoarelor pentru anul 2025

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri					
Lot 1 Servicii de deservire generatoare					
Lot 1.1 Servicii de deservire periodică a generatorului AKSA APD1915M	-	-	-	<i>Serviciu de deservire presupune serviciu și cu includerea de către operatorul economic a consumabilelor din descriere:</i>	<i>Serviciu de deservire presupune serviciu și cu includerea de către operatorul economic a consumabilelor din descriere:</i>
				<i>1)Schimbarea uleiului pentru motor (categoria CH4)-230 litri;</i>	<i>1)Schimbarea uleiului pentru motor (categoria CH4)-230 litri;</i>
				<i>2)filtru de ulei(OIL FILTER PARTS No.37540- 11100)-4 buc;</i>	<i>2)filtru de ulei(OIL FILTER PARTS No.37540- 11100) sau analogic-4 buc;</i>
				<i>3)filtru de combustibil(FUEL FILTER P/NO.32562-60300)-4 buc;</i>	<i>3)filtru de combustibil(FUEL FILTER P/NO.32562- 60300) sau analogic-4 buc;</i>

				4)filtru ByPASS (BYPAS FILTER PARTS No.37540-02100)-1 buc;	4)filtru ByPASS (BYPAS FILTER PARTS No.37540-02100) sau analogic-1 buc;
				5) Serviciul de schimbare a uleiului, filtrului de ulei și filtrului de combustibil .	5) Serviciul de schimbare a uleiului, filtrului de ulei și filtrului de combustibil .
Lot 1.2 Servicii de mentenanță lunară a generatorului AKSA APD1915M	-	-	-	"1.Sistemul de alimentare cu combustibil: -Verificarea nivelului de combustibil din rezervor și adăugarea dacă este necesar. -Verificarea scurgerilor de combustibil. - Drenarea apei din rezervorul de combustibil. 2.Sisitemul de ungere: -Verificarea și adăugarea lubrifiantului. 3.Sistemul de răcire: -Verificarea nivelului și adăugarea lichidului de răcire. -Verificarea scurgerilor de lichid. -Curățirea ventilatorului radiatorului. -Curățirea și reparația conductei sistemului de răcire. -Verificarea și tensionarea curelei ventilatorului. 4.Sistemul de admisie și de evacuare: -Verificarea funcționării ritmice a motorului. -Verificarea și diagnostic gazelor evacuate. -Curățirea și înlocuirea (la necesitate) filtrului de aer. 5.Ansamblurile electrice: -Verificarea tuturor senzorilor și ledurilor de avertizare. -Verificarea acumulatoarelor și a sistemului de reîncărcare a acumulatoarelor. 6.Chiulasa: -Reglarea jocului dintre supapa de admisie și cea de evacuare(2 ori pe an). -Uzura scaunului de supapa al supapelor de	"1.Sistemul de alimentare cu combustibil: -Verificarea nivelului de combustibil din rezervor și adăugarea dacă este necesar. -Verificarea scurgerilor de combustibil. - Drenarea apei din rezervorul de combustibil. 2.Sisitemul de ungere: -Verificarea și adăugarea lubrifiantului. 3.Sistemul de răcire: -Verificarea nivelului și adăugarea lichidului de răcire. -Verificarea scurgerilor de lichid. -Curățirea ventilatorului radiatorului. -Curățirea și reparația conductei sistemului de răcire. -Verificarea și tensionarea curelei ventilatorului. 4.Sistemul de admisie și de evacuare: -Verificarea funcționării ritmice a motorului. -Verificarea și diagnostic gazelor evacuate. -Curățirea și înlocuirea (la necesitate) filtrului de aer. 5.Ansamblurile electrice: -Verificarea tuturor senzorilor și ledurilor de avertizare. -Verificarea acumulatoarelor și a sistemului de reîncărcare a acumulatoarelor. 6.Chiulasa: -Reglarea jocului dintre supapa de admisie și cea de evacuare(2 ori pe an). -Uzura scaunului de supapa al supapelor de

				admisie și de evacuare(2 ori pe an). -Verificarea prizei de pământ (1 ori pe an) -Verificarea conexiunilor electrice și fixarea lor. -Verificarea conexiunii circuitului. -Verificarea furtunurilor de lichid și ulei. -Verificare instalației de amortizare și izolare Acustică. După prestarea serviciului dat operatorul economic va emite un act cu indicarea serviciilor prestate și si defectelor depistate și cu indicarea recomandărilor necesare.	admisie și de evacuare(2 ori pe an). -Verificarea prizei de pământ (1 ori pe an) -Verificarea conexiunilor electrice și fixarea lor. -Verificarea conexiunii circuitului. -Verificarea furtunurilor de lichid și ulei. -Verificare instalației de amortizare și izolare Acustică. După prestarea serviciului dat operatorul economic va emite un act cu indicarea serviciilor prestate și si defectelor depistate și cu indicarea recomandărilor necesare.
Lot 1.3 Servicii de deservire periodică a generatorului GENLEC GFW-100T5INS 50HZ-400/230 V	-	-	-	<i>Serviciu de deservire presupune serviciu și cu includerea de către operatorul economic a consumabilelor din descriere:</i>	<i>Serviciu de deservire presupune serviciu și cu includerea de către operatorul economic a consumabilelor din descriere:</i>
				1)Ulei motor categoria ACEA E7-15 litri;	1)Ulei motor categoria ACEA E7-15 litri;
				2)Filtru ulei OIL FILTER No. 2992242-1 buc;	2)Filtru ulei OIL FILTER No. 2992242 sau analogic-1 buc;
				3)Filtru compustibil FUEL FILTER P/NO. 504107584-1 buc.	3)Filtru compustibil FUEL FILTER P/NO. 504107584 sau analogic-1 buc.
				4) Serviciul de Schimbare a uleiului, filtrelor ulei și filtrelor de compustibil.	4) Serviciul de Schimbare a uleiului, filtrelor ulei și filtrelor de compustibil.
Lot 1.4 Servicii de mentenanță lunară a generatorului Genelec GFW - 100T5INS 50Hz -- 400/230V	-	-	-	"1.Sisitemul de alimentare cu compustibil: -Verificarea nivelului de compustibil din rezervor și adăugarea dacă este necesar. -Verificarea scurgerilor de compustibil. - Drenarea apei din rezervorul de compustibil. 2.Sisitemul de ungere: -Verificarea și adăugarea lubrifiantului. 3.Sistemul de răcire: -Verificarea nivelului și adăugarea lichidului de răcire. -Verificarea scurgerilor de lichid. -Curățirea ventilatorului radiatorului.	"1.Sisitemul de alimentare cu compustibil: -Verificarea nivelului de compustibil din rezervor și adăugarea dacă este necesar. -Verificarea scurgerilor de compustibil. - Drenarea apei din rezervorul de compustibil. 2.Sisitemul de ungere: -Verificarea și adăugarea lubrifiantului. 3.Sistemul de răcire: -Verificarea nivelului și adăugarea lichidului de răcire. -Verificarea scurgerilor de lichid. -Curățirea ventilatorului radiatorului.

				-Curățirea și reparația conductei sistemului de răcire. -Verificarea și tensionarea curelei ventilatorului. 4.Sistemul de admisie și de evacuare: -Verificarea funcționării ritmice a motorului. -Verificarea și diagnostic gazelor evacuate. -Curățirea și înlocuirea (la necesitate) filtrului de aer. 5.Ansamblurile electrice: -Verificarea tuturor senzorilor și ledurilor de avertizare. -Verificarea acumulatorului și a sistemului de reîncărcare a acumulatorilor. 6.Chiulasa: -Reglarea jocului dintre supapa de admisie și cea de evacuare(2 ori pe an). -Uzura scaunului de supapa al supapelor de admisie și de evacuare(2 ori pe an). -Verificarea prizei de pământ (1 ori pe an) -Verificarea conexiunilor electrice și fixarea lor. -Verificarea conexiunii circuitului. -Verificarea furtunurilor de lichid și ulei. -Verificare instalației de amortizare și izolare Acustică. După prestarea serviciului dat operatorul economic va emite un act cu indicarea serviciilor prestate și si defectelor depistate și cu indicarea recomandărilor necesare.	-Curățirea și reparația conductei sistemului de răcire. -Verificarea și tensionarea curelei ventilatorului. 4.Sistemul de admisie și de evacuare: -Verificarea funcționării ritmice a motorului. -Verificarea și diagnostic gazelor evacuate. -Curățirea și înlocuirea (la necesitate) filtrului de aer. 5.Ansamblurile electrice: -Verificarea tuturor senzorilor și ledurilor de avertizare. -Verificarea acumulatorului și a sistemului de reîncărcare a acumulatorilor. 6.Chiulasa: -Reglarea jocului dintre supapa de admisie și cea de evacuare(2 ori pe an). -Uzura scaunului de supapa al supapelor de admisie și de evacuare(2 ori pe an). -Verificarea prizei de pământ (1 ori pe an) -Verificarea conexiunilor electrice și fixarea lor. -Verificarea conexiunii circuitului. -Verificarea furtunurilor de lichid și ulei. -Verificare instalației de amortizare și izolare Acustică. După prestarea serviciului dat operatorul economic va emite un act cu indicarea serviciilor prestate și si defectelor depistate și cu indicarea recomandărilor necesare.
--	--	--	--	---	---

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Cușnir Dmitrii
În calitate de: Administrator
Ofertantul: SC „PROMO-SOLUȚII” SRL
Adresa (sediul): mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
E-mail: office@etop.md
Telefon (fix și mobil): 067 707 707