

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1761052597529 din 29/10/2025						
Obiectul achiziției: Climatizoare						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1	Auratsu Osaka 9000 Btu	China	Klima-term		Cerințe tehnice pentru AAC : -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; - capacitate termică 9 000 BTU; -clasa de eficiență energetică: Clasa A++ în regim de răcire (SEER), Clasa A+ în regim de încălzire (SCOP); -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; - temperatura exterioară la răcire max. +53 °C - temperatura exterioară la încălzire min. -15 °C -	CE

					agent termic R32. - Nivelul de zgomot al blocului interior va este de 22-47 db. -Garanție + deservire post instalare: 3 ani traseu frigorific: - standard pentru fiecare unitate, canal cablu estimativ 30 m (corob).	
<u>Lotul 2</u>	Auratsu osaka 18000 btu	China	Klima-term	<u>conform Anunțului de participare</u>	Capacitatea --18000BTU/h, compresor –inverter, Agent frigorific- Ecologic Clasa de eficienta energetica: A++ in regim de racire(SEER) Clasa A+ in regim de incalzire Regim de lucru— răcire/încălzire Intervalul temperaturii exterioare de funcționare în regim de răcire: de la minus 15°C până la +53°C; în regim de încălzire: minus 20°C până la + 30 °C Posibilitatea setării temperaturii în încăpere de la +17°C până la +30°C Funcții incluse-control de la distanță, telecomandă Garanție + deservire post instalare: 3 ani.traseu frigorific: - standard pentru fiecare unitate, canal cablu estimativ 30 m (corob).	CE
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Turuta Alexei În calitate de: Director
Ofertantul: Termolux-Service Adresa: mun Balti str T.Vladimirescu 42/2

