




RAPORT DE ÎNCERCĂRI

| | |
|---|--|
| Raport Nr.: | 170 / 24 |
| Semnat la data: | 28. 02. 2024 |
| Total numere de pagini: | 4 |
| Numele laboratorului de încercări: | „CERTIFICARE” S.R.L. |
| Adresa laboratorului: | bd. Iu. Gagarin, 2, mun. Chișinău, MD-2001, RM tel. (+373) 760 04 167, e-mail: certificare.lab@gmail.com |
| Adresa locației: | str. Alba lulia, 75/3B, of. 402, mun. Chișinău, MD-2071, RM |
| Obiectului încercărilor: (denumire, marca comercială, model / tip) | Cablul electric marca comercială „33ЦМ”, tip: ВВГ-нг 3 x 1,5 mm ² |
| Standard: | SM IEC 60502-1+A1:2019 |
| Încercări în baza de | contract Nr. 003/22 din 21.11.2022 |
| Metode de încercări ne standard | N/A |
| Producător: | Запорожский завод цветных металлов , Ucraina |
| Solicitant: | „VOLTA” SRL mun. Chișinău, str. Pădurii, 19 |
| Tipul încercărilor: | Securitatea electrică |
| Data primirii mostrei: | 15.02.2024 |
| Număr de mostre pentru încercări | 1buc – 20 m |
| Perioada de încercare: | 27.02.2024– 28.02.2024 |
| Locul /adresa încercărilor: | str. Alba lulia, 75/3B, of. 402, mun. Chișinău, MD-2071, RM |
| Încercările efectuate de: (nume, funcția, semnătura) | Melnic Lilia Specialist |
| Încercările aprobate de: (nume, funcția, semnătura) | Iorga Tudor Șef laborator |



Rezultatele încercărilor prezentate în acest raport se referă numai la obiectul încercat.
Acest raport nu va fi reprodus (electronic, mecanic, fotocopiare, microfilme, etc.), decât în întregime, fără aprobarea scrisă a LI din cadrul „CERTIFICARE” S.R.L. Autenticitatea acestui raport de încercare și conținutul acestuia pot fi verificate contactând „CERTIFICARE” S.R.L, responsabil pentru acest raport de încercare.

1. Caracteristica obiectului și domeniul de aplicare

Cablul de alimentare cu miez de cupru și izolație din PVC este utilizat pentru transmiterea și distribuția energiei electrice în instalații staționare cu o tensiune alternativă nominală de 660 V și 1000 V la o frecvență de 50 Hz. Pentru așezarea în spații industriale uscate și umede, pe rafturi speciale pentru cabluri, în blocuri, precum și pentru așezarea în aer liber. Cablurile nu sunt recomandate pentru așezarea subterană (tranșee)

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Marca comercială: | - „33ЦМ” |
| Model: | - БВГ-нг 3 x 1,5 mm ² |
| S/N: | - f/nr |
| Izolație: | plastic de clorură de polivinil PVC |
| Interval de temperatură: | de la -50°C pînă la +50°C. |
| Tensiune maxima: | 0,66/ 1kV. |

2. Referința la documentele normative

- 2.1 SM IEC 60502-1+A1:2019 „Cabluri de energie cu izolație extrudată și accesoriile lor pentru tensiuni nominale de la 1 kV (Um = 1,2 kV) pînă la 30 kV (Um = 36 kV). Partea 1: Cabluri pentru tensiuni nominale de 1 kV (Um = 1,2 kV) și 3 kV (Um = 3,6 kV)”.
- 2.2 SM SR EN 60228:2010 „Conductoare pentru cabluri izolate”.

3. Condiții de mediu de executare a încercărilor

| | |
|-------------------------------|----------|
| Temperatura mediului | 20,2 °C. |
| Umiditatea relativă a aerului | 51 %. |

4. Mijloace de măsurare și utilaj de încercare utilizat în timpul încercărilor

| No d/o | Denumirea mijloacelor de măsură, utilajului | Ultima etalonare | Următoarea etalonare |
|-----------|---|---------------------|-------------------------|
| 1. | Termohidrometru digital, tip HTC-1, nr. 111 | 06.06.2023 | 05.06.2025 |
| 2. | Multitester METREL, model MI 3394, nr. 20160270 | 20.02.2024 | 19.02.2026 |
| 3. | Cronometru digital, model: F-006, nr. 001 | 03.05.2022 | 02.05.2024 |
| 4. | Dinamometru, model NC-300, nr.38085561 | 09.02.2024 | 08.02.2027 |
| 5. | Șubler digital, nr. 001 | 14.11.2023 | 13.11.2024 |
| 6. | Micrometru mecanic, tip MC 0-25, nr. 2448 | 25.05.2022 | 24.05.2025 |
| 7. | Milliohmmetr digital, VC480C, nr. 2380512 | 22.06.2022 | 21.06.2025 |
| 8. | Autotransformator, tip AOC 220, f/nr | N/E | N/E |
| 9. | Apă, soluție de benzină | - " - | - " - |

5. Abrevieri:

- C – conform;
 N – neconform;
 N/A – ne aplicabil;
 N/E – nu se etalonează

5. Rezultatele încercărilor

| SM IEC 60502-1+A1:2019 | | | |
|------------------------|--|--|-----------|
| Clauză | Denumirea încercărilor/ Metoda de încercare | Rezultatele încercărilor | Concluzii |
| 4 | Обозначения напряжения и материалы. | | |
| 4.1 | Номинальное напряжение. Значениями номинального напряжения Щ и (Um) кабелей, которые рассматриваются в настоящем стандарте, являются 0,6/1 (1,2) кВ и 1,8/3 (3,6) кВ.. | 0,6/1 kV | C |
| 4.2 | Материалы для изоляции. Типы материалов для изоляции указаны в таблице 2. Максимальная температура нагрева проводника с изоляцией из различных типов материалов приведена в таблице 3. | Изоляция – из ПВХ пластиката не распространяющий горение Заполнение - из ПВХ пластиката распространяющий горение Длительно допустимая температура нагрева жил провода не более 70°C. | C |
| 4.3 | Материалы для оболочки. Наружная оболочка должна быть изготовлена из термопластичного материала (поливинилхлорида или полиэтилена) или эластомерного материала (полихлоропрена, хлорсульфинированного полиэтилена или аналогичных полимеров). В кабелях со свойствами пониженного распространения горения, низким уровнем дымовыделения и газовыделения при горении для оболочки должен использоваться материал, не содержащий галогены | Оболочка - из негорючего ПВХ пластикат | C |
| 5 | Проводники. | | |
| 5.1 | Используются проводники либо класса 1, либо класса 2, изготовленные из медной проволоки или отожженной медной проволоки с металлическим покрытием, алюминиевой проволоки или из алюминиевого сплава; или класса 5, изготовленные из медной проволоки или медной проволоки с металлическим покрытием в соответствии с IEC 60228. | Токопроводящая жила – медная однопроволочная, круглая, 1 класса (IEC 60228 таблица 1). | C |
| 15 | Стандартные испытания. | | |
| 15.1 | Общие положения По настоящему стандарту к обязательным стандартным испытаниям относятся: а) измерение электрического сопротивления проводников (см. 15.2); б) испытание напряжением (см. 15.3). | | |
| 15.2 | Электрическое сопротивление проводников | | |
| | Измерение электрического сопротивления всех проводников, включая концентрический проводник, если таковой имеется, выполняют на каждой представленной для стандартных испытаний строительной длине кабеля. Строительную длину готового кабеля или образец, взятый из него, до начала испытания размещают в испытательном помещении, температура в котором должна поддерживаться на постоянном уровне в течение не менее чем 12 ч. В случае возникновения сомнений относительно равенства температуры проводника кабеля и температуры в помещении электрическое сопротивление следует измерять после выдержки кабеля в испытательном помещении в течение 24 ч. Электрическое сопротивление также допускается измерять на образце проводника с выдержкой в течение не менее чем 1 ч в жидкостной бане с контролируемой температурой. Измеренное значение сопротивления должно быть пересчитано на температуру 20 °С и длину 1 км в соответствии с формулами и коэффициентами, приведенными в IEC 60228. Значение электрического сопротивления постоянному току каждого проводника при 20 °С не должно превышать соответствующее максимальное значение, установленное в IEC 60228. ТУ Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы при 20 °С - табл 1 не более 12.1 Ом | Поправочный температурный коэффициент Kt -1,0 Жила с синей изоляцией - 11,6 Ω/km Жила с красной изоляцией - 11,7 Ω/km Жила с желт.зелён. изоляцией -11,9 Ω/km | C |
| 15.3 | Испытание напряжением | | |

| SM IEC 60502-1+A1:2019 | | | |
|------------------------|--|--|-----------|
| Clauză | Denumirea încercărilor/ Metoda de încercare | Rezultatele încercărilor | Concluzii |
| 15.3.1 | Общие положения Испытание напряжением проводят при температуре окружающей среды одним из двух методов по усмотрению изготовителя: переменным электрическим напряжением промышленной частоты или постоянным напряжением. | | |
| 15.3.2 | Порядок проведения испытания одножильных кабелей При испытании одножильных экранированных кабелей испытательное напряжение прикладывают в течение 5 мин между проводником и металлическим экраном. Одножильные неэкранированные кабели погружают в воду комнатной температуры на 1 ч и затем прикладывают испытательное напряжение в течение 5 мин между проводником и водой. | | |
| 15.3.3 | Порядок проведения испытания многожильных кабелей При испытании многожильных кабелей с отдельно экранированными жилами испытательное напряжение прикладывают в течение 5 мин между каждым проводником и металлическим слоем. При испытании многожильных кабелей, не имеющих отдельно экранированных жил, испытательное напряжение прикладывают в течение 5 мин последовательно между каждым изолированным проводником и всеми остальными проводниками и общими металлическими слоями, если они имеются. Для уменьшения общего времени испытания испытание напряжением выполняют последовательно на соединенных соответствующим образом проводниках при условии обеспечения непрерывного приложения испытательного напряжения в течение не менее чем 5 мин между каждым проводником и всеми другими проводниками и между каждым проводником и металлическими слоями, если они имеются. Допускается также испытывать трехжильные кабели за одну операцию с использованием трехфазного трансформатора. | | |
| 15.3.4 | Испытательное напряжение Значение испытательного напряжения промышленной частоты должно составлять $2,5U_0 + 2$ кВ. Значения однофазного испытательного напряжения в зависимости от стандартного значения номинального напряжения приведены в таблице 11. , $U_{исп} = 3,5$ k V, продолжительность - 5 min. | Во время испытания пробои и перекрытия по изоляции не зафиксированы. | C |
| | При испытании напряжением трехжильных кабелей с применением трехфазного трансформатора испытательное напряжение между фазами должно быть в 1,73 раза больше значений, приведенных в этой таблице. При испытании постоянным напряжением прикладываемое напряжение должно быть в 2,4 раза выше испытательного напряжения промышленной частоты. Во всех случаях испытательное напряжение повышают постепенно до установленного значения. | | N/A |

6. **Concluzii:** Cablul de alimentare marca comercială „33Ц”, tip: ВВГ-нг 3 x 1,5 mm², corespunde cerințelor SM IEC 60502-1+A1:2019, în volumul încercărilor efectuate.