

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de inregistrare OCpr-018 11 A1397-19



Data emiterii:
26 aprilie 2019

Valabil pînă la:
26 aprilie 2020



ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Organismul de Certificare produse din cadrul ICȘP "Inmacomproiect" SRL
MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel. 022 52 20 66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE AS TFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip din savură de la concasarea calcarului, SM GOST 314242011
(Materiale de construcție nemetalifere din savură rezultată din concasarea
rocilor tari la producerea pietrei sparte)
Fabricare în serie.

Codul NM MD
2505

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
HG RM nr.913 din 25.07.2016; SM GOST 314242011 p.p. 4.1.6, 4.2.1.1, 4.2.1.2; 4.2.1.3;
RNI 06-5.3.35 p.2.2.

PRODUCĂTOR

SA "Cariera Micăuți", MD-3719, RM, r-nul Strășeni, s.Gornoe,
tel/fax 0237 64-335

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600106746

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de încercări nr.50 din 26.04.2019 eliberat de CÎ ICȘP "Inmacomproiect" SRL,
certificat de acreditare nr. LÎ - 095 din 13.10.2016 pînă la 15.10.2020;
Raport de încercări nr.2543-C din 25.04.2019 eliberat de LÎPA al ÎS CMAC,
certificat de acreditare nr. LÎ - 086 din 01.09.2016 pînă la 03.09.2020;
Raport de evaluare producție nr. 09 din 15.03.2019, eliberat de OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.
Raport de evaluare a conformității nr.09 din 26.04.2019

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistem de certificare -2+.

Supravegherea va fi efectuată una dată pe an de către OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezent
certificat

Conducătorul organismului
de certificare

Oprea Elena

Oprea Elena



În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copie certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL

« FABRICAT ÎN MOLDOVA »
Republica Moldova, r-nul Straseni, s.Gornoe,
S.A. «Cariera Micauti»

Tel. 0237-64-335

Certificat de conformitate
№OCpr-018 11 A1292-18
Data emiterii 25.04.2018
Valabil pînă la 25.04.2019



PASAPORT DE CALITATE №15

« 22 » « 04 » 2019 r.

NISIP din savură de la concasarea calcarului

Partida № _____
Masina _____
Factura fiscală № _____ Cantitate, Tn _____
Consumator Adresa _____

Rezultatele Incercarilor SM GOST 31424:2011

Densitatea in vrac ,kgr/m³ _____ 1240
Continutul de granule plate si in forma de ac, %5
Continutul de particule prafoase si argiloase, %9
Continutul argilei in bulgari, % _____ 0
Remășița totală pe sita № 0,63 _____ 60,7
Modulul de granulozitate _____ 3,1
Radiologie,BG/kg 18 (LI CMAC)

Nisip corespunde cerintelor SM GOST 31424 :2011

Sef de Laborator _____

Nisip corespunde cerintelor SM GOST 31424 :2011
Sef de Laborator _____

Rezultatele Incercarilor SM GOST 31424:2011
Densitatea in vrac ,kgr/m³ _____ 1240
Continutul de granule plate si in forma de ac, %4
Continutul de particule prafoase si argiloase, %9
Continutul argilei in bulgari, % _____ 0
Remășița totală pe sita № 0,63 _____ 60,7
Modulul de granulozitate _____ 3,1
Radiologie,BG/kg 14.8 (LI CMAC)

Partida № _____
Masina _____
Factura fiscală № _____ Cantitate, Tn _____
Consumator Adresa _____

NISIP din savură de la concasarea calcarului

« 29 » « 04 » 2018 r.

PASAPORT DE CALITATE № 24

Certificat de conformitate
№OCpr-018 11 A1397-19
Data emiterii 26.04.19
Valabil pînă la 26.04.20

Tel. 0237-64-335

OCpr-018



« FABRICAT ÎN MOLDOVA »
Republica Moldova, r-nul Straseni, s.Gornoe,
S.A. «Cariera Micauti»

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare OCpr-018 11 A1396-19



Data emiterii:
26 aprilie 2019

Valabil pînă la:
26 aprilie 2020



ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Organismul de Certificare produse din cadrul ICȘP "Inmacomproiect" SRL
MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel. 022 52 20 66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Piatră spartă de calcar fr.20-40mm, 40-70mm M300... M400, GOST 8267-93.
Fabricare în serie.

Codul NM MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
HG RM nr.913 din 25.07.2016; GOST 8267-93 p.p. 4.2.2 tab.1, 4.3.2 tab.2, 4.4.2 tab.3, 4.4.3 tab.6,
4.5 tab.7, 4.6, 4.7.1 tab.9, 4.7.2 tab.10, 4.8.1 tab.11; RNI 06-5.3.35 p.2.2.

PRODUCĂTOR

SA "Cariera Micăuți", MD-3719, RM, r-nul Strășeni, s.Gornoe,
tel/fax 0237 64-335

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600106746

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoarte de încercări nr.49-1, 49-2 din 26.04.2019 eliberate de CÎ ICȘP "Inmacomproiect" SRL,
certificat de acreditare nr. LÎ - 095 din 13.10.2016 pînă la 15.10.2020;
Raport de încercări nr.2543-C din 25.04.2019 eliberat de LIPA al ÎS CMAC,
certificat de acreditare nr. LÎ - 086 din 01.09.2016 pînă la 03.09.2020;
Raport de evaluare producție nr.09 din 15.03.2019, eliberat de OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.
Raport de evaluare a conformității nr.09 din 26.04.2019

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistem de certificare -2+.

Supravegherea va fi efectuată una dată pe an de către OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul organismului
de certificare



Oprea Elena

Oprea Elena

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copilele certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL



« FABRICAT ÎN MOLDOVA »
 Republica Moldova, r-nul Straseni, s.Gornoe,
 S.A. «Cariera Micauti»

Tel. 0237-64-335

Certificat de conformitate
 №OCpr-018 11 A1291-18
 Data emiterii 25.04.2018
 Valabil pina la 25.04.2019



PASAPORT DE CALITATE №1

« 04 » « 03 » 2019 r.

PIATRĂ SPARTĂ de calcar fr. 20-40 mm

Partida № _____
 Mașina _____
 Factura fiscala № _____ Cantitate, Tn _____
 Consumator Adresa dsf _____

Rezultatele Incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kgr/m³ 1150
 Continutul de granule plate si in forma de ac, %4
 Continutul de granule de roci moi, % 1,1
 Continutul de particule prafasoase si argiloase, % 1,2

Continutul argilei in bulgari, % 0
 Rezistenta la inghet-desghet, F 25 (CI «Inmacomproiect»)

Rezistenta la compresiune, M 300

Radiologie, BG/kg 18 (LI CMAC)
 Stabilitatea structurii pietrișului împotriva dezagregării 1,44%
 (CI « Inmacomproiect »)

Determinarea granulozitatii	40	30	20
Sita, mm			
Remășița totală pe site, %	9.6	8.9	8.9

Piatra sparta corespunde cerintelor GOST 8267-93
 Șef de Laborator

Piatra sparta corespunde cerintelor GOST 8267-93

Remășița totală pe site, %	8.9	67	98
Sita, mm			
Determinarea granulozitatii	40	30	20

(CI « Inmacomproiect »)
 Stabilitatea structurii pietrișului împotriva dezagregării 1,44%
 Radiologie, BG/kg 18 (LI CMAC)

Rezistenta la compresiune, M 300
 Rezistenta la inghet-desghet, F 25 (CI «Inmacomproiect»)

Continutul argilei in bulgari, % 0
 Continutul de granule plate si in forma de ac, %4
 Continutul de granule de roci moi, % 1,1
 Continutul de particule prafasoase si argiloase, % 1,2

Densitatea in vrac, kgr/m³ 1150
 Rezultatele Incercarilor GOST 8267-93
 Consumator Adresa dsf _____
 Factura fiscala № _____ Cantitate, Tn _____
 Mașina _____
 Partida № _____

PIATRĂ SPARTĂ de calcar fr. 20-40 mm

PASAPORT DE CALITATE №8
 « 11 » « 03 » 2019 r.

Certificat de conformitate
 №OCpr-018 11 A1291-18
 Data emiterii 25.04.2018
 Valabil pina la 25.04.2019

Tel. 0237-64-335

« FABRICAT ÎN MOLDOVA »
 Republica Moldova, r-nul Straseni, s.Gornoe,
 S.A. «Cariera Micauti»



Tel. 0237-64-335

Certificat de conformitate
№OCpr-018 11 A1395-19
Data emiterii: 26.04.19
Valabil pînă la 26.04.2020

OCpr-018



PASAPORT DE CALITATE № 40
« 29 » 04 2019 r.

PIATRĂ SPARTĂ de calcar amestec fr. 5-20 mm

Mașina _____
Partida № _____

Factura fiscală № _____ Cantitate, Tn _____
Consumator, Adresa _____

Rezultatele încercărilor GOST 8267-93

Densitatea în vrac, kgf/m³ 1150
Continutul de granule plate și în forma de ac, % 3
Continutul de granule de roci moi, % 1,1
Continutul de particule prafoase și argiloase, % 1,2
Continutul argilei în bulgari, % 0
Rezistența la îngheț-deșchet, F 25 (Cl «Immacomproiect»)

Rezistența la compresie, M 300

Radiologie, BG/kg 14,8 (LI CMAC)

Stabilitatea structurii pietrișului împotriva dezagregării 1,44%
(Cl « Immacomproiect »)

Determinarea granulozității	20	12,5	5	2,5
Sita, mm				
Remășița totală pe site, %	5,9	61	90	99

Piatra sparta corespunde cerințelor GOST 8267-93
Sef de Laborator

66	06	65	7,5	
5,2	5	5,21	02	
totală pe site, %				

Stabilitatea structurii pietrișului împotriva dezagregării 1,44%
(Cl « Immacomproiect »)

Rezistența la compresie, M 300

Radiologie, BG/kg 14,8 (LI CMAC)

Rezultatele încercărilor GOST 8267-93

Densitatea în vrac, kgf/m³ 1501
Continutul de granule plate și în forma de ac, % 3
Continutul de granule de roci moi, % 1,1
Continutul de particule prafoase și argiloase, % 1,2
Continutul argilei în bulgari, % 0
Rezistența la îngheț-deșchet, F 25 (Cl «Immacomproiect»)

Rezistența la compresie, M 300

Radiologie, BG/kg 14,8 (LI CMAC)

110-0-018



BRICAT ÎN MOLDOVA
Republica Moldova, r-nul Strasenii, s.Gornoe, S.A. «Cariera Micauti»

Tel. 0237-64-335

Certificat de conformitate
№OCpr-018 11 A1395-19
Data emiterii: 26.04.19
Valabil pînă la 26.04.2020