

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1619426571691	Data: „27” mai 2021	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Sistem de ventilație din laboratorul microbiologic	Lot: _____	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolul	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
48180000-3	Bunuri/Servicii: Sistem de ventilație din laboratorul microbiologic				Centrala de tratare a aerului (HV AC 1) VS-75-R-MF/HC/SE) si Centrala de tratare a aerului (HVAC2) VS-3 0-L-MF/HC/SE, Nisa de ventilatie -Laminar C, Hota cu flux laminar Lamil 10, Hota cu flux laminar Lamil Plus 10, Hota cu flux laminar BBS-V1300, Hota cu flux laminar- HF safe-900 LC, Hota cu flux laminar- HF safe-900 LC, Passboxuri nr.13- WD07-0408	Centrala de tratare a aerului (HV AC 1) VS-75-R-MF/HC/SE) si Centrala de tratare a aerului (HVAC2) VS-3 0-L-MF/HC/SE, Nisa de ventilatie -Laminar C, Hota cu flux laminar Lamil 10, Hota cu flux laminar Lamil Plus 10, Hota cu flux laminar BBS-V1300, Hota cu flux laminar- HF safe-900 LC, Passboxuri nr.13- WD07-0408 Calificarea include testele OQ si PQ in masurarea indicilor fluxului de aer, testarea integritatii filtrelor HEPA, Airflow smoke test si testarea nivelului de zgomot, masuratori particule viabile,masuratori aerulice,masuratori temperature, umiditate si diferenta de presiune, determinarea timpului de recuperare .Elaborarea protocoalelor+ rapoartele de recalificare.Calificare de operere Hota cu flux laminar”HealForce HFSafe900LC”, Calificare de performanta Hota cu flux laminar”HealForce HFSafe900LC”.	

Semnat : _____ Numa, Prenume: Jelescu Andrei In calitate de : Director
 Ofertant : “5AQ SERVICE” SRL Adresa; mun. Chisinau, bd. Dacia, 40/2

Specificații de preț (F 4.2)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1619426571691	Data: „ 27 ”mai 2021	Alternativa nr.: _____
Sistem de ventilație din laboratorul microbiologic	Lot: <u>28</u>	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48180000-3	Bunuri/Servicii:							
	Sistem de ventilație din laboratorul microbiologic	Buc	1	385 000,00	462 000,00	385 000,00	462 000,00	31.07.2021
	TOTAL					385 000,00	462 000,00	

Semnat : _____ Numa, Prenume: Jelescu Andrei In calitate de : Director
 Ofertant : “5AQ SERVICE” SRL Adresa; mun. Chisinau, bd. Dacia, 40/2

