

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea serviciilor de întreținere tehnică a utilajului frigorific și a climatizoarelor conform necesităților Centrului Național Anticorupție prin procedura de achiziție: achiziție de valoare mică

1. Denumirea autorității contractante: **CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE**
2. IDNO: **1006601000222**
3. Adresa: **mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 198**
4. Numărul de telefon/fax: **022-257-337; 078452987**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: **eduard.dutca@cna.md**
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Denumirea utilajului care urmează a fi deservit	Cantitatea	Periodicitatea (ori/an)	Specificația tehnică a serviciilor
Lotul 1				
Chișinău Ștefan cel Mare și Sfânt 198				
1	Echipament frigorific "Ciller" Carrier30RA-200; Clint CHA/K	2	2	Conform anexei nr. 1
2	Dispozitiv de racier-încălzire "Fancoil" cu pult de dirijare de la distanță Carrier 42NF-16...75	168	1	
3	Climatizator split-sistem (Toshiba 13-18, Carrier 42 QHA 009-018, Carrier 38 QHA 009-018, etc.)	37	1	
4	Climatizator de tip canal (Midea MTB-24)	3	2	
5	Climatizator de tip canal (Carrier 38 YCC-060 inclusiv VBK 65 cu supapă SRK 70-40)	3	2	
6	Perdea de aer Ballu BHC-6 TR	1	1	
7	Climatizator de tip casetă	1	1	

8	Sisteme de ventilare, Ventilatoare (KT50-30-4, KT60-35-4, KT60-30-4, KT100-50-6.)	17	1	
9	Sisteme de ventilare, Ventilatoare (CT 450-6, CT 315-4, CT 280-4, CT 400-6.)	8	1	
Cahul bd. Victoriei 11				
1	Climatizator split-sistem (Toshiba 13-18, Carrier 42 QHA 009-018, Carrier 38 QHA 009-018, etc.)	20	1	Conform anexei nr. 1
or. Bălți str. Dostoevski 12				
1	Climatizator split-sistem (Toshiba 13-18, Carrier 42 QHA 009-018, Carrier 38 QHA 009-018, etc.)	8	1	Conform anexei nr. 1
2	Climatizator de tip canal „Panasonic”	1	1	

8. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitată: pînă la în termen de maximum 2 săptămîni de la solicitare.

9. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

10. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

11.

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Oferta	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
2	Informații generale despre ofertant	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
3	Rechizitele bancare	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
4	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
5	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național (eliberat de FISC).	copie, eliberat de FISC pentru rezidenți sau echivalentul acestuia pentru participanți nerezidenți, confirmat prin ștampila și semnătura Participantului. Participanții nerezidenți vor	Obligativiu

		prezenta documentul tradus obligatoriu în limba de stat sau în limba rusă, cu aplicarea semnăturii electronice	
6	Lista fondatorilor	Lista fondatorilor operatorului economic (Numele, Prenumele, Cod personal) - original eliberat de participant sau copie din Registrul de Stat a Instituțiilor confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
7	Declarație	Declarație privind prestarea serviciilor conform solicitărilor din anexa nr. 1 la prezentul anunț	Obligatoriu
12	Certificat de atestare tehnico profesională	Certificat de atestare tehnico profesională a persoanelor care vor fi implicate la prestarea serviciilor. Copie confirmată prin semnătura electronică	Obligatoriu

12. Locul deschiderii ofertelor: SIARSAP

Conducătorul grupului de lucru: _____ **V. RACOVIȚA**

Serviciile de întreținere tehnică prestate obligatoriu vor include:

1. Echipament frigorific “CILLER” Carrier 30RA-200; Clint CHA/K

- *Controlul vizual pe exterior la daune mecanice și electrice.*
- *Diagnostica termofizică a echipamentului frigorific, verificarea echipamentului în stare de testare.*
- *Configurarea sistemului electronic.*
- *Verificarea senzorilor și termostatelor. Măsurarea temperaturilor, presiunii și parametrilor de reglare.*
- *Verificarea diferenței temperaturii aerului la aspirația și refularea aerului de la condensator.*
- *Verificarea diferenței temperaturii a agentului termic (a apei) la intrarea și ieșirea din vaporizator.*
- *Verificarea temperaturilor de condensare și evaporare în conturul de freon.*
- *Verificarea presiunii pe liniile înaltă și joasă a conturului de freon.*
- *Verificarea curenților de lucru a componentelor electrice și tensiunea de alimentare.*
- *Verificarea și curățarea condensatoarelor de coroziune și murdărie.*
- *Verificarea cantității și calității uleiului.*
- *Verificarea și curățarea contactelor, componentelor electrice, releurilor, siguranțelor etc.*
- *Curățarea sistemii de drenaj.*
- *Verificarea și curățarea ventilatoarelor.*
- *Verificarea, strângerea și lubrifierea pieselor mobile.*
- *Controlul parametrilor de securitate.*
- *Controlul la scurgeri de apă a sistemii, spălarea sistemii și testarea ei.*
- *Profilaxia pompei de apă, lubrifierea, înlocuirea simeringului de ulei și a rulmenților.*
- *Completarea actului de îndeplinire a lucrărilor cu includerea în el a locului de amplasare, parametrilor de lucru a utilajului, denumirii utilajului și mărcii acestuia.*

2. “Fancoil” - dispozitiv de răcire cu ventilator și dispozitiv de dirijare de la distanță (Carrier 42NF-16....., Carrier NF-75.)

- *Diagnostica termofizică a echipamentului.*
- *Testarea blocului de dirijare.*
- *Verificarea parametrilor de securitate electrică.*

- Verificarea și strângerea conexiunilor electrice.
- Verificarea, strângerea și lubrifierea pieselor mobile.
- Verificarea, strângerea și curățarea ventilatorului.
- Curățarea și spălarea filtrelor de aer cu detergenți specifici acestor tip de lucrări (degresanți și antibacterieni).
- Curățarea sistemului de drenaj (țeava de drenaj, vasul de acumulare a condensatului).
- Curățarea și spălarea schimbătoarelor de căldură, inclusiv cu detergenți specifici acestor tip de lucrări (degresanți și antibacterieni).
- Curățarea și spălarea grilelor de aspirație și refulare.
- Completarea actului de îndeplinire a lucrărilor cu includerea în el a locului de amplasare, parametrilor de lucru a utilajului, denumirii utilajului și mărcii acestuia.

3. Climatizator de tip split (Toshiba RAS 13-18, Carrier 42 QHA 009-018, Carrier 38 QHA 009-018, Samsung, etc.)

- Diagnosticarea și verificarea blocurilor electronice.
- Verificarea tensiunii de alimentare electrică, verificarea funcționalității sistemului de indicare a regimurilor.
- Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior inclusiv cu detergenți specifici acestor tip de lucrări (degresanți și antibacterieni).
- Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior cu apă sub presiune și cu detergenți specifici acestor tip de lucrări (degresanți și antibacterieni).
- Curățarea și spălarea grilelor de aspirație-refulare și a filtrelor de aer cu detergenți specifici acestor tip de lucrări (degresanți și antibacterieni).
- Curățarea carcasei blocurilor interior și exterior.
- Verificarea regimului de răcire și încălzire.
- Verificarea integrității sistemului de circulație a agentului frigorific.
- Curățarea sistemului de drenaj (țeava de drenaj, vasul de acumulare a condensatului).
- Curățarea ventilatorului și verificarea motorului electric precum și a elicei.
- Verificarea integrității izolării și starea conexiunilor electrice.
- Verificarea, strângerea și lubrifierea pieselor mobile, rulmenților.
- Completarea actului de îndeplinire a lucrărilor cu includerea în el a locului de amplasare, parametrilor de lucru a utilajului, denumirii utilajului și mărcii acestuia.

4. Climatizator de tip canal (Carrier 38 YCC-060 inclusiv VBK 65 cu supapa SRK 70-40), Climatizator de tip canal (Midea MTB-24, Panasonic), Climatizator de tip casetă.

- *Diagnosticarea și verificarea blocurilor electronice.*
- *Verificarea tensiunii de alimentare electrică, verificarea funcționalității sistemului de indicare a regimurilor.*
- *Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior inclusiv cu detergenți specifici acestor tip de lucrări (degresanți și antibacterieni).*
- *Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior cu apă sub presiune și cu detergenți specifici acestor tip de lucrări (degresanți și antibacterieni).*
- *Curățarea și spălarea grilelor de aspirație-refulare și a filtrelor de aier cu detergenți specifici acestor tip de lucrări (degresanți și antibacterieni).*
- *Curățarea carcasei blocurilor interior și exterior.*
- *Verificarea regimului de răcire și încălzire.*
- *Verificarea integrității sistemului de circulație a agentului frigorific.*
- *Curățarea sistemului de drenaj (țeava de drenaj, vasul de acumulare a condensatului).*
- *Curățarea ventilatorului și verificarea motorului electric precum și a elicei.*
- *Verificarea integrității izolării și starea conexiunilor electrice.*
- *Verificarea, strângerea și lubrifierea pieselor mobile, rulmenților.*
- *Verificarea funcționalității jaluzelelor de ieșire și a mecanismului de acționare a acestuia.*
- *Verificarea căderii temperaturilor la intrare-ieșire a schimbătorului de căldură și presiunea pe partea înaltă și joasă a circuitului frigorific.*
- *Completarea actului de îndeplinire a lucrărilor cu includerea în el a locului de amplasare, parametrilor de lucru a utilajului, denumirii utilajului și mărcii acestuia.*

5. Sisteme de ventilare, Ventilatoare (KT50-30-4, KT60-35-4, KT60-30-4, KT100-50-6, CT 450-6, CT 315-4, CT 280-4, CT 400-6.)

- *Verificarea parametrilor volumului de aer.*
- *Testarea blocurilor electrice.*
- *Curățarea și spălarea filtrelor de aer.*
- *Curățarea blocurilor de drenaj.*
- *Curățarea ventilatorului blocului interior.*
- *Verificarea și strângerea conexiunilor electrice.*
- *Verificarea, strângerea și lubrifierea pieselor mobile, rulmenților.*
- *Deservirea tehnică a armaturilor de închidere-deschidere.*
- *Controlul sistemului de agent termic la scurgeri.*
- *Completarea actului de îndeplinire a lucrărilor cu includerea în el a locului de amplasare, parametrilor de lucru a utilajului, denumirii utilajului și mărcii acestuia*