

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1561383099116 (MTender ID) din 24.06.19				
Denumirea licitației: I.P. „Agenția Servicii Publice” - Servicii de mentenanță a echipamentului climatic a Centrelor de date				
Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
50300000-8	Lotul nr. 1 Servicii de mentenanță a echipamentului climatic Stulz al Centrelor de date	Conform anexelor la Anunț de participare	<p>Conform Anexei №1 la Anunț de participare</p> <p>Asigura prelungirea garanției pentru un termen de 1 an pentru toate unitățile echipamentului Stulz care include lucrările de deservire și înlocuire orice element care a ieșit din funcție din cont propriu</p> <p>Asigura funcționarea tuturor echipamentelor la parametri nominali în conformitate cu performanțele stabilite de producător;</p> <p>Efectueaza instruirea colaboratorilor Beneficiarului responsabili de funcționarea echipamentelor privind regulile de utilizare a acestora în scopul asigurării unei funcționări neîntrerupte și raționale;</p> <p>Asigura calitatea serviciilor prestate și funcționarea echipamentelor în perioada valabilității Contractului;</p> <p>Intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a echipamentelor, în timp de 4 (patru) ore în regim 365/7/24 după primirea chemării de la Beneficiar și să lichideze defecțiunile de funcționare a echipamentelor;</p> <p>În cazul depistării unor defecte la echipamente sau funcționării lor cu devieri de la normă, înlătura în decurs de 10 zile lucrătoare;</p> <p>Serviciile de deservire se încheie printr-un act de predare primire a serviciilor prestate, cu indicarea datelor tehnice măsurate.</p> <p>Compania dispuna de transport, aparatele de spălat sub presiune, echipamentele electrice, scări și scule necesare pentru deservirea tehnică a climatizoarelor</p>	-

	<p align="center">Lotul nr. 2 Servicii de mentenanță a echipamentului climatic al Centrelor de date</p>		<p>Conform Anexei №2 la Anunț de participare</p> <p>Servicii de profilaxie și diagnosticare a echipamentului. Verificarea integrității blocurilor și componentelor climatizatorului. Verificarea trecerii fluxului aerian prin filtrele aeriene. Verificarea trecerii libere a fluxului aerian prin canalele aeriene a blocurilor interne și externe. Verificarea funcționării corecte a climatizatorului în moduri diferite acceptate de către producător. Verificarea sistemului de indicație și control. o Curățirea blocurilor interne și externe. Verificarea temperaturii minime a aerului la ieșire și în caz de neconformitate a verifica cantitatea de Freon. Verificare la scurgere. Verificarea funcționării sistemului de drenaj. Verificarea curentului și tensiunii electrice de alimentare. Verificarea curentului electric a compresoarelor. Diagnosticarea blocurilor de control electronice. Verificarea montării blocurilor pe suprafața. o Analiza parametrilor la conformitatea cu cerințele tehnice a producătorului. Lucrări de diagnosticare în caz de defecțiune (la înștiințare din partea beneficiarului) a climatizoarelor indicate în lista 365X24X7, cu întocmirea Actului de constatare a defecțiunilor, eliberat în termen maxim de 6 ore. Implicarea în termen de 4 ore. Luarea deciziei în termen de 8 ore</p>	
	<p align="center">TOTAL</p>			

Digitally signed by Bănanu Roman
Date: 2019.07.16 13:51:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Semnat: _____

Numele, Prenumele: Roman Banaru

În calitate de: Director

Ofertantul: Avantcons Grup SRL

Adresa: str. Sfinta Vineri, 16A