



ООО «СТЕКЛОВОЛОКНО»
62472, Украина, Харьковская обл., г. Мерефа
ул. Леоновская, 84-Б тел/факс (057) 7 48-47-27

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

ISO 9001:2015

Лента электроизоляционная из стеклянных
крученных комплексных нитей
марки ЛЭСБ 0,1x20
ГОСТ 5937-81

№ партии

80

Количество метров в партии

212085

м

Показатели	Разрывная нагрузка по основе	Толщина	Число нитей основы в ленте	Плотность по утку	Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании	Ширина	Линейная плотность
Единица измерения	кгс	мм	шт	нитей/см	%	мм	г/100 м
Факт	88	0,103	48	20	1,3	20	249,5

Дата изготовления

24.07.2020

Дата проведения испытаний

24.07.2020

Начальник ОТК

(подпись)

Лаборант

(подпись)

Штамп ОТК

