



Fișă de defecte
Reparație complexă SE Comrat 110/35/10 kV a 2026

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m ²	Tipul necesar de reparație
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Transformatoare și TSP									
1	Transformator 1T	ТДТН-16000/110	Cuva transformatorului		Înlocuirea tuturor garniturilor, înlocuirea robinetului de prelevare a uleiului, înlocuirea robinetului de scurgere (golire) sau revizie.	Coroziune	TTK T09(M)-4	292	Reparație curentă, vopsire
			Radiatoarele și conservatorul transformatorului			Coroziune			
			Comutator de ploturi sub sarcină	РПН-РС-3, привод МЗ-2	Etanșarea cutiei mecanismului de acționare, înlocuirea prizei de pământ de la cutiei mecanismului de acționare.				
			Termosemnalozator (indicator temperatura ulei)	ТКП-160	Înlocuirea dispozitivului existent cu unul verificat metrologic				
			Descărcător 10 (6)kV	ОПН-П/ЗЭУ-10/12,0	Spălare cu soluție de săpun, revizia contactelor				
			Filtru termosifon		Înlocuirea silicagelului.				
			Trecerea izolată 110kV		Revizia contactelor, înlocuirea termosignalizatoarelor, manometrului.				
			Trecerea izolată 35kV		Revizia contactelor, înlocuirea termosignalizatoarelor.				
			Altele		Înlocuirea garniturilor la vasul de expansiune/conservator, curățarea sticlelor indicatoare de nivel al uleiului, înlocuirea șnurului/ștrăpului de nul (neutru), prelungirea șnururilor/ștrăppurilor de 110kV fazele "B" și "C".				
2	Barele 10 kV al transformatorului 1T		Izolatoare de suport	ИПУ-10/1000-7,5 УХЛ 1 cu flanșă ovală	Înlocuirea garniturilor sub izolatoare, înlocuirea garniturii sub placa de tranziție a Dispozitiv de Comutație Complet Exterior în celula 10B1T, înlocuirea izolatoarelor			8	Reparație curentă, vopsire
			Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport), Construcție metalică		Conservarea, astuparea fisurilor.				
3	Bară de 10 kV al transformatorului 2T		Izolatoare de suport	ИПУ-10/1000-7,5 УХЛ 1 cu flanșă ovală	Înlocuirea garniturilor sub izolatoare, înlocuirea garniturii sub placa de tranziție a Dispozitiv de Comutație Complet Exterior în celula 10B2T, înlocuirea izolatoarelor			8	Reparație curentă, vopsire
			Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport), Construcție metalică		Conservarea, astuparea fisurilor.				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
4	Transformator 1TCH	TM-100/10/0,4	Cuva transformatorului			Coroziune	TTK*-5	10	Reparație curentă, vopsire
			Radiatoarele și conservatorul transformatorului						
			Comutator de ploturi fără sarcină						
			Conservatorul transformatorului		Înlocuirea silicagelului.				
			Altele		Restabilirea marcajului colorat pe conductorul de 0,4 kV				
5	Transformator 2TCH	TM-100/10/0,4	Cuva transformatorului			Coroziune, scurgeri de ulei	TTK*-5	10	Reparație curentă, vopsire
			Radiatoarele și conservatorul transformatorului						
			Comutator de ploturi fără sarcină		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice				
			Conservatorul transformatorului		Înlocuirea silicagelului.				
			Altele		Restabilirea marcajului colorat pe conductorul de 0,4 kV				
6	Separator 10P1TCH		Izolatoare de suport				Calculație		Reparație curentă, vopsire
			Cuțite principale						
			Cuțite de legare la pământ						
			Mecanismul de acționare						
			Construcția portantă a separatorului (stâlpi, traverse)						
			Rama separatorului						
7	Separator 10P2TCH		Izolatoare de suport				Calculație		Reparație curentă, vopsire
			Cuțite principale						
			Cuțite de legare la pământ						
			Mecanismul de acționare						
			Construcția portantă a separatorului (stâlpi, traverse)						
			Rama separatorului						
328									
Total transformatoare si TSP :Suprafata de vopsit 328 m2									
2. IDE 110 kV									
8	Separator 110 РЛ ЖБИ	РНД3-2- 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulaiei Т-01-01 (Е).		TK 110-05 ¹	15	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ15.566.569.01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., Înlocuirea copertinelor/parazăpezilor la contacte 3 buc.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 12 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziere staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.				
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	Conservare, astuparea fisurilor.				
			Altele		Clemă RAS 185-4А 1 buc. (șnur/ștrap faza "А" la stâlpul/suportul 110ВЛ ЖБИ). SOAS -185 - 3 buc. reparația coborârilor LEA				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
9	Separator 110 РЛ Чимишлия	РНДЗ-2- 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05¹	15	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5.566.569.01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor la contacte 3 buc.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 12 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziere staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.				
			Dispozitiv de acționare separatorului	ПРН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	Conservare, astuparea fisurilor.				
			Altele		SOAS -185 - 3 buc. reparația coborârilor LEA				
10	Separator 110 РІТ	РНДЗ-1-110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05¹	13	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5.566.569.01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor la contacte 3 buc.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziere staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ПРН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.	Coroziune			
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	Conservare, astuparea fisurilor.				
			Altele		Reglarea tiranților, înlocuirea izolației suspendate în direcția 1Т PS-70, 72 buc.				
11	Separator 110 Р2Т	РНДЗ-2- 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05¹	15	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5.566.569.01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor la contacte 3 buc.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 12 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziere staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.				
			Dispozitiv de acționare separatorului	ПРН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	Conservare, astuparea fisurilor.				
			Altele		Înlocuirea izolației suspendate a barei/barajului 2Т în direcția 2Т PS-70, 72 bucăți.				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
12	Separator 110 РЛ Япропа	РНД3-2- 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05 ¹	15	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5.566.569.01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., Înlocuirea copertinelor/parazăpezilor la contacte 3 buc.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 12 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziore staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.				
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	Conservare, astuparea fisurilor.				
			Altele		Coborârea fazei "C": înlocuirea conexiunii de contact cu SOAS 150 - 1 buc., înlocuirea izolației suspendate a barei/barajului PS-70, 72 bucăți.				
13	Separator 110 РЛ Садык	РНД3-2- 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05 ¹	15	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5.566.569.01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., Înlocuirea copertinelor/parazăpezilor la contacte 3 buc.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 12 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziore staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.				
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	Conservare, astuparea fisurilor.				
			Altele		Fixarea fazei "B" de rama separatorului, ciob la izolator de susținere a barei fazei "C" pe stâlpul 110ВЛ Садык. Înlocuirea barei de coborâre a LEA: SOAS 150 - 1 buc., A2A-150 - 2 buc., clemă de derivație ROA-150 - 1 buc. Înlocuirea izolației suspendate a barei/barajului PS-70, 72 bucăți.				
14	Separator 110 РЛ Конгаз	РНД3-2- 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05 ¹	15	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5.566.569.01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., Înlocuirea copertinelor/parazăpezilor la contacte 3 buc.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 12 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziore staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.				
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	Conservare, astuparea fisurilor.				
			Altele		Coborârea fazei "C": instalarea clemei SOAS-185 - 1 buc. Clemă de reparație/îmbinare ROA-185 - 1 buc. (faza "B").				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
15	Separator 110 РЛ Башкалия	РНД3-2- 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05 ¹	15	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5.566.569.01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor la contacte 3 buc.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 12 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziore staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.				
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	Conservare, astuparea fisurilor.				
			Altele		Înlocuirea șnururilor/ștrapurilor la stâlpul 110VL Bașcalia: AC-150 - 54 m, A2A-150 - 3 buc., A4A-150 - 3 buc. Reparația barei/barajului separatorului: clemă de derivație ROA-150 - 3 buc., clemă SOAS-150 - 1 buc.				
16	Separator 110 РЛ Откормочник	РНД3-2- 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05 ¹	15	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5.566.569.01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor la contacte 3 buc.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 12 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziore staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.				
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	Conservare, astuparea fisurilor.				
			Altele		Înlocuirea barei/barajului de coborâre a LEA Clemă de derivație ROA-185 – 3 buc, Clemă SOAS-185 – 1 buc., Clemă A2A-185 – 1 buc.				
17	Separator 110 РЛ Томай	РНД3-2- 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05 ¹	15	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5.566.569.01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor la contacte 3 buc.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 12 buc., înlocuirea legăturii flexibile faza "B" SBO				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziore staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.				
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	Conservare, astuparea fisurilor.				
			Altele		Coborârea LEA clemă de derivație ROA-185 - 1 buc.				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m ²	Tipul necesar de reparație
18	Separator 110 РО ЖБИ	РНДЗ-1-110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05 ¹	13	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5.566.569.01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor la contacte 3 buc.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziere staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.	Coroziune			
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	Conservare, astuparea fisurilor.				
			Altele						
19	Separator 110 РО Чимишлия	РНДЗ-1-110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05 ¹	13	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5.566.569.01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor la contacte 3 buc.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziere staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.	Coroziune			
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	Conservare, astuparea fisurilor.				
			Altele		Inspecția îmbinărilor sudate				
20	Separator 110 РО в яч. 110ВО	РНДЗ-2- 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05 ¹	15	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5.566.569.01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor la contacte 3 buc.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 12 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziere staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.				
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	Nivelarea/alinierea USO, conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele		Înlocuirea legăturile electrice flexibile AC-150 -54m, A2A-150-6buc.				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
21	Separator 110 PO-1T	PHДЗ-1-110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05¹	13	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ15.566.569.01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor la contacte 3 buc., înlocuirea grupului de contacte.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziore staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.	Coroziune			
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	Conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele		Șnurul/Ștrapul fazei "A" în dreptul transformatorului 1T: slăbirea tensiunii.				
22	Separator 110 PO-2T	PHДЗ-1-110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05¹	13	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ15.566.569.01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor la contacte 3 buc., înlocuirea grupului de contacte.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziore staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.	Coroziune			
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	Conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele		Înlocuirea legăturii flexibile faza "B"				
23	Separator 110 PO Яpropa	PHДЗ-1-110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05¹	13	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ15.566.569.01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor la contacte 3 buc.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziore staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.	Coroziune			
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	Nivelarea/alinierea USO, conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele						

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
24	Separator 110 ПО Садык	РНДЗ-1-110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05 ¹	13	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5.566.569.01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor la contacte 3 buc.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziere staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.	Coroziune			
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele						
25	Separator 110 ПО Конгаз	РНДЗ-1-110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05 ¹	13	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5.566.569.01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor la contacte 3 buc.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziere staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.	Coroziune			
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele						
26	Separator 110 ПО Башкалия	РНДЗ-1-110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05 ¹	13	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5.566.569.01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor la contacte 3 buc.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziere staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.	Coroziune			
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele		Faza "B": fisură a sudurii (cusăturii sudate) la fixarea de USO.				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
27	Separator 110 ПО Откормочник	РНДЗ-1-110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05¹	13	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5.566.569.01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor la contacte 3 buc.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziore staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.	Coroziune			
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele						
28	Separator 110 ПО Томай	РНДЗ-1-110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05¹	13	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5.566.569.01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor la contacte 3 buc.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziore staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.	Coroziune			
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele		Coborârea LEA faza "C": instalarea clemei de derivație ROA 150 - 1 buc.				
29	Separator 110 РШ-2 ЖБИ	РНДЗ-1 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05¹	15	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5.566.569.01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziore staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării. 3 buc.				
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele						

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
30	Separator 110 РШ-2 Чмишлия	РНД-110/630	Izolatoare de susținere/suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05 ¹	13	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale ale separatorului	КЛ5,566,569,01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Rama separatorului		Instalarea unei copertine/viziery staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării. 3 buc.	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ПР-90-ЛУ1	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.	Coroziune			
			Structura portantă a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	conservare, remedierea fisurilor.				
			Diverse		Coborârile (Derivațiile) către separator: clemă ROA-185 - 3 buc.				
31	Separator 110 РОШ-2 в яч. 110ВО	РНДЗ-1 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05 ¹	13	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5,566,569,01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziery staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării. - 3 buc.	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ПРН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.	Coroziune			
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele						
32	Separator 110 РИШ-2	РНДЗ-1 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05 ¹	13	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5,566,569,01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziery staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării. - 3 buc.	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ПРН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.	Coroziune			
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele		Înlocuirea POA 185 - 3 buc.				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m ²	Tipul necesar de reparație
33	Separator 110 P2TШ-2	PHД3-1 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05 ¹	13	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5,566,569,01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziere staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării. - 3 buc.	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.	Coroziune			
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	Înlocuirea șinei profil U (șvelerului) de sub rama separatorului faza "A". Reparația fisurilor (crăpăturilor) la USO.	Coroziune			
			Altele						
34	Separator 110 ПШ-2 Япропа	PHД-110/630	Izolatoare de susținere/suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05 ¹	13	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale ale separatorului	КЛ5,566,569,01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Rama separatorului		Instalarea unei copertine/viziere staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării. 3 buc.	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ПР-90-ЛУ1	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.	Coroziune			
			Structura portantă a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	conservare, remedierea fisurilor.				
			Diverse		Coborârile (Derivațiile) către separator: clemă ROA-185 - 3 buc.				
35	Separator 110 ПШ-2 Садык	PHД3-1 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05 ¹	13	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5,566,569,01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziere staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării. - 3 buc.	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.	Coroziune			
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele		Faza "A": protecția cablului de alimentare a interblocărilor.				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
36	Separator 110 РШ-2 Конгаз	РНДЗ-1 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05 ¹	13	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5,566,569,01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziere staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării. - 3 buc.	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ПР-90-ЛУ1	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.	Coroziune			
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	Înlocuirea șinei profil U de sub rama separatorului faza "C". Reparația fisurilor la USO.				
			Altele						
37	Separator 110 РШ-2 Башкалия	РНДЗ-1 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05 ¹	13	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5,566,569,01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziere staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării. - 3 buc.	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ПР-90-ЛУ1	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.	Coroziune			
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	Înlocuirea șinei profil U de sub rama separatorului faza "A". Reparația fisurilor la USO.				
			Altele						
38	Separator 110 РШ-2 в яч. ПОВШ	РНДЗ-1 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05 ¹	13	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5,566,569,01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziere staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării. - 3 buc.	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.	Coroziune			
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	Înlocuirea șinei profil U de sub rama separatorului faza "A","B". Reparația fisurilor la USO.				
			Altele						

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
39	Separator 110 ПШ-2 Откормочник	РНДЗ-1 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05 ¹	13	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5,566,569,01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziere staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării. - 3 buc.	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.	Coroziune			
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	Înlocuirea șinei profil U de sub rama separatorului faza "A","C". Reparația fisurilor la USO.				
			Altele						
40	Separator 110 ПШ-2 Томай	РНДЗ-1 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05 ¹	13	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5,566,569,01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziere staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării. - 3 buc.	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.	Coroziune			
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	Înlocuirea șinei profil U de sub rama separatorului faza "A","B","C". Reparația fisurilor la USO.				
			Altele						
41	Separator 110 ПШ-1 Томай	РНДЗ-1 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05 ¹	13	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5,566,569,01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziere staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării. - 3 buc.	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.	Coroziune			
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele						

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
42	Separator 110 РШ-1 Откормочник	РНДЗ-1 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05 ¹	13	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5,566,569,01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziere staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.	Coroziune			
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele						
43	Separator 110 РШ-1 в яч. ПОВШ	РНДЗ-1 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05 ¹	13	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5,566,569,01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziere staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.	Coroziune			
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele						
44	Separator 110 РШ-1 Башкалия	РНДЗ-1 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05 ¹	13	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5,566,569,01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziere staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.	Coroziune			
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele						

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
45	Separator 110 РШ-1 Конгаз	PHДЗ-1 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05 ¹	13	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5.566.569.01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziore staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ПРН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.	Coroziune			
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele						
46	Separator 110 РШ-1 Садык	PHДЗ-1 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05 ¹	13	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5.566.569.01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziore staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ПРН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.	Coroziune			
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele		Coborârile către separator: clemă ROA-185 - 3 buc. Pe bara colectoare 1BC-110kV, faza "C": conductor despletit.				
47	Separator 110 РШ-1 Япропа	PHДЗ-1 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05 ¹	13	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5.566.569.01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziore staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ПРН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.	Coroziune			
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele		Faza "A" este înclinată, este necesară îndreptarea acesteia.				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
48	Separator 110 Р2ТШ-1	РНД3-1 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05 ¹	13	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5.566.569.01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziare staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.	Coroziune			
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele		Coborârile (Derivațiile) către separator: clemă ROA-185 - 3 buc. Faza "А" este înclinată.				
49	Separator 110 Р1ТШ-1	РНД3-1 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05 ¹	13	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5.566.569.01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziare staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.	Coroziune			
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele						
50	Separator 110 РОШ-1 в яч. 110ВО	РНД3-1 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е). Faza "С": deteriorare pe izolator în axul LEA-110kV.		TK 110-05 ¹	13	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5.566.569.01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziare staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.	Coroziune			
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele						

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
51	Separator 110 РШ-1 Чимишлия	РНДЗ-1 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05 ¹	13	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5,566,569,01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziere staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.	Coroziune			
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele		Faza "C": ciob pe izolator în direcția LEA-110 Cimislia				
52	Separator 110 РШ-1 ЖБИ	РНДЗ-1 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05 ¹	13	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5,566,569,01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziere staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.	Coroziune			
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele						
53	Separator 110 РИИ	РНДЗ-2- 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05 ¹	15	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	КЛ5,566,569,01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 12 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziere staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.				
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	Fixarea izolatoarelor de suport faza "B", "C".				
			Altele		Coborirea înlocuirea POA 185-1 buc.				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
54	Separator 110 P2И	РНД3-2- 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		ТК 110-05 ¹	15	Reparație curentă, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului	К/15,566,569,01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de punere la pământ (împământare) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 12 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziere staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.				
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele						
55	Transformator de tensiune 110kV 110-1И	НКФ-110-57-У-1	Capac/Înveliș-izolator din porțelan		Curățarea izolației de contaminări		ТТК 110-08 ¹	7	Reparație curentă, vopsire
			Contactul primar al TV		Revizia contactelor, înlocuirea termoindicatoarelor 3 buc.				
			Capacul TV						
			Filtru de aer-dezumidificator		Înlocuirea silicagelului.				
			Structura portantă a TV (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	Conservare, astuparea/remedierea fisurilor.				
			Altele		Etașarea dulapurilor.				
					Etașarea și curățarea de contaminări a compartimentelor circuitelor secundare.				
56	Transformator de tensiune 110kV 110-2И	НКФ-110-57-У-1	Capac/Înveliș-izolator din porțelan		Curățarea izolației de contaminări		ТТК 110-08 ¹	9	Reparație curentă, vopsire
			Contactul primar al TV		Revizia contactelor, înlocuirea termoindicatoarelor 3 buc.				
			Capacul TV						
			Filtru de aer-dezumidificator		Înlocuirea silicagelului.				
			Structura portantă a TV (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	Conservare, astuparea/remedierea fisurilor.				
			Altele		Etașarea dulapurilor.				
					Etașarea și curățarea de contaminări a compartimentelor circuitelor secundare. Înlocuirea cablului circuitelor secundare. Aburirea robinetului de prelevare a uleiului faza "B".				
57	Descarcator (DOСZ) 110 А1Т	Varisil HTS 102	Înveliș/Capac-izolator din porțelan (polimeric)		Spălare cu soluție de săpun.		Ограничители перенапряжений нелинейные в полимерной изоляции на классы напряжения 110 и 220 кВ	4	Reparație curentă, vopsire
			Contactul primar al descărcătorului		Revizia contactelor, înlocuirea termoindicatoarelor 3 buc.				
			Coborârea (priza) de împământare a descărcătorului						
			Structura portantă/de susținere (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Structura de metal, Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	Conservare, astuparea/remedierea fisurilor.				
			Altele						

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
58	Descarcator (DOCZ) al neutrlui transformatorului 110 A1T-H	Varisil HTS-75	Înveliș/Capac-izolator din porțelan (polimeric)		Spălare cu soluție de săpun.		Ограничители перенапряжений нелинейные в полимерной изоляции на классы напряжения 110 и 220 кВ		Reparație curentă, vopsire
			Contactul primar al descărcătorului		Revizia contactelor				
			Coborârea (priza) de împământare a descărcătorului						
			Structura portantă/de susținere (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Structura de metal					
			Altele						
59	Separator-întreruptor împământare al neutrlui transformatorului 110P1T-H	ЗОН-110	Izolator de susținere/suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulaiei Л-01-01 (Э).		ЗАЗЕМЛИТЕЛИ ТИПА ЗОН-110 - 6	2	Reparație capitală, vopsire
			Cuțitul de punere la pământ (împământare) al separatorului		Revizia contactelor				
			Rama (Cadrlul) separatorului						
			Dispozitiv de acționare separatorului		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice. Instalarea carcasei de protecție a cablului acționării				
			Structura portantă a separatorului (stâlp, grinzi/traverse de fundație)		Conservare, astuparea/remedierea fisurilor.				
			Altele						
60	Descarcator (DOCZ) 35 A1T	ОПН-П/33У-35/41.0	Înveliș/Capac-izolator din porțelan (polimeric)		Spălare cu soluție de săpun.			4	Reparație curentă, vopsire
			Contactul primar al descărcătorului		Revizia contactelor				
			Coborârea (priza) de împământare a descărcătorului						
			Structura portantă/de susținere (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Structura de metal, Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)					
			Altele						
61	Descarcator (DOCZ) 110 A2T	ОПН-П1-110/83	Înveliș/Capac-izolator din porțelan (polimeric)		Spălare cu soluție de săpun.		Ограничители перенапряжений нелинейные в полимерной изоляции на классы напряжения 110 и 220 кВ	8	Reparație curentă, vopsire
			Contactul primar al descărcătorului		Revizia contactelor				
			Coborârea (priza) de împământare a descărcătorului						
			Structura portantă/de susținere (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Structura de metal					
			Altele						

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m ²	Tipul necesar de reparație
62	Descarcator (DOCZ) al neutrului transformatorului 110 A2T-H	ОПН-П1-110/60	Înveliș/Capac-izolator din porțelan (polimeric)		Spălare cu soluție de săpun.		Ограничители перенапряжений нелинейные в полимерной изоляции на классы напряжения 110 и 220 кВ		Reparație curentă, vopsire
			Contactul primar al descărcătorului		Revizia contactelor				
			Coborârea (priza) de împământare a descărcătorului						
			Structura portantă/de susținere (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Structura de metal					
			Altele						
63	Separator-întreruptor împământare al neutrului transformatorului 110P2T-H	ЗОН-110	Izolator de susținere/suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulei Л-01-01 (Э).		ЗАЗЕМЛИТЕЛИ ТИПА ЗОН-110 - 6	2	Reparație capitală, vopsire
			Cuțitul de punere la pământ (împământare) al separatorului		Revizia contactelor				
			Rama (Cadrul) separatorului						
			Dispozitiv de acționare separatorului		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice. Instalarea carcasei de protecție a cablului acționării				
			Structura portantă a separatorului (stâlp, grinzi/traverse de fundație)						
64	Descarcator (DOCZ) 35 A2T	ОПН-П/33У-35/40.5	Înveliș/Capac-izolator din porțelan (polimeric)		Spălare cu soluție de săpun.		Ограничители перенапряжений нелинейные в полимерной изоляции на классы напряжения 3- 35 кВ	6	Reparație curentă, vopsire
			Contactul primar al descărcătorului		Revizia contactelor				
			Coborârea (priza) de împământare a descărcătorului						
			Structura portantă/de susținere (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Structura de metal, Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)					
			Altele						
65	Separator 35 P2T	РНДЗ-1- 35/630	Izolator de susținere/suport	ИОС-35/500	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulei Л-01-01 (Э).		ТТК 35-09 ⁻¹	5	Reparație capitală, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitul de punere la pământ (împământare) al separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziere staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.				
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă a separatorului (stâlp, grinzi/traverse de fundație)	Structura de metal	Reparația fundației				
			Altele						

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
66	Întrerupător 35B2T	БМД-35/600	Trecere izolate 35 kV		Revizia contactelor, înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc.		TK 35-01 ⁻¹	19	Reparație capitală, vopsire
			Cuvele întrerupătorului 35 kV		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Dispozitiv de acționare întrerupătorului 35 kV						
			Camerele de stingere a arcului electric ÎU-35kV						
			Izolația cuvei ÎU-35kV						
			Încălzirea ÎU-35kV						
			Structura portantă/de susținere ÎU-35kV (rama)	Structura de metal, fundament	Reparatia fundatiei				
			Altele						
67	Separator 35 P2T-Ш	РНДЗ-1- 35/630	Izolator de susținere/suport	ИОС-35/500	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Л-01-01 (Э).		TTK 35-09 ⁻¹	5	Reparație capitală, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc.				
			Cuțitul de punere la pământ (împământare) al separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziere staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.				
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă a separatorului (stâlp, grinzi/traverse de fundație)	Structura de metal	Reparatia fundatiei				
			Altele						
68	Separator 35 PIT	РНДЗ-1- 35/630	Izolator de susținere/suport	ИОС-35/500	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Л-01-01 (Э).		TTK 35-09 ⁻¹	3	Reparație capitală, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitul de punere la pământ (împământare) al separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziere staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.				
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă a separatorului (stâlp, grinzi/traverse de fundație)	Structura de metal	Clemă pentru aparat A2A-150 3 buc.				
			Altele						

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
69	Întreprupator 35ВІТ	ВМД-35/600	Trecere izolate 35 kV		Revizia contactelor, nlocuirea termoindicatoarelor 6 buc.		TK 35-01 ⁻¹	23	Reparație capitală, vopsire
			Cuvele întreprupatorului 35 kV		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Dispozitiv de acționare întreprupatorului 35 kV						
			Camerele de stingere a arcului electric ÎU-35kV						
			Izolația cuvei ÎU-35kV						
			Încălzirea ÎU-35kV						
			Structura portantă/de susținere ÎU-35kV (rama)	Structura de metal, Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	Reparatia fundatiei				
70	Separator 35 РІТ-Ш	РНД3-2- 35/630	Izolator de susținere/suport	ИОС-35/500	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circularei Л-01-01 (Э).		TTK 35-09 ⁻¹	6	Reparație capitală, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitul de punere la pământ (împământare) al separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziore staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.				
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă a separatorului (stâlp, grinzi/traverse de fundație)	Structura de metal					
			Altele						
71	Întreprupator 35ВЛ Вишнёвка	ВМ-35	Trecere izolate 35 kV				TK 35-01 ⁻¹	21	Reparație capitală, vopsire
			Cuvele întreprupatorului 35 kV		Revizia indicatoarelor de nivel al uleiului, revizia robinetelor de prelevare a uleiului.				
			Dispozitiv de acționare întreprupatorului 35 kV	ПС-10М					
			Camerele de stingere a arcului electric ÎU-35kV						
			Izolația cuvei ÎU-35kV						
			Încălzirea ÎU-35kV						
			Structura portantă/de susținere ÎU-35kV (rama)						
			Altele		Reparația ușilor dulapurilor circuitelor solenoidelor.				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
72	Separator З5РЛ Вишнёвка	РНДЗ-2- 35/630	Izolator de susținere/suport	ИОС-35/500	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulei Л-01-01 (Э).		TTK 35-09-1	6	Reparație capitală, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitul de punere la pământ (împământare) al separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 12 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziere staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.				
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă a separatorului (stâlp, grinzi/traverse de fundație)	Structura de metal					
			Altele						
73	Separator З5РШ Вишнёвка	РНДЗ-1- 35/630	Izolator de susținere/suport	ИОС-35/500	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulei Л-01-01 (Э).		TTK 35-09-1	7	Reparație capitală, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitul de punere la pământ (împământare) al separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 12 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziere staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.				
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă a separatorului (stâlp, grinzi/traverse de fundație)	Structura de metal					
			Altele	Dulapul contoarelor					
74	Transformator de tensiune 35kV З5И		Învelliș/Capac-izolator din porțelan (polimeric)		Transformator de tensiune 35kV		TTK 35-07-1	10	Reparație curentă, vopsire
			Contactul primar al descărcătorului		Revizia contactelor, înlocuirea termoindicatoarelor 3 buc.				
			Carcasa						
			Structura portantă/de susținere (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Structura de metal, Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)					
			Altele		Etanșarea și curățarea de contaminări a compartimentelor circuitelor secundare.				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
75	Descarcator (DOCZ) 35 AI	ОПН-П/ЗЭУ-35/41	Înveliș/Capac-izolator din porțelan (polimeric)		Spălare cu soluție de săpun.		Ограничители перенапряжений нелинейные в полимерной изоляции на классы напряжения 3- 35 кВ	2	Reparație curentă, vopsire
			Contactul primar al descărcătorului		Revizia contactelor				
			Coborârea (priza) de împământare a descărcătorului						
			Structura portantă/de susținere (stâlpi, grinzi/traverse de fundație) Altele	Structura de metal, Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)					
76	Separator 35 ПИ	РПДЗ-2- 35/630	Izolator de susținere/suport	ИОС-35/500	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circularei Л-01-01 (Э).		ТТК 35-09-1	4	Reparație capitală, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitul de punere la pământ (împământare) al separatorului		Înlocuirea arcurilor lamelare 12 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine/viziere staționare din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra acționării.				
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă a separatorului (stâlp, grinzi/traverse de fundație) Altele	Structura de metal					
77	Portaluri	Portal de linie 110kV	Portal de linie metalic 110 kV	9,5 buc	Reparația bazelor de fundație	Coroziune		380	Vopsire
			Portal de linie din beton armat (B/A) 110 kV	6 buc	Reparația structurilor din beton armat (B/A), astuparea fisurilor, vopsirea părților metalice	Fisurilor, Coroziune		25	Vopsire
		Portal de transformator 110kV	Portal de transformator metalic 110 kV	2 buc	Reparația bazelor de fundație	Coroziune		115	Vopsire
		Portal de bare 110kV	Portal de bare (șine) metalic 110 kV	12 buc	Reparație, reparația bazelor de fundație, reparația bazelor de fundație	Coroziune		276	Vopsire
			Portal de bare (șine) din beton armat (B/A) 110 kV	9 buc	Reparația structurilor din beton armat (B/A), astuparea fisurilor, vopsirea părților metalice			18	Vopsire
		Portal de linie 35kV	Portal de linie metalic 35 kV	2 buc	Reparația bazelor de fundație	Coroziune		46	Vopsire
		Portal de bare 35kV	Portal de bare (șine) metalic 35 kV	5 buc	Reparație, reparația bazelor de fundație, la 35AIT reparația portalului (lucrări de sudură), reparația bazelor de fundație	Coroziune		125	Vopsire
			Несущая конструкция (опора СК)						
78	Bara colectoare 1 și 2 BC-110kV				Revizia tuturor conexiunilor de contact. Pe bara colectoare 2 BC-110kV: fixarea izolatoarelor de suport ale barei separatorului de 110kV la toate conexiunile.				
79	Dulapuri PRA si evidenta					Coroziune		40	
Total pentru IDD 110 kV: Arcuri lamelare _714_ buc., copertine/parazăpezi peste contactele separatoarelor _156_ buc., termoindicatoare _372_ buc., izolatoare IOS-110/400 _7_ buc., Suprafața de vopsit _1775_ m², Vopsirea Structuri Metalice Zincate la Cald m²), Plăcuțe cu denumirea dispecerului - _251_ buc., Copertină staționară din tablă metalică (1000x600x2 mm) - _76_ buc.								1775	Vopsire

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
4. ID-10kV exterior									
80	Bare colectoare 10 kV, Secțiunea 1 (număr de celule _12), 1BC-10kV	IDE-10kV K-VI-Y	Izolatoare de suport 10 (6) kV Izolatoare de suport 10 kV Bară colectoare 10 kV de la tr-tor la ID-10 exterior Îngrădire din plasă a gurilor de vizitare Altele	OФP-10 6 buc	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice. Înlocuirea garniturilor, Izolatoare de suport IPU 10/1500 (flanșă ovală) - 6 buc., Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		TK 10-12 ¹	156	Reparație capitală, vopsire
81	Bare colectoare 10 kV, Secțiunea 2 (număr de celule _17), 2BC-10kV0kB	IDE-10kV K-VI-Y	Izolatoare de suport 10 (6) kV Izolatoare de suport 10 kV Bară colectoare 10 kV de la tr-tor la ID-10 exterior Îngrădire din plasă a gurilor de vizitare Altele	OФP-10 6 buc	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice. Înlocuirea garniturilor, Izolatoare de suport IPU 10/1500 (flanșă ovală) - 6 buc., Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice. 19F, 26F, 31F instalarea îngrădirii din plasă , 20F îndreptarea ușii, 22F reparația balamalelor, 24F astuparea izolatoarelor de trecere.		TK 10-12 ¹	221	Reparație capitală, vopsire
82	Întrepritor în vid 10BIT	BB/TEL-10/20/1000	Polul întrepritorului 10 (6) kV Acționarea întrepritorului 10 (6) kV Căruciorul (rama) întrepritorului 10 kV Contactele principale (de forță) ale întrepritorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil) Cuțitele de împământare ale celulei (pentru celulele extragibile) Încălzirea întrepritorului 10 (6) kV Altele	БУ/TEL-220-10	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту вакуумного выключателя серии BB/TEL – 10.- ⁸		Reparație curentă, vopsire

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m ²	Tipul necesar de reparație
83	Întreruptor în ulei 10B3Ф	ВМПЭ-10/630	Polul întreruptorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		TK 10-20 ²		Reparație capitală, vopsire
			Acționarea întreruptorului 10 (6) kV	ПЭ-11		Coroziune			
			Căruciorul (rama) întreruptorului 10 kV			Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întreruptorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)						
			Cuțitele de împământare ale celulei (pentru celulele extragibile)						
			Încălzirea întreruptorului 10 (6) kV						
			Altele						
84	Întreruptor în ulei 10B4Ф	ВМПЭ-10/630	Polul întreruptorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice		TK 10-20 ²		Reparație curentă, vopsire
			Acționarea întreruptorului 10 (6) kV	ПЭ-11		Coroziune			
			Căruciorul (rama) întreruptorului 10 kV			Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întreruptorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)						
			Cuțitele de împământare ale celulei (pentru celulele extragibile)						
			Încălzirea întreruptorului 10 (6) kV						
			Altele						
85	Întreruptor în vid 10B10Ф	BB/TEL-10/12.5/630	Polul întreruptorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту вакуумного выключателя серии ВВ/TEL – 10. ⁸		Reparație curentă, vopsire
			Acționarea întreruptorului 10 (6) kV	БВ/TEL-220-10					
			Căruciorul (rama) întreruptorului 10 kV			Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întreruptorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)						
			Cuțitele de împământare ale celulei (pentru celulele extragibile)						
			Încălzirea întreruptorului 10 (6) kV						
			Altele						

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
86	Întrerupător în vid 10B11Ф	BB/TEL-10/12.5/630	Polul întrerupătorului 10 (6) kV	БУ/TEL-220-10	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту вакуумного выключателя серии ВВ/TEL – 10.-8		Reparație curentă, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV			Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)						
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)						
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele						
87	Întrerupător în vid 10B12Ф	BB/TEL-10/12.5/630	Polul întrerupătorului 10 (6) kV	БУ/TEL-220-10	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту вакуумного выключателя серии ВВ/TEL – 10.-8		Reparație curentă, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV			Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)						
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)						
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele						
88	Întrerupător în vid 10B13T	BB/TEL-10/12.5/630	Polul întrerupătorului 10 (6) kV	БУ/TEL-220-10	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту вакуумного выключателя серии ВВ/TEL – 10.-8		Reparație curentă, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV			Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)						
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)						
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele						

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m ²	Tipul necesar de reparație
89	Separator de secție 10PC		Izolator de susținere/suport	ОФР-10	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice				Reparație capitală, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului						
			Cuțitul de punere la pământ (împământare) al separatorului						
			Rama (Cadrul) separatorului						
			Mecanismul de acționare						
			Blocajul separatorului						
			Altele						
90	Întreruptor în vid 10BC	BB/TEL-10/12.5/1000	Polul întreruptorului 10 (6) kV	БУ/TEL-220-10	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту вакуумного выключателя серии ВВ/TEL – 10. ⁻⁸		Reparație curentă, vopsire
			Acționarea întreruptorului 10 (6) kV						
			Căruciorul (rama) întreruptorului 10 kV			Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întreruptorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)						
			Cuțitele de împământare ale celulei (pentru celulele extragibile)						
			Încălzirea întreruptorului 10 (6) kV						
			Altele						
91	Întreruptor în vid 10B20Ф	BB/TEL-10/12.5/630	Polul întreruptorului 10 (6) kV	БУ/TEL-220-10	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту вакуумного выключателя серии ВВ/TEL – 10. ⁻⁸		Reparație curentă, vopsire
			Acționarea întreruptorului 10 (6) kV						
			Căruciorul (rama) întreruptorului 10 kV			Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întreruptorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)						
			Cuțitele de împământare ale celulei (pentru celulele extragibile)						
			Încălzirea întreruptorului 10 (6) kV						
			Altele						

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
92	Întrerupător în vid 10B21Ф	BB/TEL-10/12.5/630	Polul întrerupătorului 10 (6) kV	БУ/TEL-220-10	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту вакуумного выключателя серии ВВ/TEL – 10.-8		Reparație curentă, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV			Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)						
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)						
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele						
93	Întrerupător în vid 10B22Ф	BB/TEL-10/12.5/630	Polul întrerupătorului 10 (6) kV	БУ/TEL-220-10	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту вакуумного выключателя серии ВВ/TEL – 10.-8		Reparație curentă, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV			Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)						
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)						
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele						
94	Întrerupător în vid 10B2T	BB/TEL-10/12.5/1000	Polul întrerupătorului 10 (6) kV	БУ/TEL-220-10	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту вакуумного выключателя серии ВВ/TEL – 10.-8		Reparație curentă, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV			Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)						
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)						
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele						

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m ²	Tipul necesar de reparație
95	Întrerupător în vid 10B25Φ	BB/TEL-10/12.5/630	Polul întrerupătorului 10 (6) kV	БУ/TEL-220-10	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту вакуумного выключателя серии ВВ/TEL – 10.-8		Reparație curentă, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV			Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)						
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)						
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele						
96	Întrerupător în vid 10B27Φ	BB/TEL-10/12.5/630	Polul întrerupătorului 10 (6) kV	БУ/TEL-220-10	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту вакуумного выключателя серии ВВ/TEL – 10.-8		Reparație curentă, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV			Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)						
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)						
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele						
97	Întrerupător în vid 10B28Φ	BB/TEL-10/12.5/630	Polul întrerupătorului 10 (6) kV	БУ/TEL-220-10	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту вакуумного выключателя серии ВВ/TEL – 10.-8		Reparație curentă, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV			Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)						
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)						
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele						

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m ²	Tipul necesar de reparație
98	Întreruptor în vid 10B30Ф	BB/TEL-10/12.5/630	Polul întreruptorului 10 (6) kV	БВ/TEL-220-10	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту вакуумного выключателя серии ВВ/TEL – 10.- ⁸		Reparație curentă, vopsire
			Acționarea întreruptorului 10 (6) kV						
			Căruciorul (rama) întreruptorului 10 kV			Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întreruptorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)						
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celelele extragibile)						
			Încălzirea întreruptorului 10 (6) kV						
			Altele						
99	Întreruptor în ulei 10B31Ф	ВМПЭ-10/630	Polul întreruptorului 10 (6) kV	ПЭ-11	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice		ТК 10-20 ²		Reparație capitală, vopsire
			Actionarea întreruptorului 10 (6) kV			Coroziune			
			Căruciorul (rama) întreruptorului 10 kV			Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întreruptorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)						
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celelele extragibile)						
			Încălzirea întreruptorului 10 (6) kV						
			Altele						
100	Transformator de tensiune 10 kV 10 1И	НАМИ-10	Carcasa TV	ОПН-П-10/12	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice		ТК 10-11 ¹		Reparație curentă, vopsire
			Trecerea izolată (Bucșa) ÎT a TV						
			Descărcătoare (DOCZ) TV						
			Izolatoare de susținere a siguranțelor						
			Siguranțe 10 (6) kV						
			Contacte extragibile (de tip fișă) 10 (6) kV						
			Căruciorul TV						
			Altele		Înlocuirea peretelui despărțitor ars dinspre ușa de inspecție.	Coroziune			
101	Transformator de tensiune 10 kV 10 2И	НАМИ-10	Carcasa TV	ОПН-П-10/12	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice		ТК 10-11 ¹		Reparație curentă, vopsire
			Trecerea izolată (Bucșa) ÎT a TV						
			Descărcătoare (DOCZ) TV						
			Izolatoare de susținere a siguranțelor						
			Siguranțe 10 (6) kV						
			Contacte extragibile (de tip fișă) 10 (6) kV						
			Căruciorul TV						
			Altele			Coroziune			
377									
Total pentru KRUN-10 kV: Suprafața de vopsit _377_ m ² , pentru MV-10: CSC-_buc., tije (pistoane)-_buc., colectoare de curent-_buc., prize (contacte lamelare)-_buc., garnituri izolatoare-_buc., termoindicatoare-_buc., izolatoare IPU-10/2000 (flanșă ovală) - 6 buc.									

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
5. Servicii proprii, incluzând iluminatul și încălzirea.									
102	Ventilația KRUN-10 (6) kV								
103	Iluminatul IDD-110kV				Pe stâlpul de paratrăsnet (de protecție la trăsnet): Lampă stradală tip LED IP-65 150 W – 2 buc., cablu tip VVG 3x2,5 – 300 m, tub metalic flexibil în PVC 20 mm 15 m, țeavă din polietilenă de joasă densitate (PND) 25 mm – 30 m				
104	Posturi de sudură				Înlocuirea posturilor de sudură cu: tablou 12 module IP-54 – 4 buc., întrerupător automat diferențial 3P 25A 30mA – 4 buc., întrerupător automat diferențial 1P 20A 20mA – 4 buc., priză 380V 3P+N+E (aplicată/montată la				
105	Iluminatul PSC (Post de Comandă a Stației)								
106	Iluminatul KRUN-10				Restabilirea iluminatului celulelor KRUN-10: Socluri E27 – 29 buc., lămpi E27-7W – 29 buc., cablu tip VVG 3x1,5 – 150 m, tub metalic flexibil 20 mm 150 m, întrerupător automat de pornire a iluminatului 1,2 BC-10 BA 47 2P 10A 2 buc.				
107	Încălzirea acționărilor întreruptoarelor 110 kV				Conductor tip VVG 4x10 250 m, VVG 2x2,5 50 m, tub metalic flexibil 20 mm 50 m, întrerupător automat tip VA 16A 2P 12 buc., VA 47 40A 3P				
108	Încălzirea coridorului KRUN-10 (încăperii IDE-10kV)				Restabilirea încălzirii celulelor: Cablu tip VVG 4x4 – 250 m, cablu tip VVG 4x2,5 – 150 m, întrerupător automat de pornire a încălzirii 1,2 BC-10kV BA 47 3P 25A – 2 buc.				

Total pentru SP (Servicii Proprii): Ventilator ____ buc., corpuri de iluminat pentru ODC __2__ buc., corpuri de iluminat - ____ buc.

6. Partea de construcții a substației

109	Îngrădirea (sau Gardul) teritoriului	Îngrădire din plasă	2,1*2 m - 27 de secțiuni	Alinierea stâlpilor din beton armat (B/A) vizavi de 10V3F, reparația secțiunii vizavi de 10V2T. <u>Reparația secțiunilor nr. 25, 26</u>			57	Vopsire
			2,1*1,5 m 18 de secțiuni	Curățarea de arbori și arbuști crescuți (cu înlocuire dacă este necesar), alinierea stâlpilor – 3 buc., secțiunea 10, 13 înlocuirea plasei			28	
			1,6*3,1m 24 de secțiuni	Secțiunea 1 lângă stâlpul de paratrăsnet (protecție la trăsnet) înlocuirea secțiunii, secțiunea 6 înlocuirea și alinierea plasei, înlocuirea plasei secțiunilor 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 23, reparația plasei secțiunilor 19, 20			60	
			2,1*3,1m 4 de secțiuni	Secțiunea 1 îndepărtarea cioturilor, secțiunea 2 reparație			13	
			1,5*2,1 88 de secțiuni	Curățarea de arbori și arbuști crescuți, înlocuirea a 35 de secțiuni			139	
			2*1,8 21 de secțiuni	Curățarea de arbuști crescuți, nr. 17 alinierea			38	
			2*1,5 8 de secțiuni	Vopsire, nr. 8 reparație.			12	
		Îngrădire din beton armat	13 de secțiuni	Înlocuirea secțiunilor deteriorate, reparația fisurilor.				
		Altele		Inscripții de avertizare pe gard, instalarea plăcilor de avertizare				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
110	Poarta stației de transformare (substației)	Poarta κ MB-110κB			Instalarea plăcii cu numele stației (PS), îndreptarea stâlpilor porții, înlocuirea balamalelor, reparația porții.	Coroziune		20	Vopsire
		Poarta κ TP-PAH 110κB			Înlocuirea balamalelor, reparația părții inferioare a porții	Coroziune		20	
		Poarta OДГ			Reparația porții sau înlocuirea	Coroziune, deformare secțiunilor		20	
		Poarta OBY-35κB			Aliniere/îndreptare, înlocuirea balamalelor.			18	
113	Stâlpul (Catargul) de paratrăsnet (sau Stâlpul de protecție la trăsnet)	Stâlp din beton armat (B/A): 1 buc.	Stâlp (Stativ) din beton armat (B/A)		Reparație fundament	Coroziune		210	Vopsire
			Coborârea (priza) de împământare						
		Stâlp metalic: 6 buc.	Platformă de iluminat						
			Scară de urcare/acces (mobilă sau						
			Altele						
114	Lăzi (Cutii) antiincendiu ODC			15 buc.	Aplicarea inscripției			45	Vopsire

680

Total suprafața de vopsit pentru întreaga stație de transformare (substație) este de: 3160 m², inclusiv vopsirea GVR _____ m²

3160

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
		Nº	Denumirea materialului			un.	Cantitate	Responsabil pentru achiziție: A-antreprenor/ B-beneficiar	
		1	Plăcuță cu denumirea dispeceratului			buc	4	A	
		2	Robinet pentru prelevarea probelor de ulei			buc	251	A	
		3	Arcuri lamelare			buc	714	B	
		4	Termoindicatoare			buc	372	A	
		5	Șurub M8*100			kg	40	A	
		6	Piuliță M8			kg	12	A	
		7	Șaibă M8			kg	12	A	
		8	Șurub M10*50			kg	27	A	
		9	Piuliță M10			kg	9	A	
		10	Șaibă M10			kg	4	A	
		11	Șaibă elastică M10			kg	15	A	
		12	Șurub M12*50			kg	30	A	
		13	Piuliță M12			kg	8	A	
		14	Șaibă M12			kg	3	A	
		15	Șaibă elastică M12			kg	11	A	
		16	Clemă de conectare ovală SOAS-150			buc	3	A	
		17	Cleme de ramificație de deconectare presate tip ROA 150-1			buc	5	A	
		18	Cleme de aparat presate tip A2A-150-2T			buc	14	A	
		19	Cleme de aparat presate tip A4A-150T			buc	3	A	
		20	Conductor AC 150/24			m	108	A	
		21	Clemă de conectare ovală SOAS-185			buc	8	A	
		22	Clemă DE REPARAȚIE RAS-185-4A			buc	1	A	
		23	Cleme de ramificație de deconectare presate tip ROA 185-1			buc	21	A	
		24	Cleme de aparat presate tip A2A-185 2T			buc	1	A	
		25	Izolatoare de suspensie tip PS 70			buc	288	B	
		26	Profil U pentru separatoare 2BC-110kV 150x50x4			m	10	A	
		27	Tablou pentru întreruptoare automate (12 module IP 54) (pentru posturi de sudură)			buc	4	A	
		28	Întreruptor automat diferențial 3P C30mA 25A (posturi de sudură)			buc	4	A	
		29	Întreruptor automat diferențial 1P C20mA 20A (posturi de sudură)			buc	4	A	
		30	Priză 380V 3P+N+E (aplicată/montată la suprafață, IP 54)			buc	4	A	
		31	Priză 220V pentru șină DIN			buc	8	A	

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
		32	Întreruptor automat tip VA-3P-25A			buc	2		A
		33	Întreruptor automat tip VA-3P-40A (încălzirea acționărilor MCL-110)			buc	1		A
		34	Întreruptor automat tip VA-2P-10A (Pornirea iluminatului celulelor KRUN)			buc	2		A
		35	Întreruptor automat tip VA-2P-16A (încălzirea acționărilor MCL-110)			buc	12		A
		36	Tub metalic flexibil 20 mm			m	215		A
		37	Cablu tip VVG 2*2,5			m	50		A
		38	Cablu tip VVG 3*2,5 iluminatul ODC			m	300		A
		39	Cablu tip VVG 4*2,5			m	150		A
		40	Cablu tip VVG 4*4 (posturi de sudură, alimentare încălzire și iluminat KRUN)			m	650		A
		41	Cablu tip VVG 4*10 (încălzirea acționărilor MCL)			m	250		A
		42	Socluri pentru lămpi E27			buc	29		A
		43	Lămpi E27 40W (iluminatul celulelor KRUN)			buc	29		A
		44	Lampă stradală tip LED IP-65 150 W			buc	2		A
		45	Țeavă din polietilenă de joasă densitate (PND) 25 mm			m	30		A
		46	Capac (gură) pentru cămin			buc	1		A

Notă: Lista a fost întocmită prin selectarea fișelor (hărților) conform tipurilor de echipamente existente la Î.S. "Moldelectrica" din următoarele colecții:

- "Типовые технологические карты на капитальный и текущий ремонты электрооборудования распределительных устройств электростанций и подстанций на напряжение 6-500 кВ", "Союзтехэнерго", Москва, 1981 г.
- "Типовые технологические карты на капитальный и текущий ремонты электрооборудования распределительных устройств электростанций и подстанций на напряжение 6-500 кВ", Выпуск 2, "Союзтехэнерго", Москва, 1989 г.
- "Выключатель высоковольтный трехполюсный серии ВМПЭ-10", ОБП.463.112, "Техническое описание и инструкция по эксплуатации", "Внешторгиздат", г. Москва, 1977 г.
- "Типовая технологическая карта Т09(м) на текущий ремонт силовых трансформаторов мощностью от 1000 до 40000кВА", "Типовые технологические карты на капитальный и текущий ремонты электрооборудования распределительных устройств электростанций и подстанций на напряжение 6-110 кВ, код FT – RTI –04
- "Типовая технологическая картана текущий ремонт силовых трансформаторов собственных нужд и вводного автоматического выключателя авм-10", "Типовые технологические карты на капитальный и текущий ремонты электрооборудования распределительных устройств электростанций и подстанций на напряжение 6-110 кВ, код FT – RTI –04
- Заземлители типа ЗОН-110 "Техническое описание и инструкция по эксплуатации" - ивеж.674233.001 то, Россия, г. Великие Луки.
- "Т.07 Текущий ремонт трансформаторов тока ТФНКД-500, ТФКН-330, ТРН-330, ТФНД-220, ТФНД-110, ТФНД-35, ТПФЛ-10", "Типовые технологические карты на капитальный и текущий ремонты электрооборудования распределительных устройств электростанций и подстанций на напряжение 6-110 кВ, код FT – RTI –04
- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту вакуумного выключателя серии ВВ/TEL – 10.
- Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России" Департамент научно-технической политики и развития. ЦИРКУЛЯР Ц-01-01 (Э)
- ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ В ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА КЛАССЫ НАПРЯЖЕНИЯ 110 и 220 кВ Руководство по эксплуатации ЗЭУ 56227313.003 РЭ
- ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ В ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА КЛАССЫ НАПРЯЖЕНИЯ 3-35 кВ Руководство по эксплуатации ЗЭУ 56227313.002 РЭ