

Oferta de participare la Achiziția de Valoare Mică nr. din

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), lei	Preț unitar (cu TVA), lei	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei	Termen de livrare/prestare	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
Lot 1. Servicii de deservire periodică și mentenanță a generatoarelor AKSA APD1915M și Genelec GFW - 100T5INS 50Hz - 400/230V pentru anul 2021												
Lot 1.1 Servicii de deservire periodică a generatorului AKSA APD1915M (Servicii de deservire: Schimbarea: Ulei motor; Filtru ulei; Filtru combustibil; Filtru BayPASS)												
1	50532300-6	Ulei motor	categoria CH4	categoria CH4	1	230	60.00	72.00	13800.00	16560.00		
2		FiltruULEI	OIL FILTER PARTS No.37540-11100	OIL FILTER PARTS No.37540-11100	buc	4	487.50	585.00	1950.00	2340.00		
3		Filtru combustibil	FUEL FILTER P/NO.32562-60300	FUEL FILTER P/NO.32562-60300	buc	4	550.00	660.00	2200.00	2640.00		
4		Filtru ulei BayPASS	BYPAS FILTER PARTS No.37540-02100	BYPAS FILTER PARTS No.37540-02100	buc	1	600.00	720.00	600.00	720.00		
5		Servicii 8ore/4pers	Schimbarea: uleiului; filtrelor ulei și combustibil	Schimbarea: uleiului; filtrelor ulei și combustibil	ore/om	16	200.00	240.00	3200.00	3840.00		
1.2	50532300-6	Servicii de mentenanță lunară a generatorului AKSA APD1915M	1.Sistemul de alimentare cu combustibil: -Verificarea nivelului de combustibil din rezervor și adăugarea dacă este necesar. -Verificarea scurgerilor de combustibil. - Drenarea apei din rezervorul de combustibil. 2.Sistemul de ungere: -Verificarea și adăugarea lubrifiantului. -Verificarea scurgerilor de ulei și schimbul uleiului (la necesitate). 3.Sistemul de răcire: -Verificarea nivelului și adăugarea lichidului de răcire. -Verificarea scurgerilor de lichid. -Curățirea ventilatorului radiatorului. -Curățirea și reparația conductei sistemului de răcire. -Verificarea și tensionarea curelei ventilatorului. 4.Sistemul de admisie și de evacuare: -Verificarea funcționării ritmice a motorului. -Verificarea și diagnosticul gazelor evacuate. -Curățirea și înlocuirea (la necesitate) filtrului de aer. 5.Ansamblurile electrice: -Verificarea tuturor senzorilor și ledurilor de avertizare. 6.Chiulasa: -Reglarea jocului dintre supapa de admisie și cea de evacuare. -Uzura scaunului de supapa al supapelor de admisie și de evacuare. -Verificarea prizei de pământ. -Verificarea conexiunilor electrice și fixarea lor. -Măsurarea rezistenței de izolație cablurilor electrice. -Verificarea conexiunii circuitului. -Verificarea furtunurilor de lichid și ulei. -Verificare instalației de amortizare și izolare Acustică.		luni	12	1800.00	2160.00	21600.00	25920.00	data comenzii, pe parcursul anului 2021	

Lot 1.3 Servicii de deservire periodică a generatorului Genelec GFW - 100T5INS 50Hz --400/230V (Servicii de deservire: Schimbarea: Ulei motor; Filtru ulei; Filtru combustibil)												
1	50532300-6	Ulei motor	categoria ACEA E7	categoria ACEA E7	1	15	60.00	72.00	900.00	1080.00		
2		FiltruULEI	OIL FILTER No. 2992242	OIL FILTER No. 2992242	buc	1	360.00	432.00	360.00	432.00		
3		Filtru combustibil	FUEL FILTER P/NO. 504107584	FUEL FILTER P/NO. 504107584	buc	1	343.33	412.00	343.33	412.00		
4		Servicii 8ore/1pers	Schimbarea: uleiului; filtrelor ulei și combustibil	Schimbarea: uleiului; filtrelor ulei și combustibil	ore/ om	8	100.00	120.00	800.00	960.00		
1.4	50532300-6	Servicii de mentenanță lunară a generatorului Genelec GFW - 100T5INS 50Hz -- 400/230V	<p>1.Sistemul de alimentare cu combustibil: -Verificarea nivelului de combustibil din rezervor și adăugarea dacă este necesar. -Verificarea scurgerilor de combustibil. - Drenarea apei din rezervorul de combustibil.</p> <p>2.Sistemul de ungere: -Verificarea și adăugarea lubrifiantului. -Verificarea scurgerilor de ulei și schimbul uleiului (la necesitate).</p> <p>3.Sistemul de răcire: -Verificarea nivelului și adăugarea lichidului de răcire. -Verificarea scurgerilor de lichid. -Curățirea ventilatorului radiatorului. -Curățirea și reparația conductei sistemului de răcire.</p> <p>4.Sistemul de admisie și de evacuare: -Verificarea funcționării ritmice a motorului. -Verificarea și diagnostic gazelor evacuate. -Curățirea și înlocuirea (la necesitate) filtrului de aer.</p> <p>5.Ansamblurile electrice: -Verificarea tuturor senzorilor și ledurilor de avertizare.</p> <p>6.Chiulasa: -Reglarea jocului dintre supapa de admisie și cea de evacuare. -Uzura scaunului de supapa al supapelor de admisie și de evacuare. -Verificarea prizei de pământ. -Verificarea conexiunilor electrice și fixarea lor. -Măsurarea rezistenței de izolație cablurilor electrice. -Verificarea conexiunii circuitului. -Verificarea furtunurilor de lichid și ulei. -Verificare instalatiei de amortizare și izolare Acustică.</p>		luni	12						
TOTAL									1200.00	1440.00	14400.00	17280.00
									60153.33	72184.00		

la solicitare, în decurs de 5 zile din