



Technická inšpekcia, a.s.

Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
Slovenská republika

OSVEDČENIE č. 753/1/2021 – 10

o skúške vyhradeného technického zariadenia
vydané podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Dátum skúšky: 09.03.2021
Druh skúšky: Typová skúška (§ 10 vyhl. č. 508/2009 Z. z.)
Názov zariadenia: Betónová bloková transformačná stanica
Typové označenie: EH8C
Zaradenie zariadenia: elektrické zariadenie skupiny A písm. c)
(podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., príloha č. 1)
Základné technické údaje:
menovité napätie: VN – do 22 kV
NN – do 0,42 kV
menovitý prúd: podľa výkonu transformátora
menovitá frekvencia: 50 Hz
stupeň krytia: IP43D
rozmery (dxšxv): 3800 mm x 1900 mm x 1910 mm
transformátor: olejový alebo suchý typovo skúšaný
max. výkon: 630 kVA
max. rozmery: 1400 mm x 1200 mm
VN rozvádzač: kovový krytý typovo skúšaný
NN rozvádzač: výzbroj po dohode s odberateľom
Výrobca: ELEKTRO – HARAMIA s.r.o., Lózorno
Žiadateľ o vydanie osvedčenia: ELEKTRO - HARAMIA s.r.o., Železničná 927, 900 55 Lózorno
Podklady na vydanie osvedčenia: OSV č. 342/1/2016-10, vyhlásenie výrobcu

Po posúdení dokladov, po prehliadke a vyhodnotení skúšok zariadenia Technická inšpekcia, a. s.

osvedčuje, že

Zariadenie je v zhode s konštrukčnou dokumentáciou typu, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko k dokumentácii.

Zariadenie bude označené výrobcom údajom o typovej skúške a číslom tohto osvedčenia.
Značenie musí byť vyhotovené zreteľne, trvalým spôsobom a na viditeľnom mieste.

Výrobca bude informovať Technickú inšpekciu, a. s., pracovisko Bratislava o každej zmene, ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť tohto zariadenia.

Toto osvedčenie sa musí priložiť k sprievodnej technickej dokumentácii zariadenia.

Platnosť osvedčenia do: 09.03.2026

V Bratislave dňa: 18.03.2021

za Technickú inšpekciu, a. s.



Ing. Ľudovít Zeman
riaditeľ pracoviska Bratislava