

Акционерное общество
«Михневский завод электроизделий»

п.и. 142840 г. Ступино, р. п. Михнево, пр-д Старомихневский, владение 10

ПАСПОРТ

Наименование изделия: муфта концевая внутренней и наружной установки термоусаживаемая

ЗКВТп-10(70-120)(НП)	☐	ЗКВТп-10(70-120)(НП)М	☐
ЗКВТп-10(150-240)(НП)	☐	ЗКВТп-10(150-240)(НП)М	☐

ТУ 27.33.13-007-01394461-2018

Назначение: Муфты концевые термоусаживаемые предназначены для оконцевания силовых кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией по ГОСТ 18410-73 в общей алюминиевой или свинцовой оболочке с защитными покровами или без них на напряжение 6 и 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц на открытом воздухе и внутри помещений. Климатическое исполнение УХЛ 1, УХЛ 5 по ГОСТ 15150-69.

Комплектность: Приложение 1.

Транспортирование и хранение:

1. Транспортирование и хранение муфт должно соответствовать требованиям ГОСТ 34839-2022 с дополнениями, изложенными в настоящем разделе.
2. Условия хранения и транспортирования упакованных муфт в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ, категории размещения 1, 5 по ГОСТ 15150-69.

Указания по эксплуатации и монтажу:

1. Условия эксплуатации муфт должны соответствовать ГОСТ 34839-2022.
2. Монтаж муфт должен производиться в соответствии с инструкцией по монтажу и требованиями нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Гарантийные обязательства:

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие муфт требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода муфт в эксплуатацию при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.
3. Срок службы муфт - не менее 30 лет, при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.
4. Гарантийный срок хранения муфт – 3 года с даты изготовления при соблюдении условий хранения.

Начальник ОТК _____ Потапов М.А. Дата выдачи паспорта _____

Приложение 1.

Наименование деталей и монтажных материалов	Ед. изм.	Количество на одну муфту	
		3КВТп-10 (70- 120)(НП)	3КВТп-10 (150- 240)(НП)
1.Перчатка термоусаживаемая с клеевым слоем изолирующая			
ТУП 3 – 3	шт.	1	1
2.Трубка термоусаживаемая маслостойкая № 1 для изолир-я жил кабеля			
28/11х2 длиной 500мм	шт.	3	-
35/14х2 длиной 500мм	шт.	-	3
3.Трубка термоусаживаемая №2 с клеевым слоем			
33/14х2 длиной 500мм	шт.	3	-
38/16х2 длиной 500мм	шт.	-	3
4.Манжета бандажирующая с клеевым слоем ТУТ,75/22х3 дл. 200 мм	шт.	1	1
5.Манжета изолирующая термоусаживаемая с клеевым слоем			
35/12х3 длиной 120мм	шт.	3	-
43/15х4 длиной 120мм	шт.	-	3
6.Провод медный с наконечником, длина 500 мм			
	шт.		
сечением 16 мм ²	шт.	1	-
сечением 25 мм ²	шт.	-	1
7.Припой ПОС – 30	кг	0,05	0,05
8.Проволока оцинкованная	м	1,25	1,25
9.Жир паяльный	шт.	1	1
10.Контактная пластина (терка)	шт.	1	1
11.Пружина ППД №3	шт.	1	-
Пружина ППД №4	шт.	-	1
12.Салфетка	шт.	1	1
13.Нитки льняные	м	1,5	1,5
14.Заполнитель корешковой части (конус-регулятор маслостойкий)	шт.	1	1
15.Лента ПВХ	шт.	1	1
16.Наконечник винтовой, мм ² *			
70-120	шт.	3	-
150-240	шт.	-	3
17.Лента-герметик на наконечники	шт./м.	3/0,1	3/0,12
18.Герметик на срез оболочки	шт./м.	1/0,2	1/0,25
19.Герметик на узел заземления	шт./м.	1/0,6	1/0,7
20.Инструкция по монтажу	шт.	1	1
21.Перчатки х/б	пара	1	1