

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1747637004627 din 19.05.2025
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică a climatizatoarelor și a sistemului de ventilație în laborator

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
Lotul nr.1 - Servicii de deservire tehnică a climatizatoarelor						
Servicii de deservire tehnică a climatizatoarelor	9000BTU 12000BTU 18000BTU 24000BTU	MD	COSAND R SRL	Caracteristicile tehnice/ cerințele Verificări primare •Stare generale unitate internă •Stare generală unitate externă •Instalare conformă cu specificațiile producătorului •Alimentare la sursa de tensiune •Funcționalitatea telecomenzii sau a interfeței de comandă •Temperatura recomandată de funcționare interior/exterior •Pierderi vizibile de agent frigorific •Stare sistem filtrare unitate internă •Stare sistem drenaj condens •Stare traseu și izolație frigorifică •Stare elemente fixare - console unitate externă Proceduri standard profilaxie / mentenanță •Curățare filtre unitate internă –curățat de praf –curățat cu soluție anti bacterii –degresat	Caracteristicile tehnice/ cerințele Verificări primare •Stare generale unitate internă •Stare generală unitate externă •Instalare conformă cu specificațiile producătorului •Alimentare la sursa de tensiune •Funcționalitatea telecomenzii sau a interfeței de comandă •Temperatura recomandată de funcționare interior/exterior •Pierderi vizibile de agent frigorific •Stare sistem filtrare unitate internă •Stare sistem drenaj condens •Stare traseu și izolație frigorifică •Stare elemente fixare - console unitate externă Proceduri standard profilaxie / mentenanță •Curățare filtre unitate internă –curățat de praf –curățat cu soluție anti bacterii –degresat –antibacterian •Curățare evaporator unitate internă	

			–antibacterian •Curățare evaporator unitate interna •Curățare carcasa unitate interna •Curățare condensator unitate externa •Curățare carcasa unitate externa •Tensiune electrica •Amperaj compresor •Fazaj compresor •Verificare conexiuni electrice •Verificare presiune aspirație •Verificare și curățare electroventilator unitate interna, daca este cazul •Verificare și curățare electroventilator unitate externa, daca este cazul Verificare circuit frigorific, inclusive presiunea ajustarea la nivel funcțional a presiunii a agentului frigorific (până la 150g/ bucată); În condiții Incoterms: DDP (Franco destinație vămuit) 2020, cu transportul Prestatorului, în termen de 15 zile de la semnarea contractului. Locția deservirii: •bd. Ștefan cel Mare și sfânt, 163, mun.Chișinău; • str.Costiujeni, 5/1, or.Codru, mun.Chișinău; NOTĂ: 1. Daca in urma verificărilor efectuate se constata stări care pot fi corectate prin curățare, igienizare si operațiuni mecanice (strângere, lărgire, repoziționare etc), acestea vor fi efectuate de către echipa tehnica în faza proceduri standard profilaxie /mentenanță. 2. Daca in urma verificărilor efectuate	•Curățare carcasa unitate interna •Curățare condensator unitate externa •Curățare carcasa unitate externa •Tensiune electrica •Amperaj compresor •Fazaj compresor •Verificare conexiuni electrice •Verificare presiune aspirație •Verificare și curățare electroventilator unitate interna, daca este cazul •Verificare și curățare electroventilator unitate externa, daca este cazul Verificare circuit frigorific, inclusive presiunea ajustarea la nivel funcțional a presiunii a agentului frigorific (până la 150g/ bucată); În condiții Incoterms: DDP (Franco destinație vămuit) 2020, cu transportul Prestatorului, în termen de 15 zile de la semnarea contractului. Locția deservirii: •bd. Ștefan cel Mare și sfânt, 163, mun.Chișinău; • str.Costiujeni, 5/1, or.Codru, mun.Chișinău; NOTĂ: 3. Daca in urma verificărilor efectuate se constata stări care pot fi corectate prin curățare, igienizare si operațiuni mecanice (strângere, lărgire, repoziționare etc), acestea vor fi efectuate de către echipa tehnica în faza proceduri standard profilaxie /mentenanță. 4. Daca in urma verificărilor efectuate se constata că defecțiunile constatate nu pot fi înlăturate în baza proceduri standard profilaxie/mentenanță, echipa tehnică a operatorului economic va prezenta obligatoriu acte de constatare tehnica pentru fiecare UNITATE de echipament, descrierea defecțiunilor și a elementelor/modulelor defectate care necesită a fi înlocuite/reparate inclusiv și lucrările adăugătoare necesare, REINSTALARE cu estimarea costurilor pentru a aduce echipamentele la stare funcțională conform specificațiilor tehnice.	
--	--	--	---	--	--

				se constata că defecțiunile constatate nu pot fi înlăturate în baza proceduri standard profilaxie/mentenanță, echipa tehnică a operatorului economic va prezenta obligatoriu acte de constatare tehnica pentru fiecare UNITATE de echipament, descrierea defecțiunilor și a elementelor/modulelor defectate care necesită a fi înlocuite/reparate inclusiv și lucrările adăugătoare necesare, REINSTALARE cu estimarea costurilor pentru a aduce echipamentele la stare funcțională conform specificațiilor tehnice.		
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:electronic **Numele, Prenumele:** Coscodan Andrei **În calitate de:** director

Ofertantul: COSANDR SRL **Adresa:** mun. Chisinau, str. Matei Basarab, 1/4, ap(of.)1206

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1747637004627 din 19.05.2025
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică a climatizatoarelor și a sistemului de ventilare în laborator

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul nr.1 - Servicii de deservire tehnică a climatizatoarelor										
50800000-3	Servicii de deservire tehnică a climatizatoarelor	Bucată	95	450,00	540,00	42750,00	51300,00	La solicitare, conform caietului de sarcini		
	TOTAL, MDL					42750,00	51300,00			

Semnătură electronică Numele, Prenumele: Coscodan Andrei În calitate de: director

Ofertantul: COSANDR SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Matei Basarab, 1/4, ap(of.)1206