

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>ocds-b3wdp1-MD-1715684001536 (21225481) din 27.05.2024</i>
Obiectul achiziției: <i>Climatizatoare</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Climatizatoare						
Lotul nr.1 Climatizor pentru server (9 000 BTU/h)	Climatizor pentru server (9 000 BTU/h) GWH09AFAXA	China	HONG KONG GREE Electric Appliances Sales Limited	<p>Tip climatizor: split (perete), ON/OFF</p> <p>Putere frigorifică: minim 9 000 BTU/h</p> <p>Agent frigorific: R32 sau R410A</p> <p>Utilizare: pentru încăperile de server (pornirea ventilatorului blocului exterior prin intermediul unui releu de presiune sau „start de iarnă”)</p> <p>Montarea blocurilor exterioare ale climatizoarelor va fi efectuată în așa fel, ca în procesul deservirii tehnice ulterioare să nu fie necesare serviciile autoturnului sau a</p>	<p>Aparat de aer condiționat 9000BTU/H</p> <p>Aparat de aer condiționat de tip ON/OFF capacitate răcire 9000 BTU/h</p> <p>Tip unitate: Split de perete</p> <p>Funcții: Răcire, Încălzire, Dehumidificare, Ventilare.</p> <p>Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat.</p> <p>Alimentare: Monofazat.</p> <p>Clasa de eficiență energetică A.</p> <p>Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (Până la -7°C)</p> <p>Agent frigorific: R410A</p> <p>Utilizare: pentru încăperile de server (pornirea ventilatorului blocului exterior prin intermediul unui releu de</p>	

				<p>alpiniștilor. Comunicațiile între blocuri vor fi montate în cablu-canal de culoare albă. Lungimea comunicațiilor între blocuri: 2 m Montarea climatizoarelor: or. Glodeni, str. V. Zgîrcea, 15/1 <i>În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile ASP, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de compania învingătoare, inclusiv cheltuielile de transport.</i> Termenul de garanție a climatizoarelor va fi de minim 24 luni din data montării.</p>	<p>presiune sau „start de iarnă”) Montarea blocurilor exterioare ale climatizoarelor va fi efectuată în așa fel, ca în procesul deservirii tehnice ulterioare să nu fie necesare serviciile autoturnului sau a alpiniștilor. Comunicațiile între blocuri vor fi montate în cablu-canal de culoare albă. Lungimea comunicațiilor între blocuri: 2 m Montarea climatizoarelor: or. Glodeni, str. V. Zgîrcea, 15/1 <i>În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile ASP, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile de transport sunt incluse.</i> Termenul de garanție a climatizoarelor -38 luni din data montării.</p>	
<p>Lotul nr.2 Climatizor pentru server (18 000 BTU/h)</p>	<p>Climatizor pentru server (18 000 BTU/h) GWH18AACXD</p>	<p>China</p>	<p>HONG KONG GREE Electric Appliances Sales Limited</p>	<p>Tip climatizor: split (perete), ON/OFF Putere frigorifică: minim 18 000 BTU/h Agent frigorific: R32 sau R410A Utilizare: pentru încăperile de server (pornirea ventilatorului blocului exterior prin intermediul unui releu de presiune sau „start de iarnă”). Montarea blocurilor exterioare ale climatizoarelor va fi efectuată în așa fel, ca în procesul deservirii tehnice</p>	<p>Aparat de aer condiționat 18000BTU/h Aparat de aer condiționat de tip ON/OFF.Capacitate 18000 BTU/h Tip unitate:Split de perete Funcții:Răcire,Încălzire,Dezumidificare,Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare:Monofazat. Clasa de eficiență energetică A. Funcționare la temperaturi exterioare scăzute(Până la -7°C) Filtre antibacteriologice Agent frigorific: R410A Utilizare: pentru încăperile de server (pornirea ventilatorului blocului exterior prin intermediul unui releu de presiune sau „start de iarnă”).</p>	

			<p>ulterioare să nu fie necesare serviciile autoturnului sau a alpiniștilor.</p> <p>Comunicațiile între blocuri vor fi montate în cablu-canal de culoare albă.</p> <p>Lungimea comunicațiilor între blocuri: 10 m</p> <p>Montarea climatizoarelor: mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42, nivelul 3</p> <p><i>În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile ASP, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de compania învingătoare, inclusiv cheltuielile de transport.</i></p> <p>Termenul de garanție a climatizoarelor va fi de minim 24 luni din data montării.</p>	<p>Montarea blocurilor exterioare ale climatizoarelor va fi efectuată în așa fel, ca în procesul deservirii tehnice ulterioare să nu fie necesare serviciile autoturnului sau a alpiniștilor.</p> <p>Comunicațiile între blocuri vor fi montate în cablu-canal de culoare albă.</p> <p>Lungimea comunicațiilor între blocuri: 10 m</p> <p>Montarea climatizoarelor: mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42, nivelul 3</p> <p><i>În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile ASP, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de compania învingătoare, inclusiv cheltuielile de transport.</i></p> <p>Termenul de garanție a climatizoarelor -38 luni din data montării.</p>	
TOTAL					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan Neaga 66