

CAIET DE SARCINI

LUCRĂRI

Obiectul: Reparatia a doua cladiri si anexe din str. Doina or. Chisinau (nr.ob.12/2023)

Autoritatea contractantă Î.M. "Combinatul Servicii Funerare" str.Al.Mateevici 11.

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-6

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare		
		Capitolul 1.1. Tevi		
1	TfA01C1	Conducta de otel, Дымоход д=180/д250, L=5 m	buc	1,00
2	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2	m	30,00
3	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2	m	10,00
4	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x1.8	m	10,00
5	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x1.8	m	10,00
6	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	60,00
7	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	60,00
		Capitolul 1.2. Armaturi pentru tevi		
8	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire	buc	1,00

1	2	3	4	5
		15 KWT(Твердотопливный котел на ручной загрузке Defro KDR 3 Plus 30 KW)		
9	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm(Перепускной клапан Laddomat-21-100)	buc	1,00
10	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"(Кран шаровой д=32мм)	buc	10,00
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de32mm(Кран шаровой д=25мм)	buc	4,00
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de15mm(Кран шаровой д=15мм)	buc	6,00
13	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 15 mm)(Клапан обратный тип 601 Py10 д15)	buc	2,00
14	IA19A	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Клапан обратный тип 601 д32)	buc	3,00
15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,(Клапан электромагнитныйWKB-14B5378)	buc	1,00
16	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 32 mm(Фильтр сетчатый тип Y222 д32)	buc	1,00
17	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 32 mm(Фильтр сетчатый тип Y222 д15)	buc	1,00
18	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv(Насос циркуляционный TOP-S 25/7(WILO))	buc	1,00
19	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv(Насос циркуляционныйG=5m3/ч,H=5.8m,N=320Вт(в комплекте с пультом управления))	buc	2,00

1	2	3	4	5
20	IA42E	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 100 mc/h, cu racord de intrare Dn 1 1/4"si iesire Dn 2"Установка пропорционального дозирования кислородо-связующего со встроенным байпасом))	buc	1,00
21	IA20A	Воздухоотводчик автоматический FIX MATIC 548	buc	8,00
22	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l(Сосуд расширительный 80л)	buc	1,00
23	IA23A	Filtru "Антикал"d15	buc	1,00
24	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Вентиль охлаждающего контура TS 130-3/4 A)	buc	1,00
25	ID06A	Robinet de scurgeri, avind diametrul nominal de 3/4"(Кран сливной с выводом для резинового шланга 3/4"	buc	4,00
26	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4"(Воздухоотводчик автоматический FIX MATIC 548	buc	8,00
27	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1"(Клапан предохранительный d15)	buc	2,00
28	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1"(Клапан предохранительный d20)	buc	1,00
29	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control(Термометр механический ТТ П6-2-240-103)	buc	3,00
30	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control(Манометр)	buc	7,00
31	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Тройник равнопроходной Ду180)	buc	1,00
32	IC46A	Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat	buc	2,00

1	2	3	4	5
		65 - 108x4 mm,l=1.5m		
33	IC48J	Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de d180mm	buc	1,00
34	GD09A1	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" (Дроссельная заслонка(ограничитель тяги)	buc	1,00
		Capitolul 1.3. Materiale pentru izolatii termice		
35	IzH22A	Izolarea cu "IZOVER" b=60 mm a conductelor de diametru 60 mm	m2	0,18
36	IzH22A	Izolarea cu "IZOVER" b=30 mm a conductelor de diametru 30 mm	m2	0,29
37	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla,(Покрытие органосиликатное ДС-8А/ОС-52-03) la conducte, diametru pina la 200 mm Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,030	m2	7,50
38	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2	17,85
39	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(Уголок 50x50x5,поз.32)	kg	50,00
40	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (doua straturi grund ,ГФ-021 si 1 strati de vopsea БТ-177)	m2	5,38
		Capitolul 2. Utilaj		
41		Твердотопливный котел на ручной загрузке Defro KDR 3 Plus 30 KW	buc	1,00
42		Перепускной клапан Laddomat-21-100	buc	1,00
43		Фильтр сетчатый тип У222 д32	buc	1,00
44		Фильтр сетчатый тип У222 д15	buc	1,00
45		Насос циркуляционный TOP-S 25/7(WILO)	buc	1,00

1	2	3	4	5
46		Насос циркуляционный G=5m ³ /ч, H=5.8m, N=320Вт(в комплекте с пультом управления	buc	2,00
47		Установка пропорционального дозирования кислородо-связующего со встроенным байпасом	buc	1,00
48		Сосуд расширительный 80л	buc	1,00
49		Filtru "Антикал" d15	buc	1,00
50		Труба дымовая утепленная CORAX d 180/250mm L=5.0 m	buc	1,00
51		Короб d=180, л=450мм	buc	1,00
52		Трубная ревизия CORAX d=180mm	buc	1,00