

Specificații tehnice si de pret

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1625836741152	
	IMSP Spitalul Clinic Republican„Timofei Moșneaga” - Utilaj frigorific	

COD CPV	NR.	Denumirea bunurilor	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), lei	Preț unitar (cu TVA), lei	Termen de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39711 130-9	1	LOT 1 Utilaj frigorific, etapa II	Dulap frigorific pentru păstrarea produselor din carne (decongelată) -diapazonul de temperature de lucru 0...+6 C; - volumul interior 700 lit; - dimensiunile OxLxA=1900-2000x900-950x650-700mm; - agent frigorific R134a-404a; - numărul de rafturi 4-6; - tensiunea de alimentare	Dulap frigorific pentru păstrarea produselor din carne (decongelată) -diapazonul de temperature de lucru 0...+6 C; - volumul interior 700 lit; - dimensiuni mm: 697*854*2028 H; - agent frigorific R134a; - numărul de rafturi 4; - tensiunea de alimentare U=220	Buc	1	12394	14872	3 zile după semnarea contractului

			<p>U=220 V;</p> <ul style="list-style-type: none"> - metoda de răcire forțată; - temperature mediului ambient +40 C; - amplasarea agregatului frigorific partea de sus; - puterea consumată P=350 W; - termoregulator electronic; - sarcina maximal pe rafturi 35-40kg; - termenul de garanție 24 luni. 	<p>V;</p> <ul style="list-style-type: none"> - metoda de răcire forțată; - temperature mediului ambient +40 C; - amplasarea agregatului frigorific partea de sus; - puterea consumată P=350 W; - termoregulator electronic; - sarcina maximal pe rafturi 35-40kg; - termenul de garanție 24 luni. 					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numele, Prenumele: **Pcela Pavel** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **Dina Cociug SRL** Adresa: **mun. Chisinau bd. Dacia 38/7**