

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: 21006866 din 04 apr 2019

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică a mașinii frigorifice STULZ

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
	Servicii			
	Lotul 1			
71356200-0	Servicii de deservire tehnică a mașinii frigorifice STULZ	Conform caietului de sarcini	1. Circuitul de aer: Curățarea schimbătoarelor de căldură aer - freon (o dată pe lună). 2. Circuitul de freon: Verificarea nivelului de freon în circuit - Sight Glass (o dată pe lună). 3. Circuitul de freon: Verificarea nivelului de ulei în compresoare (o dată pe lună). 4. Circuitul de freon: Verificarea funcționării carterului compresorului (o dată pe lună). 5. Circuitul hidraulic: Curățarea filtrului de apă retur (o dată pe lună). 6. Circuitul hidraulic: Verificarea nivelului de apă (o dată pe lună). 7. Circuitul hidraulic: Verificarea lipsei de aer în circuit (o dată pe lună). 8. Circuitul hidraulic: Verificarea etanșeității și termoizolației a circuitului (o dată pe lună). 9. Panou Electric: Verificarea consumului de curent electric (o dată pe lună). 10. Panou Electric: Verificarea ventilației panoului. (o dată pe lună).	

		11. Partea mecanică: Verificarea zgomotului și vibrațiilor anormale (o dată pe lună). 12. Circuitul de aer: Verificarea, instalarea, funcționării și balansării ventilatoarelor (o dată pe lună). 13. Circuitul Hidraulic: Verificarea convecțiunii și funcționării senzorilor de presiune diferențială și debit a apei. (o dată în patru luni). 14. Partea Electrică: Verificarea etanșeității filtrelor electrice la panou electric si la compresoare. (o dată în patru luni). 15. Partea Electrică: Verificarea contactelor. (o dată în patru luni). 16. Partea Electrică: Verificarea conectărilor tuturor întrerupătoarelor de presiune. (o dată în patru luni). 17. Circuitul de freon: Inspectarea scurgerilor de Freon. (o dată pe toată perioada deservirii). 18. Circuitul de freon: Inspectarea întrerupătorului de presiune înaltă. (o dată pe toată perioada deservirii).	
--	--	--	--

Semnat: _____

Ofertantul: SC „Avantcons Grup” SRL



Numele, Prenumele: **Roman Banaru**

În calitate de: **Director**

Adresa: **str. Columna, 173, MD2004, mun.Chisinau, RM**

Digitally signed by Bănaru Roman
Date: 2019.04.10 16:26:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

