



PASAPORT DE CALITATE

R.M., MD-2023, m. Chişinău, str. Uzinelor 96
tel/fax (+373-22) 85-58-38, 85-58-44, 85-58-45, e-mail office@fec.md



FABRICAT ÎN MOLDOVA

OC "CVALIMETRITOT" 029

Nr. 287 din 15.05.2019

Denumirea prefabricatului

De Buri din beton
armat fără prescune

TF-160/4 buc

Consumator

Credo Industry SRL

Marca betonului (rezistența)

M400 B30 392,9 MPa

Data producerii prefabricatului

aprilie 2019 an

Rezistența betonului livrat

70 %

Rezistența reală a betonului livrat, Mpa

41,7 MPa

Rezistența reală betonului livrat, %

106,1 %

Marca betonului privind rezistența la îngheț-dezgheț

F-200

Marca betonului la impermeabilitatea de apă

M-5

Capacitatea de absorbire a apei în dependență de masă

Densitatea medie a betonului, kg/m³

Umiditatea betonului livrat în dependență de masă, %

Marca armăturii

B500C AI

Tipul stratului anticoroziv a pieselor înglobate

Categoria suprafețelor destinate finisării

A3/A6

Indicarea standardului (CT)

SM STAS 6482-2014 an

Nr. și seria desenelor tehnice de lucru

Seria 2017/248-10-RK

Întreprinderea garantează rezistența betonului (cu condiția, că mostrele de control v-or fi păstrate în condiții normale, prevăzute de Standardul de Stat Nr. 10180) la indicii ceruți 392,9 kg/cm² ceea ce corespunde mării proiectate (după 28 de zile de întărire) a prefabricatelor produse.

Certificat de conformitate:

Nr. 001390

Certificat de acreditare laboratorului de încercări Nr. LI-053 Data expirării 19.05.2020

Certificat de Semnătura Maistru - controlor:

